

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

01. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (GO)

01.57. OKENSKA SENČILA

- 01.57.00. IZBIRNA UVODNA DOLOČILA**
- 01.57.02. ROLOJI**
- 01.57.03. NOTRANJE ŽALUZIJE**
- 01.57.04. ZUNANJE ŽALUZIJE S PREMIČNIMI LAMELAMI**
- 01.57.05. ZUNANJE ŽALUZIJE IZ LAMEL Z ZAOKROŽENIM ROBOM**
- 01.57.06. ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE**
- 01.57.07. VERTIKALNE ŽALUZIJE**
- 01.57.08. ZATEMNILNIKI**
- 01.57.09. VGRADNE ROLETE**
- 01.57.10. PREDOKENSKKE ROLETE**
- 01.57.11. MARKIZE IN TENDE**
- 01.57.12. ZGLOBNE IN KASETNE MARKIZE**
- 01.57.13. MARKIZE Z IZPADOM ROČICE**
- 01.57.14. FASADNE MARKIZE**
- 01.57.15. MARKIZE ZA ZIMSKI VRT**
- 01.57.80. POPRAVILA**
- 01.57.90. REŽIJSKA DELA**

Refer. številka	Opis	Enota
01.57	OKENSKA SENČILA	
	<p>1. Dimenzije: Kot osnova za določitev cene se uporabijo dimenzije določene v opisu postavke. Pred začetkom izdelave je obvezno preveriti dimenzije na objektu in v dogovoru z naročnikom določiti točne dimenzije, število kosov in ostale tehnične podrobnosti. Pri spremembah širine in/ali višine do +/-5cm glede na velikosti določenih v postavki, se cena ne spremeni tudi, če v postavki podane širine in površine niso dosežene ali presežene.</p> <p>2. Okenska vrata (balkonska vrata): V zvezi z okenskimi senčili se balkonska vrata obravnava kot okna.</p> <p>3. Barve: Cene veljajo brez razlike v barvah vseh vidnih kovinskih delov iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izboru naročnika.</p>	
	<p>Komentar: <i>Polkna:</i> <i>Polkna so opisana v področju storitev 37-Mizarska dela</i></p>	
57.00.	IZBIRNA UVODNA DOLOČILA	
57.00.01	Na zahtevo naročnika se predloži tehnične opise in deklaracije izdelkov.	
57.00.01A	Opis, deklaracije izdelkov Zadeva: _____	
57.02.	ROLOJI	
	<p>Plašč: Plašč roloja Je iz težko vnetljivega materiala B1, Q1.</p> <p>Montažni nosilec: Montažni nosilec je nameščen v skladu z vrsto montaže na območju podboja ali na okensko krilo.</p> <p>Montaža: Montaža brez razlik v podlagi.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (Š) = svetla mera podboja. Višina (V) = zgornji rob nosilca rolete do spodnjega roba spodnje letve v spuščnem stanju.</p>	
57.02.01.	Rolo zavese s plaščem in vrvico. Valj je iz lesa ali kovinski (jeklo), po tehnologiji izvajalca, z jekleno vzmetjo, spodnja letev iz lesa, z vrvico, vključno z gumbom za sprostitvev, valj lahko se lahko zaustavi na katerikoli višini.	
57.02.01A.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 0,5/0,5m2 S širino do 0,5 m in površino (šxv) do 0,5 m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.02.01B.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 0,5/1m2 S širino do 0,5 m in površino (šxv) nad 0,5 do 1 m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01C.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 0,5/nad 1m2 S širino do 0,5 m in površino (šxv) nad 1 m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01E.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1/1m2 S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) do 1m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01F.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1/1,5m2 S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01G.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1/2m2 S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01H.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1/nad 2m2 S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 2m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01J.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1,5/2m2 S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) do m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01K.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1,5/2,5m2 S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01L.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1,5/3m2 S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01M.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. 1,5/nad 3m2 S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 3m2. Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.01S.	Rolo za zavese, jekl. vzmet. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih. Vpetje: _____	kos
57.02.01Z.	Rolo za zavese z jeklenim vzmetenjem Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____ Vpetje: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.02.05.	Rolo zavese z vpetjem in neskončno vrvico. Valj je kovinski (jeklo), spodnja letev iz lesa. Upravljanje prek kroglaste verižice.	
57.02.05A.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 0,5/0,5m ² S širino do 0,5 m in površino (šxv) do 0,5 m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05B.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 0,5/1m ² S širino do 0,5 m in površino (šxv) nad 0,5 do 1 m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05C.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 0,5/nad 1m ² S širino do 0,5 m in površino (šxv) nad 1 m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05E.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1/1m ² S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) do 1m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05F.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1/1,5m ² S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05G.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1/2m ² S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05H.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1/nad 2m ² S širino nad 0,5 do 1 m in površino (šxv) nad 2m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05J.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1,5/2m ² S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) do m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05K.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1,5/2,5m ² S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05L.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1,5/3m ² S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos
57.02.05M.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. 1,5/nad 3m ² S širino nad 1 do 1,5 m in površino (šxv) nad 3m ² . Mere (šxv): _____ Vpetje: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.02.05S.	Rolo za zavese, neskonč. vrv. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih. Vpetje: _____	kos
57.02.05Z.	Rolo za zavese, z neskonč. vrv. Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____ Vpetje: _____	kos
57.03.	NOTRANJE ŽALUZIJE	
	<p>Za notranje žaluzije veljajo naslednji pogoji:</p> <p>Lamele: Lamele so ukrivljene, iz zlitine iz lahkih kovin, vroče lakirane, izjemno visoko elastične, odporne na praske in korozijsko obstojne.</p> <p>Zgornje vodilo, spodnje vodilo: Vodila so iz valjane lahke kovine ali žgano lakirane jeklene pločevine, po tehnologiji izvajalca. Zaključek je iz plastičnih zaključnih pokrovov (ne zgornje vodilo pri vezanih oknih).</p> <p>Pletena vrvica: Vrvica je iz poliestrske tkanine z vtkanimi dvojnimi prečkami, lamele so na prečkah.</p> <p>Montažni nosilec: Nosilec in pritrdilni vijaki so iz nerjavne kovine ali jekleni zaščiteni proti koroziji, vse po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Vgradni deli in okovja: Vgradni deli in okovje so iz jekla z galvansko zaščito pred korozijo, iz plastike ali lahke kovine, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Montaža: Montaža je za vse vrste podlage.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = dolžina lamel. Višina (v) = zgornji rob -zgornje vodilo do spodnji rob -spodnje vodilo.</p>	
57.03.01.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico, prosto viseča žaluzija z lamelami širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.01A.	N-žaluzija, vrvica, prostoviseča 16mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.01B.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.01C.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.01E.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01F.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01G.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01H.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01J.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01K.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01L.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01M.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01O.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01P.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01Q.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.01S.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.01Z.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.02.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico, prosto viseča žaluzija z lamelami širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.02A.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/1m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.02B.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02C.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/nad 1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02E.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02F.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02G.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02H.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02J.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02K.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02L.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02M.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02O.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02P.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02Q.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.02S.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.02Z.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.03.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico, prosto viseča žaluzija z lamelami širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.03A.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03B.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03C.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03E.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03F.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03G.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03H.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03J.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03K.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03L.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03M.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03O.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03P.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.03Q.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.03S.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.03Z.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.04.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico in vodilom za lamele 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.04A.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04B.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04C.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04E.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04F.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04G.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04H.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04J.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04K.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04L.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04M.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04O.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.04P.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04Q.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.04S.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.04Z.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.05.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico in vodilom za lamele 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.05A.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05B.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05C.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05E.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05F.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05G.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05H.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05J.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05K.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05L.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.05M.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05O.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05P.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05Q.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.05S.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.05Z.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.06.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico in vodilom za lamele 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso	
57.03.06A.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06B.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06C.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06E.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06F.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06G.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06H.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.06J.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.06K.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06L.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06M.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06O.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06P.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06Q.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.06S.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.06Z.	N-žaluzija, vrvica + vodilo 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.07.	Notranja žaluzija montirana na okensko krilo, z vrvico, prosto viseča, lamele širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm, zasukano pletena vrvica, pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji. Obračanje za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso.	
57.03.07A.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/1m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.07B.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.07C.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/nad 1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.07E.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.07F.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.07G.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.07H.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07J.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07K.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07L.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07M.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07O.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07P.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07Q.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.07S.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.07Z.	N-žaluzija, vrvica, prosto viseča 50mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.08.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico, prosto viseča, lamele širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega tekstilnega traka, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.08A.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.08B.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.08C.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.08E.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08F.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08G.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08H.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08J.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08K.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08L.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08M.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08O.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08P.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.08S.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.08Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.09.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico, prosto viseča, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščitni delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.09A.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/1m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09B.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09C.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 0,8/nad 1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09E.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09F.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09G.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09H.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09J.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09K.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09L.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09M.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09O.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09P.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.09S.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.09Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.10.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico, prosto viseča, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščitni delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.10A.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10B.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10C.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10E.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10F.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10G.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10H.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10J.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10K.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10L.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10M.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10O.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10P.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.10Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.10S.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.10Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.11.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico in vodilom za vrvico, lamele, širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.11A.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11B.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11C.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11E.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11F.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11G.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11H.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11J.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11K.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11L.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.11M.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11O.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11P.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.11S.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.11Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.12.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico in vodilom za vrvico, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.12A.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12B.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12C.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12E.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12F.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12G.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12H.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.12J.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12K.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12L.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12M.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12O.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12P.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.12S.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.12Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.13.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico in vodilom za vrvico, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.13A.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13B.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13C.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13E.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.13F.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13G.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13H.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13J.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13K.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13L.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13M.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13O.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13P.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.13S.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.13Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica + vodilo 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.14.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z neskončno vrvico, prosto viseča, lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.03.14A.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.14B.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14C.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 0,8/nad 1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14E.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14F.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14G.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14H.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14J.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14K.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14L.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14M.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14O.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14P.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14Q.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.14S.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.14Z.	N-žaluzija, nesk. vrvica, prosto viseča 50mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.15.	<p>Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico, prosto viseča, lamele, širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N.</p> <p>Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.</p>	
57.03.15A.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 0,8/1m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15B.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 0,8/1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15C.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 0,8/nad 1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15E.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,2/1,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15F.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,2/2m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15G.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,2/2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15H.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,2/nad 2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15J.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15K.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,6/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15L.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15M.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.15O.	<p>N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.15P.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.15Q.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.15S.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.15Z.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.16.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico, prosto viseča, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila, sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.03.16A.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16B.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16C.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16E.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16F.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16G.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16H.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16J.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.16K.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16L.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16M.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16O.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16P.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16Q.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.16S.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.16Z.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.17.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico, prosto viseča, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila, sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija, A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.03.17A.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.17B.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.17C.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.17E.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.17F.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,2/2m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17G.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,2/2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17H.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,2/nad 2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17J.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17K.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,6/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17L.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17M.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17O.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17P.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17Q.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.17S.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.17Z.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.18.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico in vodilom za vrvico, lamele, širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščjen z umetno maso ali iz aluminija A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.18A.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 0,8/1m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18B.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 0,8/1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18C.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 0,8/nad 1,5m ² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18E.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,2/1,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18F.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,2/2m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18G.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,2/2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18H.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,2/nad 2,5m ² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18J.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18K.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,6/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18L.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18M.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18O.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18P.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18Q.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.18S.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.18Z.	N-žaluzija, ročica + vodilo 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.19.	<p>Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico in vodilom za vrvico, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N.</p> <p>Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.</p>	
57.03.19A.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 0,8/1m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19B.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 0,8/1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19C.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 0,8/nad 1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19E.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,2/1,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.18F.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,2/2m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19G.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,2/2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19H.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,2/nad 2,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19J.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19K.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,6/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19L.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19M.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.19O.	<p>N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.19P.	N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.19Q.	N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.19S.	N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.19Z.	N-žaluzija, ročica + vodilo 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.20.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico in vodilom za vrvico, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila, sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.03.20A.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 0,8/1m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20B.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 0,8/1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20C.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 0,8/nad 1,5m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20E.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,2/1,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20F.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20G.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20H.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.20J.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.20K.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,6/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20L.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20M.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20O.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20P.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20Q.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.20S.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.20Z.	N-žaluzija, ročica + vodilo 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.21.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, z navijalno ročico, prosto viseča, lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila, sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toge fiksno oblikovane povezave vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplaščen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.03.21A.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 0,8/1m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.21B.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 0,8/1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.21C.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 0,8/nad 1,5m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) nad 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.21E.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,2/1,5m² S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1 do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.21F.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,2/2m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21G.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,2/2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21H.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,2/nad 2,5m2 S širino nad 0,8 do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21J.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21K.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,6/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21L.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21M.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21O.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21P.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21Q.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.21S.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.03.21Z.	N-žaluzija, ročica prosto viseča 50mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.22.	<p>Notranja žaluzija (N), montirana na krilo, na motorni pogon (motor), prosto viseča, lamele širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motornim pogonom, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega tekstilnega traka, pretržna nosilnost 600 N.</p> <p>Nizko napetostni motorni pogon 12 do 24 V (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad- ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel.</p> <p>V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.</p>	
57.03.22A.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,2m/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22B.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22C.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22D.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22F.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22G.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,6m/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22H.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22I.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22K.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22L.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.22M.	<p>N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m². Mere (šxv): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.22O.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2,4m/3,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.22P.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2,4m/4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.22Q.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm 2,4m/nad 4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.22S.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.22Z.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.23.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, na motorni pogon, prosto viseča, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motorjem, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Nizko napetostni motorček (12 do 24 V) (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metriskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.03.23A.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23B.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23C.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23D.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23F.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23G.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.23H.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23I.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23K.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23L.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23M.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23O.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2,4m/3,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23P.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2,4m/4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23Q.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm 2,4m/nad 4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.23S.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.23Z.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.24.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, na motorček, prosto viseča, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motornim pogonom, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Nizko napetostni motorček (12 do 24 V) (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.03.24A.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.24B.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24C.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24D.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24F.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24G.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24H.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24I.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24K.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24L.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24M.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24O.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2,4m/3,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24P.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2,4m/4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24Q.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm 2,4m/nad 4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.24S.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.24Z.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.25.	<p>Notranja žaluzija, montirana na krilo, na motorni pogon in z vodikom za vrvico, lamele, širine 16 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motorjem, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Nizko napetostni motorček (12 do 24 V) (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel.</p> <p>V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.</p>	
57.03.25A.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 0,8m/1 m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25B.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25C.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25D.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25F.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25G.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25H.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25I.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25K.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25L.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____</p>	kos
57.03.25M.	<p>N-žaluzija na motorček, z vodikom 16mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.25O.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 16mm 2,4m/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.25P.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 16mm 2,4m/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.25Q.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 16mm 2,4m/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.25S.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 16mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.25Z.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 16mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.26.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, na motorni pogon in z vodilom za vrvico, lamele, širine 25 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motorjem, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Nizko napetostni motorček (12 do 24 V) (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.03.26A.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 0,8m/1 m² S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.26B.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.26C.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.26D.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.26F.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.26G.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,6m/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.26H.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26I.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26K.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26L.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26M.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26O.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2,4m/3,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26P.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2,4m/4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26Q.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm 2,4m/nad 4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.26S.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.26Z.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 25mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.03.27.	Notranja žaluzija, montirana na krilo, na motorni pogon in z vodilom za vrvico, lamele, širine 35 mm in debeline najmanj 0,2 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motorjem, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Nizko napetostni motorček (12 do 24 V) (brez transformatorja in krmiljenja), s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.03.27A.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 0,8m/1 m2 S širino do 0,8 m in površino (šxv) do 1m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.27B.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27C.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27D.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27F.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27G.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27H.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27I.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27K.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27L.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27M.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27O.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2,4m/3,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27P.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2,4m/4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27Q.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm 2,4m/nad 4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.27S.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.27Z.	N-žaluzija na motorček, z vodilom 35mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.28.	Notranja (N) žaluzija na motorni pogon (motor), prosto viseča, lamele širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motornim pogonom, vgrajenim v zgornje vodilo. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega tekstilnega traka, pretržna nosilnost 600 N. Motorni pogon na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad- ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.03.28A.	N-žaluzije, motor, prosto viseče, 50mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28B.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28C.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28D.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28F.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28G.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28H.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28I.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28K.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28L.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.03.28M.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.03.28O.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2,4m/3,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.28P.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2,4m/4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.28Q.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm 2,4m/nad 4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.03.28S.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.03.28Z.	N-žaluzija na motorček, prosto viseče 50mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.	ZUNANJE ŽALUZIJE S PREMIČNIMI LAMELAMI	
	<p>Za zunanje žaluzije veljajo naslednji pogoji:</p> <p>Lamele: Lamele so iz lahkih kovin, vroče lakirane, izjemno elastične, odporne na praske in korozijsko obstojne.</p> <p>Zgornje vodilo, spodnje vodilo: Vodila so iz valjane lahke kovine naravno eloksirane ali žgano lakirane jeklene pločevine, vse po tehnologiji izvajalca. Zaključek je iz plastičnih zaključnih pokrovov.</p> <p>Pletena vrvica: Vrvica je iz poliestrske tkanine z vtkanimi dvojnimi prečkami, lamele so na prečkah. Vrvica je zelo odporna na krčenje in raztezanje.</p> <p>Stransko vodilo: Stransko vodilo je iz poliamidne vrvi ali železom oplaščenim z umetno maso, po tehnologiji izvajalca, spodnji vpenjalni kotnik je iz eloksiranega aluminija z napravo za naknadno napenjanje.</p> <p>Zvočna izolacija: Lamele so v razrezanih stranskih kanalih najmanj obojestransko opremljene s plastično zvočno izolacijo.</p> <p>Montažni nosilec: Nosilec in pritrdilni vijaki so iz nerjavne kovine ali jekleni zaščiteni proti koroziji, vse po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Vgradni deli in okovja: Vgradni deli in okovje so iz jekla z galvansko zaščito pred korozijo, iz plastike ali lahke kovine, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = dolžina lamel. Višina (v) = zgornji rob -zgornje vodilo do spodnji rob -spodnje vodilo.</p>	
	<p>Komentar: <i>Pri zunanjih žaluzijah je treba pri poziciji 57.04.00 navesti vrsto podlage, na katero se montira, npr. zid, beton, debelino toplotne izolacije, les, železo ali lahka kovina.</i></p>	
57.04.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del se štejejo za dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.04.00C.	<p>Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z vrvico Pogoji namestitve zunanjih žaluzij. Upravljanje z vrvico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.04.00D.	<p>Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z neskončno vrvico Pogoji namestitve zunanjih žaluzij. Upravljanje z neskončno vrvico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.00E.	Pogoji namestitve zunanjih žaluzij s pogonom z navijalno ročico Pogoji namestitve zunanjih žaluzij. Upravljanje s pogonom z navijalno ročico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____	
57.04.00F.	Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z motornim pogonom Pogoji namestitve zunanjih žaluzij. Upravljanje z motornim pogonom. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____	
57.04.01.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (prem. lam.) in vrvico (vrvica). Lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Pletenica iz poliestra. Pritrjena s samodejnimi zapornimi ležaji ali kovinskimi sponami. Obračanje lamel za 180 stopinj z vrtljivo palico in vrtljivim vretenom iz kovine, prevlečenim z umetno maso.	
57.04.01A.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01B.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01C.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01D.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01F.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01G.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01H.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01I.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01K.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01L.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.01M.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.01S.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.01Z.	Z-žaluzije, prem. lam., vrvica, 50 /0,21mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.03.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (prem. lam.) in neskončno vrvico (nesk. vrvica). Lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traka iz tekstila, sila pretrga 600 N. Neskončna poliamidna vrvica, prevlečena s sintetičnimi vlakni.	
57.04.03A.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03B.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03C.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03D.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03F.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03G.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03H.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03I.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03K.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03L.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.03M.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.03S.	Z-žaluzije, prem. lam., nesk. vrvica, 50 /0,21mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.03Z.	Z-žaluzije, prem. lam., neskončna vrvica, 50 /0,21mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.05.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (pem. lam.) in navijalno ročico (nav. ročica). Lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila. Sila pretrga 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo. Kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.04.05A.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05B.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05C.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05D.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05F.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05G.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05H.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.05I.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.05K.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.05L.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.05M.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.05S.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 50 /0,21mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.05Z.	Z-žaluzije, prem. lam., navijalna ročica, 50 /0,21mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.07.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (prem. lam.) na motorni pogon ?na motorček? (motor). Lamele, širine 50 mm in debeline najmanj 0,21 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motornim pogonom na izmenični tok 220 V/50 Hz, vgrajenim v zgornje vodilo, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (vodni curki), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad ali pod ometnim stikalom po izbiri naročnika, s funkcijo za dviganje in spuščanje ter obračanje. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.04.07A.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.07B.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.07C.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.07D.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.07F.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.07G.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.07H.	Z-žaluzije, prem. lam., motora, 50 /0,21mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.07I.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.07K.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.07L.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.07M.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.07S.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 50 /0,21mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.07Z.	Z-žaluzije, premične lamele, motor, 50 /0,21mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.09.	Doplačilo (Dp) pri pozicijah zunanje žaluzije s premičnimi lamelami do širine 50 mm na prekrivno okrasno letev iz valjane ali pregibane, žgano lakirane lahke kovine, debeline 1 mm.	
57.04.09A.	Zunanje žaluzije, premične lamele do 50mm, prekrivna okrasna letev Brez razlike v višini paketa.	m
57.04.13.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (prem. lam.) in navijalno ročico (nav. ročica). Lamele, široke 80 do 100 mm, po izbiri naročnika, debeline najmanj 0,45 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Trak za dvigovanje iz UV-zaščitnega traku iz tekstila. sila pretrga nosilnost 600 N. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa jekla. Zgornji zglob z montažno ploščo. Kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.04.13A.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13B.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.13C.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13D.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13F.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13G.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13H.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13I.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13K.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13L.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13M.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.04.13S.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.13Z.	Z-žaluzije, prem. lam., nav. ročica, 80 -100/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.15.	Zunanja (Z) žaluzija s premičnimi lamelami (prem. lam.) in na motorni pogon (motor). Širina lamel 80 do 100 mm, po izbiri naročnika in debeline najmanj 0,45 mm. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motornim pogonom na izmenični tok 220 V/50 Hz, vgrajenim v zgornje vodilo, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (vodni curki), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbor naročnika s funkcijo premikov navzgor in navzdol ter obračanja. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.15A.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15B.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15C.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15D.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15F.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15G.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15H.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15I.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15K.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15L.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15M.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.04.15S.	Z-žaluzije, prem. lam., motor, 80 -100/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.04.15Z.	Z-žaluzije, premične lamele, motor, 80 -100/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.04.20.	Doplačilo (Dp) k postavkam za zunanje žaluzije, s fleksibilno širino lamel od 80 do 100 mm (prem. žaluzija) za zaslonko, oblika L, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.04.20A.	Dp k zun. žaluziji, prem. lam. nad 50mm za zaslonko ALU, oblika L	m

Refer. številka	Opis	Enota
57.04.21.	Doplačilo (Dp) k postavkam za zunanje žaluzije, s fleksibilno širino lamel od 80 do 100 mm (prem. žaluzija) za omarico, oblika U, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.04.21A.	Dp k zun.žaluziji, lam. nad 50mm, za omarico v oblik U, oglato Oglata izvedba omarice	m
57.04.21B.	Dp k zun.žaluziji, lam. nad 50mm, za omarico v oblik U, zaobljena Zaobljena izvedba omarice	m
57.05.	ZUNANJE ŽALUZIJE IZ LAMEL Z ZAOKROŽENIM ROBOM	
	<p>Veljajo naslednji pogoji:</p> <p>Lamele: Žaluzije iz zlitine iz lahkih kovin, žgano lakirane, odporne na praske in korozijo, valjane, upognjene, po vzdolžnih robovih zaokrožene. Obojestranski vodilni nastavek je iz plastike ali zlitine lahkih kovin, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Zgornje vodilo: Zgornje vodilo je iz valjane lahke kovine ali pred korozijo zaščitene jeklene pločevine, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Spodnje vodilo: Spodnje vodilo je iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine, najmanj 500 g/m, zaključek s pokrovčki iz umetne mase, na obeh straneh v vodilih.</p> <p>Trak za dvigovanje: Trak je iz UV-zaščitnega traku iz tekstila, sila pretrga nosilnost 600 N.</p> <p>Vodila: Vodila so iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine z dvakratno zvočno izolacijo, pritrjeno z naravno eloksiranimi konzolami iz lahke kovine.</p> <p>Montažni nosilec: Montažni nosilec je iz lahke kovine ali pred korozijo zaščitene jekla, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Vgradni deli in okovja: Iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = razmik zunanjih robov vodil (profilov).</p>	
	<p>Komentar: <i>Pri zunanjih žaluzijah je treba pri poziciji 57.05.00 navesti vrsto podlage, na katero se montira, npr. zid, beton, debelino toplotne izolacije, les, železo ali lahka kovina.</i></p>	
57.05.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del se štejejo za dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.05.00C.	<p>Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z navijalno ročico Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z zaokroženim robom lamel. Z navijalno ročico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.00D.	Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z motornim pogonom Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z zaokroženim robom lamel. Na motorni pogon. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____	
57.05.01.	Zunanje(Z) žaluzije z zaokroženim robom lamel (zaokr. rob) z navijalno ročico, širina lamel od 60 do 80 mm, po izbiri naročnika in najmanj 0,45 mm debeline, z varovalom pred premikanjem prepletene vrvice. Prepletена vrvice je iz poliestrske tkanine in je posebej težka, siva, v glavnem se ne krči in razteza. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo. Kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oploščен z umetno maso ali iz aluminija A6 CO eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščiten pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice.	
57.05.01A.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01B.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01C.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01D.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01F.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01G.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01H.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01I.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01K.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.01L.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01M.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.01S.	Z-žaluzije, zaokr. rob, navij. ročica 60-80/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.05.01Z.	Z-žaluzije, zaokrožen rob, navijalna ročica 60-80/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.05.05.	Zunanje (Z) žaluzije z zaokroženim robom lamel (zaokr. rob) z motornim pogonom, širina lamel od 60 do 80 mm, po izbiri naročnika in najmanj 0,45 mm debeline, z varovalom pred premikanjem prepletene vrvice. Prepletena vrstica je iz poliestrske tkanine in je posebej težka, siva, v glavnem se ne krči in razteza. Dvigovanje in obračanje lamel za 180 stopinj z motorjem na izmenični tok 220V/50 Hz, vgrajenim v zgornje vodilo, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metriskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad- ali podometnim stikalom po izbiri naročnika, za dviganje in spuščanje ter obračanje lamel. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.05.05A.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05B.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05C.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05D.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05F.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05G.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05H.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.05I.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05K.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05L.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05M.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.05S.	Z-žaluzije, zaokr. rob, motor, 60-80/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.05.05Z.	Z-žaluzije, zaokrožen rob, motor, 60-80/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.05.10.	Zunanja (Z) žaluzija z zaokroženim robom lamel (zaokr. rob), za vezana okna (vez. okna) z navijalno ročico (nav. ročica). Lamelle, široke 70 do 93 mm, po izbiri naročnika, debeline najmanj 0,45 mm, s tesnilno ustnico na eni strani. Nosilna povezava lamel iz na vremenske vplive odporne prepletene poliestrske vrvice, z držalom, z lamelo povezano na zavihanem robu. Dvigovanje in obračanje lamel za 90 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo. Kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščiten pred korozijo, Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice.	
57.05.10A.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,2m/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.10B.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.10C.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.10D.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10F.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10G.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10H.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10I.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10K.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10L.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10M.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.05.10S.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, nav. ročica, 70-93/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.05.10Z.	Z-žaluzije, zaokrožen rob, vezana okna, navijalna ročica, 70-93/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.15.	<p>Zunanja (Z) žaluzija z zaokroženim robom lamel (zaokr. rob), za vezana okna (vez.okna) z motornim pogonom (motor) ?na motorček?. Lamelle, široke 70 do 93 mm, po izbiri naročnika, debeline najmanj 0,45 mm, s tesnilnim robom na eni strani. Nosilna povezava lamel iz na vremenske vplive odporne prepletene poliestrske vrvice, z držalom, z lamelo povezano na zavihanem robu. Dvigovanje in obračanje lamel za 90 stopinj z motornim pogonom na izmenični tok 220 V/50 Hz, vgrajenim v zgornje vodilo, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z najmanj 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad- ali podometnim stikalom po izbiri naročnika, dviganje in spuščanje ter obračanje lamel.</p> <p>V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev in stikal.</p>	
57.05.15A.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,2m/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15B.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15C.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15D.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15F.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15G.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,6m/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15H.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15I.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.05.15K.	<p>Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m². Mere (šxv): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.05.15L.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.15M.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.05.15S.	Z-žaluzije, zaokr. rob, vez. okna, motor, 70-93/0,45mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.05.15Z.	Z-žaluzije, zaokrožen rob, vezana okna, motor, 70-93/0,45mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.05.20.	Doplačilo (Dp) na postavke za zunanje žaluzije z zaokroženim robom lamel (zaokr. rob) za zaslonko, oblika L, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.05.20A.	Dp zunanje žaluzije, z. rob, zaslonka ALU, oblika L Brez razlike v višini paketa.	m
57.05.21.	Doplačilo (Dp) na postavke za zunanje žaluzije, zaokroženim robom lamel (zaokr. rob) za omarico, oblika U, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.05.21A.	Dp zunanje žaluzije, zaokr. rob, omarica oblike U, oglato. Oglata izvedba.	m
57.05.21B.	Dp zunanje žaluzije, zaokr. rob, omarica oblike U, zaobljeno. Zaobljena izvedba.	m
57.06.	ZUNANJE KOVINSKE ŽALUZIJE Veljajo naslednji pogoji. Lamele: Lamele so iz zlitine iz lahkih kovin, žgano lakirane, odporne na praske in korozijo. Samonosne zaradi zaobljene oblike, obojestransko zaokrožene, na eni strani valjasto tesnilo. Vodilo: Vodila so iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine, naravno eloksirano, vključno z lokalnimi nosilci iz lahke kovine. Dvižni mehanizem in mehanizem obračanja: Mehanizem je iz kovine, nameščen na stransko vodilo. Vgradni deli in okovja: Okovje je iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo, iz plastike ali lahke kovine, po tehnologiji izvajalca. Navedene dimenzije: Širina (š) = razmik zunanjih robov vodil. Višina (v) = zgornji rob -zgornje vodilo do spodnji rob -spodnje vodilo.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Komentar: Pri zunanjih žaluzijah je treba pri poziciji 57.06.00 navesti vrsto montažne podlage (npr. zid, beton, debelino toplotne izolacije, les, železo ali lahka kovina).	
57.06.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del se štejejo za dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.06.00C.	Pogoji namestitve zunanjih žaluzij v celoti v kovinski izvedbi Pogoji namestitve zunanjih žaluzij, v celoti v kovinski izvedbi. Z navijalno ročico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____	
57.06.00D.	Pogoji namestitve zunanjih žaluzij z motornim pogonom Pogoji namestitve zunanjih žaluzij, v celoti v kovinski izvedbi. Na motorni pogon. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____	
57.06.01.	Zunanja (Z) žaluzija, v celoti v kovinski izvedbi (C-kov.) z navijalno ročico (nav. ročica). Širina lamel od 80 do 100 mm, po izbiri naročnika, debelina najmanj 0,6 mm, dvigovanje in obračanje lamel za 90 stopinj s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Zgornja in spodnja končna omejitev je namenjena zaščiti delovanja. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo. Kot odpiranja 45 stopinj, vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo, vrtljiv drog je pričvrščen na držalo ročice	
57.06.01A.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01B.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01C.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01D.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01F.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01G.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.06.01H.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01I.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01K.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01L.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01M.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.01S.	Z-žaluzije, C-kov., nav. ročica, 80-100/0,6mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.06.01Z.	Z-žaluzije, C-kov., navijalna ročica, 80-100/0,6mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.06.05.	Zunanja žaluzija (Z-žaluzija), v celoti v kovinski izvedbi (C-kov.) z motornim pogonom. Širina lamel 80 do 100 mm, po izbiri naročnika in debeline najmanj 0,6 mm, dvigovanje in obračanje lamel za 90 stopinj z motornim pogonom na izmenični tok 220 V/50 Hz, z elektromagnetno zavoro, zgornjim in spodnjim končnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metrskim kablom z vtično spojko. Krmiljenje z nad-ali podometnim stikalom po izbiri naročnika, s funkcijo za dviganje in spuščanje ter zapiranje. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.06.05A.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,2m/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05B.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05C.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05D.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05F.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.06.05G.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,6m/2,5m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05H.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05I.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05K.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05L.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05M.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.06.05S.	Z-žaluzije, C-kov., motor, 80-100/0,6mm _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.06.05Z.	Z-žaluzije, C-kov., motorni pogon, 80-100/0,6mm Širina: _____ Višina: _____ Zadeva okna: _____	kos
57.06.08.	Doplačilo (Dp) k postavkam za zunanje žaluzije, v celoti v kovinski izvedbi (C-kov.) za zaslonko, oblika L, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.06.08A.	Dp zunanje žaluzije, C-kov., zaslonka ALU, oblika L Brez razlike v višini paketa.	m
57.06.10.	Doplačilo (Dp) na postavke za zunanje žaluzije v celoti v kovinski izvedbi (C-kov.) za omarico, oblika U, iz aluminija, debeline najmanj 1,5 mm, naravno eloksirano ali prevlečeno z RAL-barvo po izbiri naročnika.	
57.06.10A.	Dp zunanje žaluzije C-kov., omarica, oblika U, oglata. Oglata izvedba.	m
57.06.10B.	Dp zunanje žaluzije C-kov., omarica, oblika U, zaobljena. Zaobljena izvedba.	m
57.07.	VERTIKALNE ŽALUZIJE	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Za vertikalne žaluzije veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Lamele so iz težko vnetljivega (B1, Q1), tkanega blaga iz bombaža, steklenih vlaken ali kemično obdelanih materialov, odporne na prah. Barva in struktura sta iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika.</p> <p>Zgornje vodilo je iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine.</p> <p>Tekalni voziček pogona je iz plastike z varnostno sklopko za zaščito pred prekomernim vrtenjem naprave, vključno z vpenjalno sponko za lamele.</p> <p>Distančnik so iz na prepogibanje in lomljenje odporne plastike ali jekla.</p> <p>Obtežitvene plošče so zaščitene pred korozijo, z držali za pritrditev povezovalnih vrvic lamel</p> <p>Povezovalne vrvice lamel so vrvice s kroglicami. Vrvico iz poliestra s iztisnjenimi plastičnimi ali kovinskimi kroglicami, kot spodnja povezava lamel, obojestransko nameščeno.</p> <p>Montažni nosile - stenski ali stropni nosilci je iz jekla z zaščito pred korozijo, vključno z materialom za pritrditev.</p> <p>Vgradni deli so iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po tehnologiji <u>izvajalca</u>.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (Š) = konstrukcijska širina. Višina (V) = zgornji rob -zgornje vodilo do spodnji rob -lamel.</p>	
57.07.01.	Vertikalna žaluzija, eno ali dvodelna z vrvico. Lamele, širine do 127 mm. Odpiranje in zapiranje z zasukano pleteno vrvico iz poliestra (vrvica). Obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico s kroglicami prek pogona.	
57.07.01Z.	<p>Vertikalna žaluzija 127mm, vrvica</p> <p>Širina: _____</p> <p>Višina: _____</p> <p>Barva, struktura: _____</p> <p>Namestitev na: _____</p>	kos
57.07.05.	<p>Vertikalna žaluzija, eno ali dvodelna z neskončno vrvico. Lamele širine do 127 mm. Odpiranje in zapiranje ter obračanje lamel za 180 stopinj z neskončno vrvico prek posebnega pogona.</p> <p>Neskončna vrvica: vrvica s kroglicami iz plastike ali jekla, zaščitena pred korozijo.</p>	
57.07.05Z.	<p>Vertikalna žaluzija 127mm, neskončna vrvica</p> <p>Širina: _____</p> <p>Višina: _____</p> <p>Barva, struktura: _____</p> <p>Namestitev na: _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.07.10.	Vertikalna žaluzija, eno ali dvodelna z motornim pogonom (motor). Lamele širine do 127 mm. Odpiranje in zapiranje ter obračanje lamel za 160 stopinj preko reduktorja z elektromotorjem, končno stikalo in toplotna zaščita, z 0,8 metrskim kablom. Motor je pritrjen na zgornje vodilo. Krmiljenje z nadali podometnim stikalom po izbiri naročnika, s funkcijo za odpiranje in obračanje ter zapiranje. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.07.10Z.	Vertikalna žaluzija 127mm, motor Širina: _____ Višina: _____ Barva, struktura: _____ Namestitev na: _____	kos
57.07.15.	Doplačilo (Dp) k postavkam vertikalnih žaluzij za dodatno spodnje vodilo.	
57.07.15A.	Dp k vert.žal., vrvica spodnje vodilo. Pri napravah z vrvico.	m
57.07.15B.	Dp k vert.žal., neskončna vrv. za sp. vodilo Pri napravah z neskončno vrvico.	m
57.07.15C.	Dp k vert.žal., motor, za sp. vodilo Za naprave na motorček.	m
57.07.15D.	Dp k vert.žal., nesk.vrv za motor.pog. za sp. vodilo Z neskončno vrvico pri napravah na motorček.	m
57.08.	ZATEMNILNIKI Za zatemnilnike veljajo naslednji pogoji. Gred: Gred je iz korozijsko zaščitene kovine, največja deformacija 1/200, končne kape z ležaji. Stranski deli: Stranski deli so iz lakirane emajlirane lahke kovine, z ležajnimi nastavki. Škatla: Škatle so iz lakirane lahke kovine. Vodilne letve: Vodilne letve si iz ekstrudiranega lahkega kovinskega profila, vgrajene tesnilne ščetke, gumbi na pokrovu iz plastike. Zatemnilna zavesa: Zatemnilna zavesa je iz zatemnitvene tkanine, odporne na UV žarke, neprozorne prevleke, infrardeče neprepustne, z na svetlobno nepropustnimi ojačitvami iz ravnih kovinskih palic, iz težko vnetljivega materiala B1, Q1, spodnji konec zavesa s končno palico iz korozijsko zaščitene kovine, vključno montažni material za pritrditev zavesa na gred. Zatemnitvena zavesa je neprekinjeno vodena v vodilnih letvah. Navedene mere: Širina (š) = zunanji robovi vodil. Višina (v) = zgornji rob, polje do spodnjega roba spodnje tirnice.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Komentar: <i>Pri popisu za zatemnilnike je treba obvezno navesti vrsto podlage za montažo v postavki 57.08.00 (npr. zid, beton, debelino toplotne izolacije, les, železo ali lahka kovina).</i>	
57.08.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.08.00C.	Pogoji montaže zatemnilnika na trak Pogoji montaže zatemnilnika s pogonom na trak. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____	
57.08.00D.	Pogoji montaže zatemnilnika na ročico Pogoji montaže zatemnilnika s pogonom na navijalno ročico. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____	
57.08.00E.	Pogoji montaže zatemnilnika na motor Pogoji montaže zatemnilnika z motornim pogonom. Montažna podlaga: _____ Drugi podatki: _____	
57.08.01.	Zatemnilnik s trakom za dvigovanje. Zavesa iz zatemnilnega blaga. Dvigovanje in spuščanje zatemnilne zavesa s trakom. Kolut za trak iz plastike, trak iz tekstila, vodilo za trak nameščeno na omarici. Nadometni navijalnik za trak iz plastike.	
57.08.01A.	Zatemni., trak, blago, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01B.	Zatemni., trak, blago, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01C.	Zatemni., trak, blago, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01E.	Zatemni., trak, blago, 1,6m/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01F.	Zatemni., trak, blago, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01G.	Zatemni., trak, blago, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01I.	Zatemni., trak, blago, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.01J.	Zatemni., trak, blago, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.08.01K.	Zatemni., trak, blago, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.01M.	Zatemnitev, trak, blago 2,4/4m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.01N.	Zatemnitev, trak, blago 2,4/5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4 do 5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.01O.	Zatemnitev, trak, blago 2,4/nad 5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.01S.	Zatemni., trak, blago, _____ Podatki: Širina x višina v metrih	kos
57.08.01Z.	Zatemni., trak, blago, Širina: _____ Višina: _____ Zatemnilnik za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.08.05.	Zatemnitev z navijalno ročico, zavesa iz zatemnitvenega blaga. Dvigovanje in spuščanje plašča s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob z montažno ploščo je pritrjen na omarici. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitena pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice.	
57.08.05A.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05B.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05C.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05E.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,6m/2,5m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05F.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05G.	Zatemni., nav. ročica, blago, 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.05I.	Zatemni., nav. ročica, blago, 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.08.05J.	Zatemni., nav. ročica, blago, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.05K.	Zatemni., nav. ročica, blago, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.05M.	Zatemnitev, nav. ročica, blago, 2,4/4m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.05N.	Zatemnitev, nav. ročica, blago, 2,4/5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4 do 5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.05O.	Zatemnitev, nav. ročica, blago, 2,4/nad 5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.05S.	Zatemni., nav. ročica, blago, _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.08.05Z.	Zatemni., navijalna ročica, blago, Širina: _____ Višina: _____ Zatemnilnik za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.08.10.	Zatemnitev z motornim pogonom, zavesa iz zatemnitvenega blaga. Dviganje in spuščanje zavesa prek motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nad-ali podometnim stikalom po izbiri naročnika s funkcijo za dviganje in spuščanje. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.08.10A.	Zatemni., motor, blago, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.10B.	Zatemni., motor, blago, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.10C.	Zatemni., motor, blago, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.10E.	Zatemni., motor, blago, 1,6m/2,5m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.10F.	Zatemni., motor, blago, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2,5 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.08.10G.	Zatemni., motor, blago, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.08.10I.	Zatemni., motor, blago, 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10J.	Zatemni., motor, blago, 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10K.	Zatemni., motor, blago, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10M.	Zatemnitev, motor, blago, 2,4/4m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10N.	Zatemnitev, motor, blago, 2,4/5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4 do 5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10O.	Zatemnitev, motor, blago, 2,4/nad 5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.08.10S.	Zatemni., motor, blago, _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.08.10Z.	Zatemni., motor, blago, Širina: _____ Višina: _____ Zatemnilnik za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.	VGRADNE ROLETE	
	<p>Za vgradne rolete veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Vgradne rolete: Dobava in namestitev roletne omarice ni vračunana v ceno na enoto rolete. Omarica je zajeta v ločeni postavki.</p> <p>Gred: Gred je iz kovine zaščitene pred korozijo, največje upogibanje 1/200, zaključni pokrovi z vgrajenimi ležajnimi zatiči.</p> <p>Ležaji: Ležaji so iz kovine, zaščitene pred korozijo ali iz plastike, polne ali polovične ležajne blazinice s krogličnim ležajem, po izbiri izvajalca.</p> <p>Tračna vodila: Tračna vodila so iz vroče lakirane lahke kovine z napravo za zvočno izolacijo, na zgornjem koncu v obliki razširjenega lijaka. Globina utora približno 1 odstotek širine zaves, najmanj 20 mm.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = zunanji robovi vodil Višina (v) = spodnji rob roletne omarice do spodnjega roba zaključne palice.</p>	
	<p>Komentar: <i>Omarice za rolete se popišejo v ločenih postavkah npr. skupaj z okni.</i></p>	

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.09.00C.	Pogoji montaže za vgradne rolete na trak Pogoji montaže za vgradne rolete. Montaža v že pripravljeno omarico za rolete iz: _____ Ostali pogoji: _____	
57.09.00D.	Pogoji montaže za vgradne rolete na ročico Pogoji montaže za vgradne rolete. Montaža v obstoječo omarico za rolete iz: _____ Ostali pogoji: _____	
57.09.00E.	Pogoji montaže za vgradne rolete na motor Pogoji montaže za vgradne rolete. Montaža v obstoječo omarico za rolete iz: _____ Ostali pogoji: _____	
57.09.01.	Vgradne rolete s trakom (trak), roletni plašč iz plastičnih lamel, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. S stranskim aretiranjem lamel, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek roletnega plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj roletnega plašča. Vključno z pritrditvijo roletnega plašča na navijalni valj. Dvigovanje in spuščanje roletnega plašča s trakom iz tekstila, kolut za trak iz kovine ali plastike. Vodilo za trak s ščetkastim tesnilom. Nad- ali podometni navijalnik za trak po izbiri naročnika. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem roletnega plašča navzgor, ko je ta spuščena.	
57.09.01A.	Rolete, trak, plastika, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01B.	Rolete, trak, plastika, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01C.	Rolete, trak, plastika, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01E.	Rolete, trak, plastika, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01F.	Rolete, trak, plastika, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01G.	Rolete, trak, plastika, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01I.	Rolete, trak, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.01J.	Rolete, trak, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01K.	Rolete, trak, plastika, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01M.	Rolete, trak, plastika, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01N.	Rolete, trak, plastika, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01O.	Rolete, trak, plastika, 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.01S.	Rolete, trak, plastika, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.01Z.	Rolete, trak, plastika, Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.02.	Vgradne rolete s trakom, plašč iz lamel iz lahke kovine-aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Lamelle v zgornjem delu brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami, s stranskim aretiranjem za lamelle, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala z zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s trakom iz tekstila, kolut za trak iz kovine ali plastike. Vodilo za trak s ščetkastim tesnilom. Nad ali podometni navijalnik za trak po izbiri naročnika. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem plašča navzgor, ko je ta zaprta.	
57.09.02A.	Rolete, trak, Alu, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.02B.	Rolete, trak, Alu, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.02C.	Rolete, trak, Alu, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.02E.	Rolete, trak, Alu, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.02F.	Rolete, trak, Alu, 1,6m/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02G.	Rolete, trak, Alu, 1,6m/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02I.	Rolete, trak, Alu, 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02J.	Rolete, trak, Alu, 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02K.	Rolete, trak, Alu, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02M.	Rolete, trak, Alu, 2,4/3,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02N.	Rolete, trak, Alu, 2,4/4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02O.	Rolete, trak, Alu, 2,4/nad 4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.02S.	Rolete, trak, Alu, vel, _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.02Z.	Rolete, trak, Aluminij Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.03.	Vgradne rolete z vrstico, plašča iz lesenih lamel iz masivnega lesa. Povezava lamel z vzmetnim jeklom, zaščiteno pred korozijo. V zgornjem delu plašča je fiksna povezava, v spodnjem povezava, ki jo lahko izvlečete, za svetlobne in prezračevalne reže. Ni zagotovljena popolna nepropustnost svetlobe. Obdelava površine: impregnirano proti insektom in plesni. V namene odbijanja vode in zaščite pred svetlobo, prevlečeno z lazuro. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo in trdega lesa. Omejevala z zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s trakom iz tekstila, kolut za trak iz kovine ali plastike. Vodilo za trak s ščetkastim tesnilom. Nad ali podometni navijalnik za trak po izbiri naročnika. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem plašča navzgor, ko je ta zaprta.	
57.09.03A.	Rolete, trak, les, 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.03B.	Rolete, trak, les, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03C.	Rolete, trak, les, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03E.	Rolete, trak, les, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03F.	Rolete, trak, les, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03G.	Rolete, trak, les, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03I.	Rolete, trak, les, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03J.	Rolete, trak, les, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03K.	Rolete, trak, les, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03M.	Rolete, trak, les, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03N.	Rolete, trak, les, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03O.	Rolete, trak, les, 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.03S.	Rolete, trak, les, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.03Z.	Rolete, trak, les Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.10.	Vgradne rolete z navijalno ročico, plašč iz lamel iz plastike, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. S stranskim aretiranjem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob 45 stopinj z montažno ploščo. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, vrtljiv drog iz kovine, zaščitene pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem plašča navzgor, ko je ta zaprta	
57.09.10A.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10B.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10C.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10E.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10F.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10G.	Rolete, nav. ročica, plastika, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10I.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10J.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10K.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10M.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.10N.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10O.	Rolete, nav. ročica, plastika, 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.10S.	Rolete, nav. ročica, plastika, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.10Z.	Rolete, navijalna ročica, plastika Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.11.	Vgradne rolete z navijalno ročico, plašč rolete iz lamel iz lahke kovine-aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske. V zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami, s stranskim aretiranjem za lamele, ki preprečuje premikanje. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob 45 stopinj z montažno ploščo. Vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, vrtljiv drog iz kovine, zaščitene pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem plašča navzgor, ko je ta zaprta.	
57.09.11A.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11B.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11C.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11E.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11F.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11G.	Rolete, nav. ročica, Alu, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.11I.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11J.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11K.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11M.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11N.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11O.	Rolete, nav. ročica, Alu, 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.11S.	Rolete, nav. ročica, Alu, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.11Z.	Rolete, navijalna ročica, Aluminij Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.12.	Vgradne rolete z navijalno ročico (nav. ročica), plašča iz lesenih lamel iz masivnega lesa. Povezava lamel z vzmetnim jeklom, zaščitenim pred korozijo. V zgornjem delu plašča je fiksna povezava, v spodnjem povezava, ki jo lahko izvlečete, za svetlobne in prezračevalne reže. Ni zagotovljena popolna nepropustnost svetlobe. Obdelava površine: impregnirano proti insektom in plesni. Za vodo odbojnost in zaščito pred žarki, prevlečeno z lazuro. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo in trdega lesa. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča je s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob 45 stopinj z montažno ploščo, vrtljiv drog oploščan z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca, pregibna ročica iz kovine, zaščitene pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice. Zaklepanje z mehanskim varovalom iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem plašča navzgor, ko je ta zaprta.	
57.09.12A.	Rolete, nav. ročica, les, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.12B.	Rolete, nav. ročica, les, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12C.	Rolete, nav. ročica, les, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12E.	Rolete, nav. ročica, les, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12F.	Rolete, nav. ročica, les, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12G.	Rolete, nav. ročica, les, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12I.	Rolete, nav. ročica, les, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12J.	Rolete, nav. ročica, les, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12K.	Rolete, nav. ročica, les, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12M.	Rolete, nav. ročica, les, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12N.	Rolete, nav. ročica, les, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12O.	Rolete, nav. ročica, les 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.12S.	Rolete, nav. ročica, les, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.12Z.	Rolete, navijalna ročica, les Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.15.	Vgradne rolete z motornim pogonom, plašč iz lamel iz plastike, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. S stranskim aretiranjem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča je z zaključno palico. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dviganje in spuščanje plašča je prek motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.09.15A.	Rolete, motor, plastika, 1,2m/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15B.	Rolete, motor, plastika, 1,2m/2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15C.	Rolete, motor, plastika, 1,2m/nad 2,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15E.	Rolete, motor, plastika, 1,6m/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15F.	Rolete, motor, plastika, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15G.	Rolete, motor, plastika, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15I.	Rolete, motor, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15J.	Rolete, motor, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15K.	Rolete, motor, plastika, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15M.	Rolete, motor, plastika, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.15N.	Rolete, motor, plastika, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.150.	Rolete, motor, plastika 2,4/nad 4,5m ² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.155.	Rolete, motor, plastika, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.15Z.	Rolete, motor, lamele iz plastike Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.16.	Vgradne rolete na motorni pogon, zavesa iz lamel iz lahke kovine- aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami, s stranskim aretiranjem za lamele, ki preprečuje premikanje. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dviganje in spuščanje plašča preko motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metriskim kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.09.16A.	Rolete, motor, Alu, 1,2m/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16B.	Rolete, motor, Alu, 1,2m/2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16C.	Rolete, motor, Alu, 1,2m/nad 2,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16E.	Rolete, motor, Alu, 1,6m/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16F.	Rolete, motor, Alu, 1,6m/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16G.	Rolete, motor, Alu, 1,6m/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16I.	Rolete, motor, Alu, 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.16J.	Rolete, motor, Alu, 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.16K.	Rolete, motor, Alu, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.16M.	Rolete, motor, Alu, 2,4/3,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.16N.	Rolete, motor, Alu, 2,4/4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.16O.	Rolete, motor, Alu 2,4/nad 4,5m2 S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.16S.	Rolete, motor, Alu, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.16Z.	Rolete, motor, lamele iz Aluminija Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.09.17.	Vgradne rolete na motorni pogon, plašč iz lesenih lamel iz masivnega lesa. Povezava lamel z vzmetnim jeklom, zaščitenim pred korozijo. V zgornjem delu plašča je fiksna povezava, v spodnjem povezava, ki jo lahko izvlečete, za svetlobne in prezračevalne reže. Ni zagotovljena popolna nepropustnost svetlobe. Obdelava površine: Impregnirano proti insektom in plesni. V namene odbijanja vode in zaščite pred svetlobo, prevlečeno z lazuro. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo in trdega lesa. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno z pritrditvijo plašča na valj. Dviganje in spuščanje plašča preko motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev in stikal.	
57.09.17A.	Rolete, motor, les, 1,2m/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 2m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.17B.	Rolete, motor, les, 1,2m/2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 do 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.17C.	Rolete, motor, les, 1,2m/nad 2,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2,5m2. Mere (šxv): _____	kos
57.09.17E.	Rolete, motor, les, 1,6m/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.09.17F.	Rolete, motor, les, 1,6m/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17G.	Rolete, motor, les, 1,6m/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17I.	Rolete, motor, les, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17J.	Rolete, motor, les, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17K.	Rolete, motor, les, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17M.	Rolete, motor, les, 2,4/3,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) do 3,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17N.	Rolete, motor, les, 2,4/4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 3,5 do 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17O.	Rolete, motor, les 2,4/nad 4,5m² S širino nad 2 do 2,4 m in površino (šxv) nad 4,5m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.09.17S.	Rolete, motor, les, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.09.17Z.	Rolete, motor, lamele iz lesa Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.10.	PREDOKENSKÉ ROLETE	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Za predokenske rolete veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Stranski deli: Stranski deli so iz vroče lakirane zlitine lahkih kovin z ležajnimi zatiči.</p> <p>Zaslonka omarice: Zaslonka omarice so iz vroče lakirane lahke kovine. Mehanski deli so lahko dostopni, ne da bi bilo treba odstraniti roletu.</p> <p>Gred: Gred je iz kovine zaščiten pred korozijo. Največje upogibanje 1/200, zaključni pokrovi z ležajem.</p> <p>Tračna vodila: Tračna vodila so iz ekstrudiranega profila iz lahke kovine, ki je zaščiten pred korozijo, z zvočno izolacijo, vključno s prekrivnimi gumbi iz plastike.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (B) = zunanjih robov vodil. Višina (V) = od zgornjega roba zaslonke omarice do spodnjega roba zaključne lamele.</p>	
57.10.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.10.00C.	<p>Pogoji vgradnje predokenskih rolet s trakom Pogoji vgradnje za predokenske rolete s trakom. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.10.00D.	<p>Pogoji vgradnje predokenskih rolet z ročico Pogoji vgradnje za predokenske rolete z ročico. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.10.00E.	<p>Pogoji vgradnje predokenskih rolet na motorni pogon Pogoji vgradnje za predokenske rolete na motorni pogon. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.10.01.	<p>Predokenske rolete s trakom (Predoken. rol., trak), roletni plašč je sestavljena iz plastičnih lamel (plastika), v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj.</p> <p>Dvigovalnik in spuščanje plašča s trakom, kolut za trak iz plastike, trak iz tekstila, vodilo za trak s ščetkastim tesnilom, nadometni navijalnik za trak iz plastike. Mehansko varovalo iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem zaves navzgor, ko je ta spuščena.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.01A.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01B.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01C.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01E.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01F.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01G.	Predoken. rol., trak, plastika, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01I.	Predoken. rol., trak, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01J.	Predoken. rol., trak, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01K.	Predoken. rol., trak, plastika, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.01S.	Predoken. rol., trak, plastika, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.10.01Z.	Predokenenske rolete, trak, plastika Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.10.02.	Predokenske rolete s trakom (Predoken. rol., trak), roletni plašč je sestavljena iz lamel iz lahke kovine- aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva po izbiri naročnika, iz kolekcije. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s trakom. Kolut za trak iz plastike, trak iz tekstila, vodilo za trak s ščetkastim tesnilom, nadometni navijalnik za trak iz plastike. Mehansko varovalo iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem zavese navzgor, ko je ta spuščena.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.02A.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02B.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02C.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02E.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02F.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02G.	Predoken. rol., trak, Alu, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02I.	Predoken. rol., trak, Alu, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02J.	Predoken. rol., trak, Alu, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02K.	Predoken. rol., trak, Alu, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.02S.	Predoken. rol., trak, Alu, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.10.02Z.	Predokenenske rolete, trak, Aluminij Širina: _____ Višina: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.06.	<p>Predokenske rolete (Predok. rol.) z navijalno ročico (nav. ročica), roletni plašč iz plastičnih lamel (plastika), v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča je z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo ali prostim tekom.</p> <p>Navijalna ročica: povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom s togim, fiksno oblikovanim pocinkanim železom. Zgornji zglob z montažno ploščo, kot odpiranja 45 stopinj. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran in pregibna ročica iz kovine, zaščitene pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice. Mehansko varovalo iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem zaves navzgor, ko je ta spuščena.</p>	
57.10.06A.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06B.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06C.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06E.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06F.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06G.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06I.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06J.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06K.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.10.06S.	<p>Predoken. rol., nav. ročica, plastika, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.06Z.	Predokenenske rolete, navijalna ročica, plastika Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.10.07.	Predokenske rolete (Predok. rol.) z navijalno ročico (nav. ročica), roletni plašč je iz lamel iz lahke kovine- aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj. Dvigovanje in spuščanje plašča s pregibno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo. Navijalna ročica: povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom s togim, fiksno oblikovanim pocinkanim železom. Zgornji zglob 45 stopinj z montažno ploščo. Vrtljiv drog oplošččen z umetno maso ali iz aluminija, A6 CO eloksiran, po izbiri naročnika in pregibna ročica iz kovine, zaščitene pred korozijo. Vrtljiv drog je pričvrščen z držalom ročice. Mehansko varovalo iz kovine ali plastike, to varuje pred potiskanjem zaves navzgor, ko je ta spuščena.	
57.10.07A.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07B.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07C.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07E.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07F.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07G.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07I.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07J.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.07K.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.07S.	Predoken. rol., nav. ročica, Alu, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.10.07Z.	Predokenenske rolete, navijalna ročica, Aluminij Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.10.11.	Predokenske rolete (Predoken. rol.) z motornim pogonom (motor), roletni plašč je iz plastičnih lamel (plastika), v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj. Dviganje in spuščanje zaves je prek motornega pogona na izmenični tok -220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nad- ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.10.11A.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11B.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11C.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11E.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11F.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11G.	Predoken. rol., motor, plastika, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11I.	Predoken. rol., motor, plastika, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.10.11J.	Predoken. rol., motor, plastika, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.11K.	Predoken. rol., motor, plastika, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.11S.	Predoken. rol., motor, plastika, vel.: _____ Podatek o roleti: Širina x višina v metrih.	kos
57.10.11Z.	Predokenenske rolete, motor, plastika Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.10.12.	Predokenske rolete (Predoken. rol.) z motornim pogonom (motor), roletni plašč je iz lamel lahke kovine-aluminija (Alu), s peno iz plastificirane izolacijske mase, žgano lakirano, odporno na korozijo in praske, v zgornjem delu plašča brez, sicer s svetlobnimi in prezračevalnimi režami. Barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Stranski varovalen mehanizem za lamele, ki preprečuje premikanje. Spodnji zaključek plašča z zaključno lamelo. Omejevala za zgornji končni položaj plašča. Vključno s pritrditvijo plašča na valj. Dviganje in spuščanje zaves je prek motornega pogona na izmenični tok -220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nad- ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.10.12A.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,2/1,5m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12B.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,2/2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12C.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,2/nad 2m2 S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12E.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,6/2m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12F.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,6/3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12G.	Predoken. rol., motor, Alu, 1,6/nad 3m2 S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12I.	Predoken. rol., motor, Alu, 2/3m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m2. Mere (šxv): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.10.12J.	Predoken. rol., motor, Alu, 2/4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12K.	Predoken. rol., motor, Alu, 2/nad 4m2 S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m2. Mere (šxv): _____	kos
57.10.12S.	Predoken. rol., motor, Alu, vel.: _____ Podatek o roletih: Širina x višina v metrih.	kos
57.10.12Z.	Predokenenske rolete, motor, Aluminij Širina: _____ Višina: _____ Roleta za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.11.	MARKIZE IN TENDE	
	<p>Za markize in tende veljajo naslednji pogoji:</p> <p>Konstruktivski deli: Konstruktivski deli so izdelani iz galvansko korozijsko zaščenega jekla ali plastike ali lahke kovine, po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Ročice: Ročice so iz lahke kovine ali korozijsko zaščenega jeklenega profila z drsnimi čevlji - po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Dovodna in vodilna cev je izdelana iz lahke kovine ali pred korozijo zaščenega cevastega jeklenega profila z grednimi pokrovi in ročaji ležajev - vse po tehnologiji izvajalca.</p> <p>Valjasta cev: Izdelana iz korozijsko zaščenih jeklenih cevi ali lahke kovine, po izbiri izvajalca, brez ležajev.</p> <p>Vodilna letev: Izdelana iz ekstrudiranega naravnega eloksiranega lahkega kovinskega profila, z zvočno izolacijskim vložkom, vključno z gumbi na pokrovu iz plastike.</p> <p>Pokrov škatle: Iz lakirane lahke kovine.</p> <p>Določene mere: Širina (š) = celotna konstrukcijska dimenzija. Višina (v) = zgornji rob pokrova škatle do spodnjega roba končne palice. Projekcija = 60 cm. Kot odpiranja = 160 stopinj.</p>	
57.11.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.11.00C.	Pogoji vgradnje markize s trakom Pogoji vgradnje markize s trakom. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.00D.	Pogoji vgradnje markize z ročico Pogoji vgradnje markize s pogonom z ročico. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	
57.11.00E.	Pogoji vgradnje markize z motorjem Pogoji vgradnje markize z motornim pogonom. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	
57.11.01.	Markize z vlečnim trakom (trak), iz platna za markize (platno), popolnoma sintetično, ki odbija umazanijo, je vodo odbojno in impregnirano proti gnitju, enobarvna ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290 g/m ² . Dvigovanje in spuščanje markize z vlečnim trakom. Kolut za trak iz kovine ali plastike, trak je iz tekstila. Vodilo za trak s ščetkastim tesnilom. Nad ali podometni navijalnik za trak po izbiri naročnika.	
57.11.01A.	Markiza, trak, platno, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01B.	Markiza, trak, platno, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01C.	Markiza, trak, platno, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01E.	Markiza, trak, platno, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01F.	Markiza, trak, platno, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01G.	Markiza, trak, platno, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01I.	Markiza, trak, platno, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01J.	Markiza, trak, platno, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01K.	Markiza, trak, platno, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.01S.	Markiza, trak, platno, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.01Z.	Markiza, trak, platno, Širina: _____ Višina: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.11.02.	Markize z vlečnim trakom (trak), iz mrežaste prosojne tkanine (mreža) iz steklenih vlaken, ki je prevlečena s PVC-jem, odporna na umazanijo, nepremočljiva, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojna; enobarvna ali črtasta, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika, teža 500g/m ² . Dvigovanje in spuščanje markize s trakom. Kolut za trak iz kovine ali plastike, trak za dvigovanje je iz tekstila. Vodilo za trak s ščetkastim tesnilom. Nad ali podometni navijalnik za trak po izbiri naročnika.	
57.11.02B.	Markiza, trak, mreža, 1,2/1,5m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02B.	Markiza, trak, mreža, 1,2/2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02C.	Markiza, trak, mreža, 1,2/nad 2m ² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02E.	Markiza, trak, mreža, 1,6/2m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02F.	Markiza, trak, mreža, 1,6/3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02G.	Markiza, trak, mreža, 1,6/nad 3m ² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02I.	Markiza, trak, mreža, 2/3m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02J.	Markiza, trak, mreža, 2/4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02K.	Markiza, trak, mreža, 2/nad 4m ² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m ² . Mere (šxv): _____	kos
57.11.02S.	Markiza, trak, mreža, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.11.02Z.	Markiza, trak, mrežasta tkanina Širina: _____ Višina: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.06.	<p>Markize z navijalno ročico (nav. ročica), iz platna za markize (platno), ki je popolnoma sintetično, odporno na umazanijo, je nepremočljivo in impregnirano proti gnitju, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290g/m².</p> <p>Dvigovanje in spuščanje markize z navijalno ročico prek samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo.</p> <p>Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega železa. Zgornji zglob 45 stopinj z montažno ploščo. Vrtljiv drog oploščten z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca in pregibna ročica iz kovine, zaščitene pred korozijo. Ročica je pričvrščena z držalom ročice.</p>	
57.11.06A.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,2/1,5m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06B.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,2/2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06C.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,2/nad 2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06E.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,6/2m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06F.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,6/3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06G.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 1,6/nad 3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06I.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 2/3m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06J.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 2/4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06K.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, 2/nad 4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06S.	<p>Markiza, nav. ročica, platno, vel. _____</p> <p>Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.</p>	kos
57.11.06Z.	<p>Markiza, navijalna ročica, platno,</p> <p>Širina: _____</p> <p>Višina: _____</p> <p>Markiza za okno (podatki o oknu): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.07.	<p>Markize z navijalno ročico (nav. ročica), iz mrežaste prosojne tkanine (mreža) iz steklenih vlaken, ki je prevlečena s PVC-jem, odporna na umazanijo, nepremočljiva, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojna; enobarvna ali črtasta, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika, teža 500g/m².</p> <p>Dvigovanje in spuščanje markize z navijalno ročico preko samo mazalnega pogona z zavornim mehanizmom in spodnjo končno omejitvijo. Navijalna ročica: toga fiksno oblikovana povezava vrtljivega ročičnega droga s pogonom iz pocinkanega jekla. Zgornji zglob 45 stopinj s ploščo z ročico. Vrtljiv drog oploščten z umetno maso ali iz aluminija, A6 C0 eloksiran, po izbiri izvajalca in pregibna ročica iz kovine, zaščitene pred korozijo. Ročica je pričvrščena z držalom ročice.</p>	
57.11.07A.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,2/1,5m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07B.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,2/2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07C.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,2/nad 2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07E.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,6/2m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.06F.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,6/3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07G.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 1,6/nad 3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07I.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 2/3m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07J.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 2/4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07K.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, 2/nad 4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.07S.	<p>Markiza, nav. ročica, mreža, vel. _____</p> <p>Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.</p>	kos
57.11.07Z.	<p>Markiza, navijalna ročica, mrežasta tkanina</p> <p>Širina: _____</p> <p>Višina: _____</p> <p>Markiza za okno (podatki o oknu): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.11.	<p>Markize z motornim pogonom (motor), iz platna za markize (platno), ki je popolnoma sintetično, odporno na umazanijo, je nepremočljivo in impregnirano proti gnitju, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290g/m².</p> <p>Dviganje in spuščanje markize preko motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika:</p> <p>V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.</p>	
57.11.11A.	<p>Markiza, motor, platno, 1,2/1,5m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11B.	<p>Markiza, motor, platno, 1,2/2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11C.	<p>Markiza, motor, platno, 1,2/nad 2m²</p> <p>S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11E.	<p>Markiza, motor, platno, 1,6/2m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11F.	<p>Markiza, motor, platno, 1,6/3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11G.	<p>Markiza, motor, platno, 1,6/nad 3m²</p> <p>S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11I.	<p>Markiza, motor, platno, 2/3m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11J.	<p>Markiza, motor, platno, 2/4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11K.	<p>Markiza, motor, platno, 2/nad 4m²</p> <p>S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m².</p> <p>Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11S.	<p>Markiza, motor, platno, vel. _____</p> <p>Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.</p>	kos
57.11.11Z.	<p>Markiza, motor, platno,</p> <p>Širina: _____</p> <p>Višina: _____</p> <p>Markiza za okno (podatki o oknu): _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.11.12.	<p>Markize z motornim pogonom (motor), iz mrežaste prosojne tkanine (mreža) iz steklenih vlaken, ki je prevlečena s PVC-jem, odporna na umazanijo, nepremočljiva, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojna; enobarvna ali črtasta, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika, teža 500g/m².</p> <p>Dviganje in spuščanje markize preko motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP54 (brizgana voda), z 0,8 m kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika:</p> <p>V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.</p>	
57.11.12A.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,2/1,5m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) do 1,5 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12B.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,2/2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 1,5 do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12C.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,2/nad 2m² S širino do 1,2 m in površino (šxv) nad 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12E.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,6/2m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) do 2 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12F.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,6/3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 2 do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12G.	<p>Markiza, motor, mreža, 1,6/nad 3m² S širino nad 1,2 do 1,6 m in površino (šxv) nad 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12I.	<p>Markiza, motor, mreža, 2/3m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) do 3 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12J.	<p>Markiza, motor, mreža, 2/4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 3 do 4 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.11K.	<p>Markiza, motor, mreža, 2/nad 4m² S širino nad 1,6 do 2 m in površino (šxv) nad 4 m². Mere (šxv): _____</p>	kos
57.11.12S.	<p>Markiza, motor, mreža, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.</p>	kos
57.11.12Z.	<p>Markiza, motor, mrežasta tkanina Širina: _____ Višina: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____</p>	kos
57.12.	ZGLOBNE IN KASETNE MARKIZE	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Deli konstrukcije: iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po izbiri izvajalca.</p> <p>Montažna cev: štirobna cev po celotni dolžini iz lahke kovine ali pred korozijo zaščitene jeklene cevi, po izbiri izvajalca.</p> <p>Zgibne roke: iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine z notranjo vzmetjo. Zgib ročice iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine ali iz tlačnega litja lahke kovine, po izbiri izvajalca. Nagibni kot se nastavi na pritrdilni glavi. Obremenitev z vetrom do jakosti 5.</p> <p>Pritrdilna glava: iz ekstrudirane, naravno eloksirane lahke kovine ali iz tlačnega litja zlitine lahkih kovin, po izbiri izvajalca.</p> <p>Navijalni valj za platno: iz pocinkane jeklene cevi, skladiščeno brez vzdrževanja.</p> <p>Montažni nosilec: iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine ali iz tlačnega litja zlitine lahkih kovin, po izbiri izvajalca.</p> <p>Vpetje, platno za markizo: iz tkanine, ki je popolnoma sintetična, odbija umazanijo, je vodoodbojna in impregnirana proti gnitju, enobarvna ali črtasta, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290g/m².</p>	
	<p>Čelna volanca: visoka najmanj 18 cm, obrobljen, enaka kakovost kot jo ima vpeto blago. Oblika in barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = zunanja širina konstrukcije. Celotna dolžina raztega (r) = zadnji rob valja do sprednji rob (palice z zaslonko) padna palica, merjeno ko je platno vpeto po diagonali in povsem odprto.</p>	
57.12.00.	Sledeče navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.12.00C.	<p>Pogoji montaže, zgib. mark., nav. ročica</p> <p>Montažni pogoji. Zgibna markiza z navijalno ročico. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
57.12.00D.	Pogoji montaže, zgib. mark., motor Montažni pogoji. Zgibna markiza z motornim pogonom. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	
57.12.00E.	Pogoji montaže, kaset. mark., nav. ročica Montažni pogoji. Kasetna markiza z navijalno ročico. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	
57.12.00F.	Pogoji montaže, kaset. mark., motor Montažni pogoji. Kasetna markiza z motornim pogonom. Podlaga za montažo: _____ Namestitev z: _____ Drugi podatki: _____	
57.12.01.	Zgibna markiza z navijalno ročico (nav. ročica), prevlečena s platno streho (platno). Raztegnitev in zapiranje markize s snemljivo ročico preko samo zapornega polža. Zunanja palica je iz naravno eloksiranega, ekstrudiranega večprekatnega lahkega kovinskega profila za vpetje zgibnih rok in pritrditev platna s čelno volanco. Navijalno vreteno platna iz korozijsko zaščitene kovine, s kavljem in plastificiranim ročajem.	
57.12.01A.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 2,5/2m S širino do 2,5m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01B.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 2,5/3m S širino do 2,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01D.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 3,5/2m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01E.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 3,5/3m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01G.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 4,5/2m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01H.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, 4,5/3m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.01S.	Zgibna markiza, nav. ročica, platno, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x celotna dolžina raztega v metrih	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.12.01Z.	Zgibna markiza, navijalna ročica, platno Širina: _____ Celotna dolžina raztega: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.12.03.	Zgibna markiza z motornim pogonom (motor), prevlečena s platno streho (platno). Čelna palica je iz naravno eloksiranega, ekstrudiranega večprekatsnega lahkega kovinskega profila za vpetje in pritrditev platna s čelno volanco. Izvlek in uvlek markize je prek motornega pogona na izmenični tok 220V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, s stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 kablom. Krmiljenje z nadometnim in podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.12.03A.	Zgibna markiza, motor, platno, 2,5/2m S širino do 2,5m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03B.	Zgibna markiza, motor, platno, 2,5/3m S širino do 2,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03D.	Zgibna markiza, motor, platno, 3,5/2m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03E.	Zgibna markiza, motor, platno, 3,5/3m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03G.	Zgibna markiza, motor, platno, 4,5/2m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03H.	Zgibna markiza, motor, platno, 4,5/3m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.03S.	Zgibna markiza, motor, platno, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x celotna dolžina raztega v metrih	kos
57.12.03Z.	Zgibna markiza, motorni pogon, platno Širina: _____ Celotna dolžina raztega: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.12.10.	Kasetna markiza z navijalno ročico (nav. ročica), prevlečena s platno streho (platno). Izvlek in uvlek markize z visečo ročico prek samo zapornega polževega gonila s krogličnimi ležaji. Končna omejitev z vlečene markize predstavlja funkcionalno zaščito. Kasetna iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine. V uvlečenem stanju je markiza zaprta na zgornji, spodnji in sprednji strani, s stranskimi zaključki. Vrtljivo vreteno za platno iz kovine, zaščitene pred korozijo, s kaveljčkom in plastificiranim ročajem.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.12.10A.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 2,5/2m S širino do 2,5m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10B.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 2,5/3m S širino do 2,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10D.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 3,5/2m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10E.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 3,5/3m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10G.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 4,5/2m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10H.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, 4,5/3m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.10S.	Kasetna markiza, nav. ročica, platno, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x celotna dolžina raztega v metrih	kos
57.12.10Z.	Kasetna markiza, navijalna ročica, platno Širina: _____ Celotna dolžina raztega: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.12.13.	Kasetna markiza z motornim pogonom (motor), prevlečena s platneno streho (platno). Kaseta: sestavljata jo zgornji in spodnji pokrov ter tudi sprednji pokrov, ki sestojijo iz predhodno oblikovane prekrivne čelne palice, narejene iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine, vključno s stranskimi zaključki. Izvlek in uvlek markize prek motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kabla. Krmiljenje z nad-ali podometnim stikalom po izbiri naročnika, stikalo za izvlek za izklop premikanja navzgor. V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.12.13A.	Kasetna markiza, motor, platno, 2,5/2m S širino do 2,5m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.13B.	Kasetna markiza, motor, platno, 2,5/3m S širino do 2,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.13D.	Kasetna markiza, motor, platno, 3,5/2m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.12.13E.	Kasetna markiza, motor, platno, 3,5/3m S širino nad 2,5 do 3,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.13G.	Kasetna markiza, motor, platno, 4,5/2m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega do 2 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.13H.	Kasetna markiza, motor, platno, 4,5/3m S širino nad 3,5 do 4,5 m in celotno dolžino raztega nad 2 do 3 m. Mere šxr: _____	kos
57.12.13S.	Kasetna markiza, motor, platno, vel. _____ Zajeto v postavki: Širina x celotna dolžina raztega v metrih	kos
57.12.13Z.	Kasetna markiza, motorni pogon, platno Širina: _____ Celotna dolžina raztega: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.13.	MARKIZE Z IZPADOM ROČICE	
	<p>Markize s spodnjo ročico. Veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Deli konstrukcije: iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po izbiri izvajalca.</p> <p>Gibljive ročice: iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega profila iz lahke kovine, z vpenjalno vzmetjo vključno z montažnimi konzolami, ki so zaščitene pred korozijo.</p> <p>Prednji profil: Padna palica iz ekstrudiranega, naravno eloksiranega večkomornega profila iz lahke kovine, namenjena montaži vpetja in volance.</p> <p>Montažni nosilec: iz lahke kovine ali pred korozijo zaščenega jekla, po izbiri izvajalca.</p> <p>Navijalni valj za platno: iz pocinkane jeklene cevi, skladiščeno brez vzdrževanja.</p> <p>Vpetje, platno za markizo: Iz tkanine, ki je popolnoma sintetična, odbija umazanijo, je vodoodbojna in impregnirana proti gnitju, enobarvna ali črtasta, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290g/m².</p> <p>Volanca: visoka najmanj 18 cm, obrobljena, enaka kakovost kot jo ima platno markize. Oblika in barva iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika.</p> <p>Navedene dimenzije: Širina (š) = zunanja širina konstrukcije. Celotna dolžina (r) = valj s platnoma zadaj do sprednjega roba padne palice, merjeno vodoravno.</p>	
57.13.00.	Sljedeče navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v enote na ceno.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.13.00C.	Montažni pogoji mark. z izpad. roko, trak Montažni pogoji za markize z izpadom ročice. S trakom. Podlaga za montažo: _____ Ostali pogoj/-i: _____	
57.13.00D.	Montažni pogoji mark. z izpad. roko, nav. ročica Montažni pogoji za markize z izpadom ročice. Z navijalno ročico. Podlaga za montažo: _____ Ostali pogoj/-i: _____	
57.13.01.	Markize z izpadno ročico, s trakom (trak), pokrita s platnom za markize (platno). Izvlek in uvlek platna z vlečenim trakom iz tekstila. Kolut za trak in navijalnik so iz plastike.	
57.13.01S.	Markize z izpad. ročico, trak, platno _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih	kos
57.13.01Z.	Markize z izpad. ročico, trak, platno Širina: _____ Celotna dolžina: _____ Višina: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos
57.13.03.	Markize z ročičnim pogonom (nav. cev), pokrita s platnom za markize (platno). Izvlek in uvlek platna z visečo ročico prek samo mazalnega polževega gonila. Končna omejitev v celoti izvlečeni markizi je namenjena zaščiti delovanja. Navijalno vreteno za platno je iz kovine je zaščiten je pred korozijo in opremljeno z kaveljčkom in plastificiranim ročajem.	
57.13.03S.	Markize z izpad. ročico, nav. cev, platno _____ Zajeto v postavki: Širina x višina v metrih.	kos
57.13.03.	Markize z izpad. ročico, nav. cev, platno _____ Širina: _____ Celotna dolžina: _____ Markiza za okno (podatki o oknu): _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.14.	FASADNE MARKIZE	
	<p>Veljajo naslednji pogoji.</p> <p>Deli konstrukcije: iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po izbiri izvajalca.</p> <p>Prednji profil: iz naravno eloksiranega profila iz lahke kovine. Pred korozijo zaščitene navijalne cevi, ki se jih poveže z vodilom.</p> <p>Navijalni valj za platno: iz lahke kovine ali pred korozijo zaščitene jeklene cevi, po izbiri izvajalca, skladiščeno brez vzdrževanja.</p> <p>Montažni nosilec: iz zlitine lahkih kovin ali naravno eloksiranega profila iz lahke kovine, po izbiri izvajalca.</p> <p>Navedene mere: Širina (š) = zunanja širina konstrukcije Višina (v) = pokrov na zgornjem robu do spodnjega roba odtočne cevi. Merjeno po napetem platnu v primeru poševno-navpičnih markiz z izpadom roke.</p>	
57.14.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.14.00C.	<p>Montažni pogoji fasadna markiza, nav. ročica</p> <p>Montažni pogoji za fasadne markize. Z navijalno ročico. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.14.00D.	<p>Montažni pogoji fasadna markiza, motor</p> <p>Montažni pogoji za fasadne markize. Z motornim pogonom. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____</p>	
57.14.01.	<p>Fasadna markiza z ročičnim pogonom (nav. cev), pokrita s platnom za markize (platno), ki je popolnoma sintetično, odbija umazanijo, je vodo odbojno in impregnirano proti gnitju, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290 g/m².</p> <p>Spuščanje in dviganje fasadne markize z navijalno ročico prek samo zapornega polžastega gonila s krogličnimi ležaji. Končna omejitev pri v celoti izvlečeni markizi je namenjena zaščiti delovanja</p>	
57.14.01A.	<p>Fasadna markiza, platno, nav. ročica, brez pokr., +pletenica</p> <p>Brez pokrova, s pletenco (žično vrvjo) iz NIRO, najmanj 2 mm, Mere, širina x višina: _____</p>	kos
57.14.01C.	<p>Fasadna markiza, platno, nav. ročica, z oglat. pokr., +vodilo</p> <p>Z oglatim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____</p>	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.14.01D.	Fasadna markiza, platno, nav. ročica, z zaokr. pokr.,+vodilo Z zaokroženim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.03.	Fasadna markiza z ročičnim pogonom (nav. cev), pokrita z mrežastim materialom (mreža) iz steklene tkanine, ki prepušča svetlobo, prevlečeno s PVC-jem, odbija umazanijo, ne prepušča vode, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojno, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža mrežastega materiala 500 g/m ² . Spuščanje in dviganje fasadne markize z ročico prek samo zapornega polžastega gonila s krogličnimi ležaji. Končna omejitev pri v celoti izvlečeni markizi je namenjena zaščiti delovanja.	
57.14.03A.	Fasadna markiza, mreža, nav. ročica, brez pokr., +pletenica Brez pokrova, s pletenico (žično vrvjo) iz NIRO, najmanj 2 mm, Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.03C.	Fasadna markiza, mreža, nav. ročica, z oglat. pokr., +vodilo Z oglatim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.03D.	Fasadna markiza, mreža, nav. ročica, z zaokr. pokr.,+vodilo Z zaokroženim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.05.	Fasadna markiza z motornim pogonom (motor), pokrita s platnom za markize (platno), ki je popolnoma sintetično, odbija umazanijo, je vodo odbojno in impregnirano proti gnitju, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290 g/m ² . Dviganje in spuščanje fasadne markize preko motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kabla. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.14.05A.	Fasadna markiza, platno, motor, brez pokr., +pletenica Brez pokrova, s pletenico (žično vrvjo) iz NeJe, najmanj 2 mm, Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.05C.	Fasadna markiza, platno, motor, z oglat. pokr., +vodilo Z oglatim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.05D.	Fasadna markiza, platno, motor, z zaokr. pokr.,+vodilo Z zaokroženim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
57.14.07.	Fasadna markiza z motornim pogonom (motor), pokrita z mrežastim materialom (mreža) iz steklene tkanine, ki prepušča svetlobo, prevlečeno s PVC-jem, odbija umazanijo, ne prepušča vode, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojno, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža mrežastega materiala 500 g/m ² , barvni premazi najmanj 7 po DIN 54000 (brez bele). Navpična ali poševna izvedba do 40 stopinj do navpične. Dviganje in spuščanje fasadne markize prek motornega pogona na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 m kabla. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.14.07A.	Fasadna markiza, mreža, motor, brez pokr., +pletenica Brez pokrova, s pletenico (žično vrvjo) iz NeJe, najmanj 2 mm, Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.07C.	Fasadna markiza, mreža, motor, z oglat. pokr., +vodilo Z oglatim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.14.07D.	Fasadna markiza, mreža, motor, z zaokr. pokr., +vodilo Z zaokroženim pokrovom in z vodilom iz lahke kovine, naravno eloksirano. Mere, širina x višina: _____	kos
57.15.	MARKIZE ZA ZIMSKI VRT Veljajo naslednji pogoji. Deli konstrukcije: iz jekla, z galvansko zaščito pred korozijo iz plastike ali lahke kovine, po izbiri izvajalca . Vodilo: Iz ekstrudiranega profila iz lahke kovine, suhoprašno lakirano. Prednji profil: iz naravno eloksiranega profila iz lahke kovine. Pred korozijo zaščitene navijalne cevi, ki se jih poveže z vodilom. Navijalni valj za platno: iz lahke kovine ali pred korozijo zaščitene jeklene cevi, po izbiri izvajalca , skladiščeno brez vzdrževanja. Montažni nosilec: iz zlitine lahkih kovin, suhoprašno lakirano . Prekrivna omarica: Iz ekstrudiranega profila iz aluminija, suhoprašno lakirano . Navedene mere: Širina (š) = zunanja širina konstrukcije Višina (v) = od pokrov na zgornjem robu do spodnjega roba padnega profila. Merjeno po napetem platnu v primeru poševno-navpičnih markiz z izpadno roko.	

Refer. številka	Opis	Enota
57.15.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.15.00C.	Montažni pogoji za mark. zims. vrt Montažni pogoji za markizo za zimski vrt. Podlaga za montažo: _____ Drugi podatki: _____	
57.15.01.	Markiza za zimski vrt je markiza z nasprotnim vlekom, za vodoravno ali navpično uporabo, platno se namesti tako, da je ves čas napeto, deluje na motorni pogon (motor) na izmenični tok 220 V/50 Hz, s planetnim gonilom, z elektromagnetno zavoro, premičnim stikalom, s toplotno zaščito, stopnja zaščite: IP 54 (brizgana voda), z 0,8 metriskim kablom. Krmiljenje z nadometnim ali podometnim stikalom, po izbiri naročnika: V ceno na enoto ni vračunano polaganje električnih vodov in premestitev stikal ter priklopa motorjev ter stikal.	
57.15.01A.	Markiza za zims. vrt, motor, platno. Markiza je pokrita s platnom, ki je popolnoma sintetična, odbija umazanijo, je vodoodbojna in impregnirana proti gnitju, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža tkanine 290g/m ² , Mere, širina x višina: _____	kos
57.15.01B.	Markiza za zims. vrt, motor, mreža. markiza je pokrita z mrežastim materialom iz steklene tkanine, ki prepušča svetlobo, prevlečeno s PVC-jem, odbija umazanijo, ne prepušča vode, ohranja dimenzije in je temperaturno obstojno, enobarvno ali črtasto, barva in dizajn iz predstavljene kolekcije ponudnika, po izbiri naročnika. Teža mrežastega materiala 500 g/m ² , Mere, širina x višina: _____	kos
57.80.	POPRAVILA	
	Komentar: <i>Postavke za popravila se prosto določijo in formulirajo.</i>	
57.80.00.	Naslednje navedbe in zahteve glede načina opravljanja storitve veljajo kot dogovorjene in so vključene v ceno na enoto.	
57.80.00A.	Razpoložljivost prilog Velja za postavke: _____ Upoštevajo naj se naslednje priloge: _____	

Refer. številka	Opis	Enota
57.90.	REŽIJSKA DELA	
	<p>1. Splošno V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.</p> <p>2. Spremembe količine: Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.</p> <p>3. Poklicne skupine: Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.</p> <p>4. Obseg del/vračunana dela: V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.</p> <p>5. Izmere in obračun Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.</p>	
	<p>Komentar: <i>Prosto se formulirajo postavke za (npr.):</i> - nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.</p>	
57.90.00.	Naslednji podatki in zahteve glede načina zagotavljanja storitev veljajo kot dogovorjeni in so vključeni v cene na enoto.	
57.90.00C.	<p>Nadure Cene za nadure v režiji, ki jih odredi naročnik, se obračunajo s faktorjem 1,30 (v skladu s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo)</p>	
57.90.01.	Režijske ure.	
57.90.01A.	<p>Režijska ura za KV delavce Za visoko kvalificirane delavce.</p>	ura
57.90.01B.	<p>Režijska ura za NK delavce Za pomožne delavce.</p>	ura

Refer. številka	Opis	Enota
57.90.51.	<p>Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo.</p> <p>Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto.</p> <p>Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimalki.</p> <p>1 OE = 1 EVRO x faktor</p>	
57.90.51A.	<p>Dobave materiala za režijske dela</p> <p>Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: _____ (izpolni ponudnik)</p>	OE