

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

03 ELEKTROINŠTALACIJE (EI)

0305 ZASILNA RAZSVETLJAVA

030500 IZBIRNA UVODNA DOLOČILA

030560 CENTRALNI NAPAJALNI SISTEMI ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO

030562 BATERIJE ZA CENTRALNI SISTEM ZASILNE RAZSVETLJAVE

030565 SVETILKE ZA CENTRALNI SISTEM ZASILNE RAZSVETLJAVE

030567 DODATNA DOKUMENTACIJA SISTEMA ZASILNE RAZSVETLJAVE

030570 ZASILNE SVETILKE Z VGRAJENO BATERIJO

Refer. številka	Opis	Enota
0305	Zasilna razsvetljava	
030500	Izbirna uvodna določila	
03050000H	Delovna višina (nad 4 m)	
	Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote: Delovni oder za določeno višino (nad 4 m), vključno z večjimi stroški za prevoz materiala in drugimi zahtevami. Velja za postavke: ____; Navedba delovne višine nad 4 m: ____	
03050000V	Dodatki razpisu	
	Naslednje informacije in zahteve glede načina opravljanja storitve se štejejo za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: Priloženi dokumenti: _____ (npr. projektne rešitve, dokumentacija, vezalne sheme)	
030560	Centralni napajalni sistem za zasilno razsvetljavo	
	Obseg storitev/v ceno vračunane storitve: Centralne enote zasilne razsvetljave so montirane in priključene.	
03056001A	Centralna enota zasilne razsvetljave s posamičnim nadzorom svetilk 1h	kos
	Naprava za polnjenje in preklop s posamičnim nadzorom svetilk preko napajalnega voda, dimenzionirana za centralni baterijski sistem. Vsak izhodni tokokrog omogoča mešano delovanje svetilk s sistemskimi moduli v pripravnem in trajnem spoju. Mrežni priklop 3 x 400/230 V, baterijska napetost 230 V. V nazivu postavke je navedena vrsta izvedbe, tip baterije in čas avtonomije v urah (h). - Vrsta vgrajene naprave: ____ - Nazivna moč porabnikov vključno z 20% rezervo zaradi staranja v kW: ____ - Število izhodnih tokokrogov največ 3A: ____ - Število izhodnih tokokrogov največ 6A: ____	

Refer. številka	Opis	Enota
03056001B	Centralna enota zasilne razsvetljave s posamičnim nadzorom svetilk 3h	kos
	<p>Naprava za polnjenje in preklap s posamičnim nadzorom svetilk preko napajalnega voda (power line communication), dimenzionirana za centralni baterijski sistem. Vsak izhodni tokokrog omogoča mešano delovanje svetilk s sistemskimi moduli v pripravnem in trajnem spoju. Mrežni priklop 3 x 400/230 V, baterijska napetost 230 V.</p> <p>V nazivu postavke je navedena vrsta izvedbe, tip baterije in čas avtonomije v urah (h).</p> <p>- Vrsta vgrajene naprave: _____</p> <p>- Nazivna moč porabnikov vključno z 20% rezervo zaradi staranja v kW: _____</p> <p>- Število izhodnih tokokrogov največ 3A: _____</p> <p>- Število izhodnih tokokrogov največ 6A: _____</p>	
03056010A	Rele za nadzor omrežne napetosti 2	kos
	Rele za nadzor omrežne napetosti za signalizacijo prenizke napetosti v nadzorovanem sistemu. V nazivu postavke je navedeno število brezpotencialnih kontaktov	
03056017A	Daljinski javljalec, nadometni (NO)	kos
	Javljalni tablo za prikaz stanja centralne enote. Optično so prikazana sledeča stanja: naprava pripravljena za delovanje, baterijsko delovanje, mrežno delovanje. Javljalcec optično in zvočno javlja zbirno motnjo, pri čemer je zvočno opozorilo možno izklopiti. V nazivu postavke je naveden način montaže - nadometno (NO) in možnost izvedbe s stikalom na ključ.	
03056017B	Daljinski javljalec, nadometni (NO), s ključem	kos
	Javljalni tablo za prikaz stanja centralne enote. Optično so prikazana sledeča stanja: naprava pripravljena za delovanje, baterijsko delovanje, mrežno delovanje. Javljalcec optično in zvočno javlja zbirno motnjo, pri čemer je zvočno opozorilo možno izklopiti. V nazivu postavke je naveden način montaže - nadometno (NO) in možnost izvedbe s stikalom na ključ.	
03056020A	Tiskalniški modul za centralno enoto	kos
	Dodatni modul centralnega napajalnika za izpis sporočil in statusa sistema	
03056020B	Dodani relejni modul	kos
	Dodatni modul centralnega napajalnika za javljanje statusa sistema	
03056025A	Osnovno programiranje centralne enote	kpl
	Osnovno programiranje sistema s podatki o priključenih porabnikih. Nastavitev parametrov v povezavi z baterijskim sistemom.	

Refer. številka	Opis	Enota
03056026A	Dodatno programiranje centralne enote Razširjeno programiranje sistema z podatki o priključenih svetilkah in lokacijo njihove namestitve. Vnesejo se podatki in adrese, ki jih da na razpolago naročnik. Obračun se izvrši na enoto vnesene svetilke.	kpl
30562	Baterije za centralni sistem zasilne razsvetljave 1. Obseg storitev/vključene storitve: Baterije so nameščene in priključene. Medsebojna povezava posameznih blokov in celic poteka prek tovarniško izdelanega sistema povezav. 2. Minimalna življenjska doba je: 2.1 Zatesnjena svinčena baterija, z ventilom regulirana OGiV: 8 do 10 let v skladu z navodili proizvajalca s pripravljenim vzporednim delovanjem in temperaturo okolice 20 °C. 2.2 Zatesnjena svinčena baterija, GiV z regulacijo ventila: 4 do 5 let v skladu z navodili proizvajalca z vzporednim obratovanjem v stanju pripravljenosti in temperaturo okolice 20 °C. 2.3 Svinčena baterija, zaprta, Ogi: 8 do 10 let v skladu z navodili proizvajalca z vzporednim obratovanjem v pripravljenosti in temperaturo okolice 20 °C. 2.4 Svinčena baterija, zaprta, OPzS: 15 let v skladu z navodili proizvajalca z vzporednim delovanjem v pripravljenosti in 20 °C temperature okolice. 2.5 Svinčena baterija, zaprta, GroE: 20 let v skladu z navodili proizvajalca, vzporedno delovanje v stanju pripravljenosti in temperatura okolice 20 °C.	
03056210A	Svinčena baterija OGiV za zasilno razsvetljavo 230 V Zatesnjena svinčena baterija, ventil reguliran za sisteme zasilne razsvetljave. Nazivna napetost baterije (sistema) je navedena v nazivu postavke. Nazivni čas delovanja v urah: ____ Nazivna porabniška moč, vključno z 20-odstotno rezervo staranja v kW: ____ Maks. nosilnost podlage: ____: ____	kos
03056221A	Podstavek za baterije Podstavek za navedeno baterijo. Na baterijo: ____ Omejena dimenzija v mm: ____ Maks. nosilnost podlage: ____	kos
03056222A	Baterijska omara Omara za navedeno baterijo. Na baterijo: ____ Omejena dimenzija v mm: ____ Maks. nosilnost podlage: ____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056223A	Kad za baterijo za zasilno razsvetljavo. Kad za prestrezanje elektrolita v slučaju puščanja, odporna na kislino, nameščena pod podstavkom za baterijo. - Na stojalo: ____ - Na baterijo: ____ - Maks. nosilnost podlage: ____	kos
30565	Svetilke za centralni sistem zasilne razsvetljave Obseg storitev/vključene storitve: Svetilke za sisteme zasilne razsvetljave s centralnimi baterijami so nameščena in priključena. Svetilke so zasnovane z zaščito IP20. Dobava vključuje svetilko s krmilno opremo, virom svetlobe in pripadajočim materialom za montažo in pritrditev (npr. vložki in vijaki). Znaki za izhod v sili oz. piktogrami na svetilkah so vključeni v cene na enoto svetilke.	
03056500M	Svetlobnotehnične referenčne vrednosti zasilnih svetilk Spodaj navedene zahteve in storitve veljajo za dogovorjene in so vračunane v ceno izdelka na enoto. Z dobavljenimi svetilkami osvetlitev ne bo nižja, kot prikazuje izračun za referenčni prostor. Za izbiro alternativnih svetilk, bo na zahtevo ponudnika naročnik dal na razpolago podatkovne liste referenčnih svetilk. Velja za postavke: ____ Oznaka prostora: ____ Namen prostora: ____ Izbrane stopnje odseva od tal/stropa/stene v odstotkih: ____ Izračunan narejen z znamko svetilk: ____ Tip svetilke in svetlobna moč: ____	
03056500N	Svetlobnotehnične referenčne vrednosti piktogramskih svetilk Spodaj navedene zahteve in storitve veljajo za dogovorjene in so vračunane v ceno izdelka na enoto. Z dobavljenimi svetilkami osvetlitev ne bo nižja, kot prikazuje izračun za referenčni prostor. Za izbiro alternativnih svetilk, bo na zahtevo ponudnika naročnik dal na razpolago podatkovne liste referenčnih svetilk. Velja za postavke: ____ Oznaka prostora: ____ Namen prostora: ____ Razpoznavnost: ____ Izračun narejen z znamko svetilk: ____ Tip svetilke in svetlobna moč: ____	
03056512I	Stenska Z.S., P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo (Z.S.), montaža na steno, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056512M	Stenska Z.S., P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056516I	Stropna Z.S., P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056516K	Stropna Z.S., P-LED, obešena, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056516M	Stropna Z.S., P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056516O	Stropna Z.S., P-LED, obešena, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056519C	Stenska Z.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056519D	Stenska Z.S., T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056519H	Stropna Z.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056519I	Stropna Z.S., T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056519M	Vgradna Z.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056519N	Vgradna Z.S., T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056522I	Stenska Z.S., IP, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056522M	Stenska Z.S., IP, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056526I	Stropna Z.S., IP, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056526K	Stropna Z.S., IP, P-LED, obešena, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056526M	Stropna Z.S., IP, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056526O	Stropna Z.S., IP, P-LED, obešena, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056529C	Stenska Z.S., IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056529D	Stenska Z.S., IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056529H	Stropna Z.S., IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056529I	Stropna Z.S., IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056529M	Vgradna Z.S., IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056529N	Vgradna Z.S., IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056532I	Stenska Z.S., evakuacija, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056532K	Stenska Z.S., evakuacija, P-LED, konzola, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056532M	Stenska Z.S., evakuacija, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056532O	Stenska Z.S., evakuacija, P-LED, konzola, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056540M	Stropna Z.S., evakuacija, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056540O	Stropna Z.S., evakuacija, P-LED, obešena, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056540S	Stropna Z.S., evakuacija, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056540U	Stropna Z.S., evakuacija, P-LED, obešena, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056549C	Stenska Z.S., evakuacija, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056549D	Stenska Z.S., evakuacija, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056549H	Stropna Z.S., evakuacija, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056549I	Stropna Z.S., evakuacija, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056549M	Vgradna Z.S., evakuacija, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056549N	Vgradna Z.S., evakuacija, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056552I	Stenska Z.S., evakuacija, IP, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056552K	Stenska Z.S., evakuacija, IP, P-LED, konzola, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056552M	Stenska Z.S., evakuacija, IP, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056552O	Stenska Z.S., evakuacija, IP, P-LED, konzola, T.S. nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056560M	Stropna Z.S., evakuacija, IP, P-LED, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056560O	Stropna Z.S., evakuacija, IP, P-LED, obešena, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056560S	Stropna Z.S., evakuacija, IP, P-LED, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056560U	Stropna Z.S., evakuacija, IP, P-LED, obešena, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP), z LED diodo (Power LED) in piktogramom. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke.	kos
03056569C	Stenska Z.S., evakuacija, IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056569D	Stenska Z.S., evakuacija, IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, vgrajen modul za preklap med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056569H	Stropna Z.S., evakuacija, IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056569I	Stropna Z.S., evakuacija, IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056569M	Vgradna Z.S., evakuacija, IP, nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056569N	Vgradna Z.S., evakuacija, IP, T.S., nadzor Svetilka za zasilno razsvetljavo, vgradna montaža, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056573A	Zaščitna mreža za Z.S. Zaščitna mreža, odporna na udarce z žogo, za zasilno svetilko. Število svetilk: _____	kos
03056573B	Zaščitna mreža za Z.S., evakuacija Zaščitna mreža, odporna na udarce z žogo, za zasilno svetilko. Število svetilk: _____	kos
03056579C	Svetilka s prigrajenim modulom, nadzor Svetilka po specifikaciji, ki deluje v primeru izpada električne energije preko tovarniško vgrajenega modula zasilne svetilke. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos
03056579D	Svetilka s prigrajenim modulom, T.S., nadzor Svetilka po specifikaciji, ki deluje v primeru izpada električne energije preko tovarniško vgrajenega modula zasilne svetilke. Naziv postavke označuje vgrajen modul za preklop med trajnim spojem (T.S.) in pripravnim spojem (P.S.) ter modul za posamični nadzor svetilke. Moč svetilke v vatih: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03056581A	Doplačilo za montažo svetilk na posebni površini Doplačilo za določene postavke. Za pritrditev zasilnih svetilk na posebno površino, kjer ni mogoče uporabiti enostavnih pritrdilnih elementov. Velja za svetilke: ____ Pod zemljo: ____	kos
030567	Dodatna dokumentacija sistema zasilne razsvetljave Obseg storitev/vključene storitve: Izdelava dodatne dokumentacije za sisteme zasilne razsvetljave s centralnim napajalnim sistemom.	
03056701A	Sheme, seznam opreme, 3 izvodi Izdelava načrta izvedenih del, sheme za zasilno razsvetljavo in seznam opreme z lokalno funkcijo, navedeno v nazivu postavke.	kpl
03056701B	Sheme, seznam opreme Izdelava načrta izvedenih del, sheme za zasilno razsvetljavo in seznam opreme z lokalno funkcijo, navedeno v nazivu postavke. Elektronska oblika: ____	kpl
30570	zasilne svetilke (Z.S.) z vgrajeno baterijo - Aku 1. Obseg storitev/vključene storitve: 1.1 zasilne svetilke: zasilne svetilke z vgrajeno baterijo (Aku) se imenujejo Z.S., Aku. zasilne svetilke z znaki za izhod v sili se imenujejo Z.S., evakuacija, Aku. Nameščene so, kot je določeno v opisu in priključene na tokokrog razsvetljave, ki v primeru okvare (izpada napetosti) samodejno preklopi na delovanje iz baterije. Svetila imajo stopnjo zaščite IP20. 1.2 Standardne zasilne svetilke z baterijo: Standardne zasilne svetilke z baterijo so svetilke z vgrajenim kompletom baterije in elektroniko za polnjenje baterij brez vgrajene testne naprave. 1.3 zasilne svetilke z ročnim testom: zasilne svetilke z ročnim testom so svetilke z vgrajenim kompletom baterije, elektroniko za polnjenje baterij in s tipko za ročni preizkus delovanja, vgrajeno v svetilo. 1.4 zasilne svetilke z autotestom: zasilne svetilke z autotestom so svetilke z vgrajenim kompletom baterije, elektroniko za polnjenje baterij in s samodejnim testiranjem delovanja. Na svetilki je možen tudi ročni preizkus delovanja.	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>1.5 zasilne svetilke z BUS komunikacijo: zasilne svetilke z BUS komunikacijo so svetilke z vgrajenim kompletom baterije, elektroniko za polnjenje baterij in napravo za žično povezavo s centralno nadzornim sistemom, spremljanje in snemanje funkcij in napak v skladu s predpisi o vgradnji. Na svetilki je možen tudi ročni preizkus delovanja.</p> <p>1.6 Znaki evakuacijskih poti: Znaki evakuacijskih poti (piktogrami) na svetilki so vključeni v ceno na enoto svetilke.</p> <p>1.7 Viri svetlobe: zasilne svetilke so opremljene s fluorescenčnimi sijalkami ali viri svetlobe z LED tehnologijo.</p> <p>1.8 Svetila za splošno razsvetljavo z dodatno prigradenim sistemom za zasilno razsvetljavo: Prigradeni sistemi za zasilno razsvetljavo so sestavljeni iz baterije za določen čas delovanja (avtonomije) ter so tovarniško vgrajeni v svetilke.</p>	
03057000M	Zahtevane vrednosti za svetilke V.R.	kos
	<p>Naslednji podatki in zahteve glede načina izvajanja storitve so dogovorjene in vključene v cene na enoto.</p> <p>Vrednosti osvetlitve, izračunane za določen referenčen prostor morajo biti dosežene z dobavljenimi svetili. Na zahtevo ponudnika bo naročnik zagotovil podatkovne liste za referenčne svetilke za izbiro alternativ.</p> <p>Oznaka prostora: ____</p> <p>Namen prostora: ____</p> <p>Izbrane stopnje odseva od tal/stropa/stene v odstotkih: ____</p> <p>Izračunan narejen z znamko svetilke: ____</p> <p>Tip svetilke in moč sijalke: ____</p>	
03057000N	Zahtevane vrednosti za svetilke V.R. z oznako za evakuacijo	kos
	<p>Naslednji podatki in zahteve glede načina izvajanja storitve so dogovorjene in vključene v cene na enoto.</p> <p>Vrednosti osvetlitve, izračunane za določen referenčen prostor morajo biti dosežene z dobavljenimi svetili. Na zahtevo ponudnika bo naročnik zagotovil podatkovne liste za referenčne svetilke za izbiro alternativ.</p> <p>Oznaka prostora: ____</p> <p>Namen prostora: ____</p> <p>Razdalja prepoznavanja: ____</p> <p>Izračunan narejen z znamko svetilke: ____</p> <p>Tip svetilke in moč sijalke: ____</p>	
03057008M	Stenska Z.S., Aku, standardna, LED 1H	kos
	Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	

Refer. številka	Opis	Enota
03057008N	Stenska Z.S., Aku, standardna, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057008O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057008P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057008Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057008R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009M	Stropna Z.S., Aku, standardna, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009N	Stropna Z.S., Aku, standardna, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, standardna, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, standardna, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, standardna, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057009T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, standardna, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, standardna, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057012M	Stenska Z.S., Aku, ročni test, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057012N	Stenska Z.S., Aku, ročni test, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057012O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057012P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057012Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057012R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057013M	Stropna Z.S., Aku, ročni test, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057013N	Stropna Z.S., Aku, ročni test, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057013O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057013P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057013S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057013T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, ročni test, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016M	Stenska Z.S., Aku, autotest, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016N	Stenska Z.S., Aku, autotest, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057016R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057017M	Stropna Z.S., Aku, autotest, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057017N	Stropna Z.S., Aku, autotest, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057017O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057017P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057017S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057017T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020M	Stenska Z.S., Aku, BUS, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020N	Stenska Z.S., Aku, BUS, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057020R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057021M	Stropna Z.S., Aku, BUS, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057021N	Stropna Z.S., Aku, BUS, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057021O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057021P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057021S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057021T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057029A	Stenska Z.S., Aku, standardna Standardna svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029B	Stenska Z.S., Aku, ročni test Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029C	Stenska Z.S., Aku, avtotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029D	Stenska Z.S., Aku, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029E	Stropna Z.S., Aku, standardna Standardna svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057029F	Stropna Z.S., Aku, ročni test Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029G	Stropna Z.S., Aku, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029H	Stropna Z.S., Aku, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029M	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna Standardna svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029N	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, ročni test Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, standardna Standardna svetilka za zasilno razsvetljavo, montaža na steno. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029R	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, ročni test Svetilka za zasilno razsvetljavo, s tipko za ročni preizkus delovanja, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057029S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057029T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop. Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057037M	Stenska Z.S., Aku, autotest, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057037N	Stenska Z.S., Aku, autotest, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057037O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057037P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057037Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057037R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057038M	Stropna Z.S., Aku, autotest, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057038N	Stropna Z.S., Aku, autotest, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057038O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057038P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057038S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057038T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, autotest, IP, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057041M	Stenska Z.S., Aku, BUS, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057041N	Stenska Z.S., Aku, BUS, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057041O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057041P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057041Q	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, konzola, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057041R	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, konzola, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico s stenskim nosilcem, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042M	Stropna Z.S., Aku, BUS, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042N	Stropna Z.S., Aku, BUS, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042O	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042P	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite. Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, obešena, LED 1H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057042T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, BUS, IP, obešena, LED 3H Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico z obešalnim priborom, virom svetlobe in časom delovanja v urah (H).	kos
03057049C	Stenska Z.S., Aku, autotest, IP Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057049D	Stenska Z.S., Aku, BUS, IP Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049G	Stropna Z.S., Aku, IP, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049H	Stropna Z.S., Aku, IP, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049O	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, IP, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049P	Stenska Z.S., evakuacija, Aku, IP, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na steno, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049S	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, IP, autotest Svetilka za zasilno razsvetljavo, z avtotestom, montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos
03057049T	Stropna Z.S., evakuacija, Aku, IP, BUS Svetilka za zasilno razsvetljavo, s centralnim nadzorom (npr. BUS komunikacija), montaža na strop, z višjo stopnjo zaščite (IP). Naziv postavke označuje različico. Moč svetilke v vatih: ____ Čas delovanja svetilke v urah: ____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
03057055A	Nadzorni sistem za samostojne zasilne svetilke z Aku Centralna nadzorna naprava (nadzorni sistem) za samostojne zasilne svetilke z Aku in splošne svetilke z vgrajenim sistemom zasilne razsvetljave z Aku za individualno spremljanje in za izvajanje predpisanih funkcijskih testov in dokumentacije. Največje število nadzorovanih svetilk: _____	kos
03057059A	Zaščitna mreža za zasilno svetilko, Aku, odporna proti udarcem Zaščitna rešetka, odporna na udarce, za zasilno svetilko. Za svetilke pozicija: _____	kos
03057061A	Doplačilo za vgradnjo posebnih nosilcev (za postavke 05.70) Doplačilo za svetilke za posebne zahteve. Za pritrditev na določeno posebno podlago, kjer ni mogoče uporabiti preprostih pritrdilnih elementov (npr. vložkov in vijakov). Za svetilke: _____ Podlaga: _____	kos