REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Podpisnik: Sasa Galonja
Izdajatelj: sigov-ca
Serijska številka: ac 97 a4 5c
Datum in čas podpisa: 12:19, 04.06.201
Ref. št. dokumenta: 351-208/2018/2

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

PLANOVANJA

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b
SI-1000 Ljubljana

e-naslov: izs@izs.si

Številka: 351-208/2018/2
Datum: 30. 5. 2018

Zadeva: **Odgovor na vaš dopis »Vprašanja, vezana na pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji« z oznako 2581/18/IZS-ML, z dne 10. 5. 2018**

Spoštovani!

V zvezi z vašim dopisom smo pripravili naslednji odgovor:

Strinjamo se z vami, da je v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02 in 105/02; v nadaljevanju: pravilnik o prezračevanju) v petem odstavku 8. člena navedeno, da je treba v bivalnih prostorih stanovanjskih stavb zagotoviti prezračevanje v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 1946-6. Drži tudi vaša navedba, da gre za privzeti nemški nacionalni standard DIN 1946-6, ki je veljal v času sprejetja pravilnika o prezračevanju in v letu 2009 je bila sprejeta novela tega standarda, na Slovenske inštitutu za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST) pa ni bil izveden postopek privzetja novele tega standarda.

Če v predpisu standard ni datiran oziroma ob standardu ni navedena letnica izdaje, se upošteva veljavna verzija standarda. V pravilniku o prezračevanju SIST DIN 1946-6 ni datiran, kar pomeni, da sedaj velja verzija SIST DIN 1946-6:2001, kot izhaja iz evidenc SIST.

Seznanjamo vas, da smo na SIST dali pobudo za privzetje novele DIN 1946-6. Vsekakor pa lahko na SIST poda pobudo za sprejetje prenovljenih verzij standarda tudi Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: IZS), saj gre za organizacijo s številnimi strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjajo s področjem prezračevanja stavb in poznajo novosti s tega področja.

Navedba v 11. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) pa določa, da je treba v stanovanju zagotoviti ustrezno prezračevanje s stalno izmenjavo zraka. Pod »ustrezno« je razumeti izpolnjevanje zahtev pravilnika o prezračevanju in tudi drugih predpisov s tega področja, ta pravilnik pa ne določa dodatnih zahtev.

V letu 2019 je v skladu s programom dela sprememb in dopolnitev predpisov s področja graditve objektov načrtovana tudi prenovitev pravilnika o prezračevanju in ob tej priliki bomo uskladili tudi zahteve 17. člena pravilnika o prezračevanju, ki se nanašajo na izdelavo »izkaza energijskih karakteristik prezračevanja stavb«, z zahtevami Pravilnika o energetski učinkovitosti

stavb in zahtevami novega Gradbenega zakona. Priporočamo se za vaše predloge sprememb in dopolnitev pravilnika o prezračevanju, še posebej tistih, ki se nanašajo na strokovne vsebine.

Ministrstvo za okolje in prostor ne vodi evidenc in zbirk o »izkazih energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, ki so izdelani na podlagi 17. člena pravilnika o prezračevanju, zato vam ne moremo zagotoviti vpogleda v te izkaze, niti posredovati analize narejenih izkazov.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Jože Kaplar

Saša Galonja
Vodja sektorja za graditev

Poslano: Naslovniku na e-naslov