




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Saša Galonja
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 2AE569D0000000005751
Potek veljavnosti: 22. 09. 2025
Čas podpisa: 04. 05. 2022 15:20
Št. dokumenta: 35100-381/2022-2550-3

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35100-381/2022-2550-2
Datum: 4. 5. 2022

Zadeva: **Odgovor na vprašanje glede bivalne cone**

Spoštovani!

V e-dopisu sprašujete ali se glede na izraz »bivalna cona«, ki je določen v tretjem členu Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (v nadaljevanju: pravilnik), hodnik večstanovanjske stavbe šteje za bivalno cono. V dopisu v nadaljevanju navajate vaše razumevanje tega izraza in s tem povezanega zagotavljanja ugodja v prostoru.

V kolikor je hodnik večstanovanjske stavbe sestavni del zaprtih prostorov stavbe, je treba v njem zagotoviti najmanj takšno notranje bivalno ugodje in kakovost zraka, kot ga določa pravilnik, oziroma v njem je treba zagotoviti ustrezne temperaturne pogoje, ustrezno prezračevanje, kakovost zraka itd.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Jože Kaplar

Saša Galonja
vodja
Sektor za sistem prostora in graditve

Poslano: Naslovníku na e-naslov