

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

Naš znak: 0040-0027/2026-1

Datum: 22.10.2026

Zadeva: Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov – predlog v javni obravnavi

Spoštovani,

Na portalu eUprava smo zasledili predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov ter povabilo k predložitvi pripomb. Ker je Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 27. členom ZAID posvetovalni organ pristojnih državnih organov in zastopnik inženirske stroke, se na predlog odzivamo z vidika zagotavljanja javnega interesa pri graditvi objektov, zlasti varnosti objektov in njihovih uporabnikov. Prepričani smo, da mora biti varno, kakovostno in trajno grajeno okolje naš skupni cilj, saj njegove dolgoročne koristi za družbo bistveno presegajo morebitne kratkoročne prihranke zaradi poenostavljanja postopkov.

Uvodoma poudarjamo, da smo pripombe podali že k vsem dosedanjim različicam uredbe o razvrščanju objektov. Opozarjali smo predvsem na rešitve, ki pomembno vplivajo na varnost ljudi in premoženja, vendar večina naših strokovno utemeljenih predlogov ni bila upoštevana. Posledično so se nekatere neustrezne rešitve prenesle tudi v veljavno uredbo, predlagane spremembe pa jih v ključnih delih ne odpravljajo. Izredni vremenski in drugi dogodki vse jasneje kažejo, da takšnih tveganj ni mogoče podcenjevati. Slovenija je bila po ekonomski škodi zaradi naravnih nesreč na prebivalca med najbolj izpostavljenimi državami že pred katastrofalnimi poplavami leta 2023, te pa so ranljivost grajenega okolja in systemske pomanjkljivosti še dodatno razkrile. Način zagotavljanja strokovnosti pri načrtovanju in graditvi objektov je zato treba obravnavati kot bistven del preventivnega upravljanja tveganj. Pooblaščen inženirji lahko zagotovimo izpolnjevanje bistvenih zahtev objektov, vendar le tam, kjer smo v postopke ustrezno in pravočasno vključeni; obseg te vključitve pa je v veliki meri odvisen prav od razvrstitve objektov po obravnavani uredbi.

Kljub temu, da predlog, ki je v javni obravnavi, ključnih pomanjkljivosti veljavne ureditve ne odpravlja, smo se odločili, da jih ponovno posredujemo v prilogi tega dopisa v dopisu pa se osredotočimo zgolj na predlagane spremembe uredbe.

Opozarjamo, da uredba v predlagani obliki ne zagotavlja ustreznih ravni varnosti grajenega okolja. Določene mejne vrednosti namreč podcenjujejo dejansko konstrukcijsko in izvedbeno zahtevnost objektov, obenem pa precenjujejo zmožnost oseb brez ustreznih strokovnih kvalifikacij za obvladovanje zahtevnih nalog in tveganj. Pri razvrščanju niso dovolj upoštevane posledice porušitev, poškodb ali drugih odpovedi objektov. Nevključevanje ustreznih strokovnjakov, opustitev tehničnega pregleda in zmanjšan obseg nadzora zmanjšuje standarde in neposredno povečuje tveganje za objekte,

njihove uporabnike, izvajalce del in okolico. Pri določitvi mej zahtevnosti bi bilo zato treba dosledneje presoditi, pri katerih objektih je poenostavitev postopkov še sorazmerna in pri katerih so možne posledice odpovedi tako resne, da takšno tveganje ni sprejemljivo. Menimo, da so pri predlagani razvrstitvi tveganja večja od koristi, ki naj bi jih prinesla opustitev posameznih postopkov. Morebitni prihranki pri gradnji se lahko ob potresu, požaru, močnem vetru, izredni snežni obtežbi, poplavi, plazju, udaru strele ali drugem izrednem dogodku večkratno povrnejo v obliki škode, stroškov sanacije in ogrožanja življenj. Posebej opozarjamo tudi na varnost pri delu: na nekaterih objektih, ki so po predlogu uvrščeni v nižjo stopnjo zahtevnosti, se bodo izvajala posebno nevarna dela, zato bi bilo treba zagotoviti sodelovanje ustrezno usposobljenih oseb in postopke, s katerimi je mogoče preprečiti poškodbe in smrtne nesreče.

Varnost objektov je v javnem interesu, varno in zdravo življenjsko okolje pa celo ustavna kategorija. Pooblaščen inženirji znotraj IZS menimo, da ta predlog uredbe tega javnega interesa ne zasleduje.

Menimo, da bi kot posvetovalni organ morali biti pozvani že pri oblikovanju meril za spremembo uredbe, saj se vsebina te uredbe nanaša neposredno na področje, ki ga zelo dobro poznamo. Ne glede na naše mnenje smo pripravljeni nuditi vso strokovno podporo, zato predlagamo, da se sestanemo in vam naše pomisleke tudi obrazložimo.

Tokratne spremembe smo obravnavali v okviru Projektne skupine za zakonodajo, v katero je vključenih 15 priznanih pooblaščenih inženirjev različnih strok* – projektantov, nadzornikov in izvajalcev. Pripombe in komentarji so navedeni v nadaljevanju.

- **dvig meje površine iz 25 m² na 50 m² za nezahtevne enostanovanjske objekte**

Predlog IZS:

Menimo, da se ne bi smel noben enostanovanjski objekt razvrščati med nezahtevne objekte.

Obrazložitev:

Noben objekt, namenjen bivanju ljudi, ne bi smel biti razvrščen med nezahtevne objekte, saj veljavna ureditev pri tej kategoriji ne zagotavlja sistematičnega preverjanja izpolnjevanja vseh bistvenih zahtev. Za nezahtevni objekt zadošča vključitev izvajalca, pri katerem lahko vodenje gradnje prevzame mojster ali delovodja, usposobljen predvsem za izvedbo del na posameznem strokovnem področju. Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko na podlagi skice pripravi investitor sam, projekt za izvedbo pa ni predpisan. Zato ni zagotovljeno sodelovanje pooblaščenega inženirja gradbene stroke, ki bi preveril mehansko odpornost in stabilnost objekta, niti sodelovanje drugih pooblaščenih inženirjev in arhitektov, potrebnih za izpolnitev preostalih bistvenih zahtev. Tudi izkušen mojster ali delovodja za načrtovanje takšnih rešitev ni ustrezno usposobljen, saj je njegovo znanje usmerjeno v izvedbo del skladno s projektno dokumentacijo. Prenašanje rešitev iz drugih projektov na konkreten projektne omogoča zanesljivega obvladovanja tveganj povezanih s posamezno lokacijo in pogoji gradnje (plazovita območja, vodovarstvena območja, poplavna območja,...). Posebej kritično je zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti, vključno z geotehničnimi pogoji. Projektne obtežbe so odvisne od konkretne lokacije in zahtevajo upoštevanje vetra, snega, potresne nevarnosti, lastnosti temeljnih tal ter drugih vplivov. Brez ustreznega strokovnega znanja za statično in potresno analizo

varnosti objekta ni mogoče dokazati, splošne omejitve za nezahtevne objekte pa tega ne morejo nadomestiti.

Poleg tega opozarjamo, da v obrazložitvi predlagane spremembe niso navedeni strokovno utemeljeni razlogi za dvig mejne površine na 50 m². Manjše bivalne enote je mogoče že po veljavni ureditvi postaviti kot gradbene proizvode, za katere proizvajalec glede na predvideni namen uporabe zagotavlja njihove bistvene lastnosti. Trditev, da bo predlagani dvig mejne površine prispeval k reševanju stanovanjske problematike, zato ni ustrezno utemeljena, saj ne upošteva rešitev, ki so investitorjem na voljo že danes.

- **ločitev rezervoarjev in cistern za vodo in druge tekočine na dve točki in dvig mej za rezervoarje za vodo**

Predlog IZS:

Pri rezervoarjih in cisternah za vodo naj se za enostavne in nezahtevne objekte črta besedilo »ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov«.

Obrazložitev:

Zavedamo se posledic podnebnih sprememb in vse bolj izrazitih suš, ki prizadenejo kmetijstvo, vendar pa pri tem ne smemo zniževati kriterijev in povečevati tveganj na račun izključevanja stroke. Stroka, ki opozarja na neustrezne rešitve ni birokratska ali administrativna ovira. Strinjamo se, da se za rezervoarje in cisterne za vodo določijo drugačne mejne vrednosti, menimo pa, da so že veljavne splošne omejitve globine za enostavne in nezahtevne objekte te vrste že zelo visoke (2 m oziroma 4 m). Globoki izkopi brez ustreznega načrtovanja, varovanja brežin in strokovnega nadzora bistveno povečujejo nevarnost zasutja gradbenih jam ter poškodb ali smrtnih nesreč med izvedbo, hkrati pa lahko ogrozijo stabilnost sosednjih objektov, cest in druge infrastrukture. **Predlagamo, da se globino vkopa in izvedbe podzemnih delov omeji vsaj na splošne zahteve za enostavne in nezahtevne objekte..**

- **dvig meje površine za stavbe za rastlinsko pridelavo iz 50 m² na 150 m² pri enostavnih in iz 150 m² na 500 m² pri nezahtevnih objektih**

Predlog IZS:

Meje naj se ne spreminjajo.

Obrazložitev:

Gre za objekte z velikimi konstrukcijskimi dimenzijami in pogosto tudi kompleksno konstrukcijsko zasnovo. Brez sodelovanja ustrezno usposobljenega pooblaščenega inženirja gradbene stroke ni mogoče zanesljivo zagotoviti mehanske odpornosti in stabilnosti takšnih objektov. Tudi kadar se uporabijo tipske rešitve, je treba preveriti njihovo ustreznost za konkretno lokacijo, zlasti glede vplivov vetra, snega, potresne nevarnosti, geotehničnih razmer in načina temeljenja. Takšne presoje brez vključitve pooblaščenega inženirja gradbene stroke ni mogoče strokovno opraviti.

Opozarjamo, da splošni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte ne zadoščajo, saj ne določajo največjih dopustnih konstrukcijskih razponov, kar je pri objektih te vrste še posebej pomembno. Pri razvrščanju bi bilo treba upoštevati tudi, ali se v objektu lahko dalj časa ali pogosto zadržujejo ljudje, saj so nekateri od teh objektov namenjeni rastlinski pridelavi, ki zahteva stalno ali redno prisotnost

zaposlenih. Tudi kadar konstrukcijski razponi ali višine niso veliki, so zato lahko z vidika varnosti sporni zlasti objekti z delovnimi mesti oziroma objekti, v katerih način pridelave zahteva pogostejšo prisotnost ljudi.

Sklepamo, da je imel pripravljavec predpisa v mislih predvsem klasične steklene rastlinjake, vendar opozarjamo, da uredba takšne omejitve izrecno ne določa. Tudi za klasične steklene rastlinjake veljajo naše predhodne ugotovitve o potrebi po strožjih omejitvah. Ker so merila za te objekte že po veljavni ureditvi nekonsistentno odstopala od meril za druge primerljive objekte, bi bilo treba njihovo področje uporabe in tehnične omejitve določiti jasno in nedvoumno. S predlaganim zvišanjem mejnih vrednosti postaja to nesorazmerje še izrazitejše.

Predlagamo, da se poenostavitev gradnje konstrukcijsko zahtevnih objektov uredi tako, da pooblaščen inženir gradbene stroke najmanj s strokovno izjavo potrdi mehansko odpornost in stabilnost konstrukcije, podobno kot pri manjših rekonstrukcijah. Opustitve preverjanja mehanske odpornosti in stabilnosti ni mogoče obravnavati kot odpravo administrativne ovire, saj investitorjem in družbi ne prinaša koristi, sorazmernih s povečanimi varnostnimi tveganji. Ker takšne rešitve ni mogoče uvesti zgolj s spremembo te uredbe, predlagamo ustrezno dopolnitev gradbenega zakona in šele nato spremembo uredbe..

- **vrtime za namakanje prenesene iz razvrstitve »22223 vodni stolpi in vodnjaki« v razvrstitev »21530 sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti«. Spremembe na način, da so vse vrtime za namakanje brez omejitev in izjem enostavni objekti.**

Vrtina, iz katere se črpa voda, je vodnjak in ne glede na rabo vode (pitna voda, pridobivanje toplote, tehnološka voda, voda za namakanje,...) je to trajni gradbeno inženirski objekt, za katerega mora obstajati enotna normativna podlaga.

Že obstoječa razvrstitev CC SI 22223 vodni stolpi in vodnjaki, je strokovno napačna, izven vseh standardov in okoljsko sporna, novo pripravljene spremembe pa zadevo še poslabšajo. Pozicije, ki so predmet spremembe so v obstoječi, spodnji preglednici prečrtane:

CC SI	klasifikacija objektov	podrobnejša klasifikacija	enostavni objekti	nezahtevni objekti	zahtevni objekti
22223	vodni stolpi in vodnjaki	vodni stolpi	noben	noben	višina nad 15 m
		~~arteški in drugi vodnjaki ter vrtime za namakanje~~	~~globina do 10 m~~	~~globina do 30 m~~	~~globina nad 50 m~~
		vodohrani	noben	prostornina do 100 m ³	prostornina nad 2.000 m ³

Predlog nove razvrstitve CC SI 22223 vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki ne glede na rabo vode:

CC SI	klasifikacija objektov	podrobnejša klasifikacija	enostavni objekti	nezahtevni objekti	zahtevni objekti
22223	vodni stolpi in vodnjaki	vodni stolpi	noben	noben	višina nad 15 m
		arteški in drugi vodnjaki ne glede na rabo vode	- Globina do 10 m, cevljena s produkcijsko kolono do vključno DN250	- Globina do 50 m, cevljena s produkcijsko kolono do vključno DN125 - Globina do 30 m, cevljena s produkcijsko kolono do vključno DN250 - Globina do 10 m, cevljena s produkcijsko kolono nad DN250	- Globina nad 100 m, cevljena s produkcijsko kolono do vključno DN125 - Globina nad 50 m, cevljena s produkcijsko kolono do vključno DN250 - Globina nad 30 m, cevljena s produkcijsko kolono nad DN250
		vodohrani	noben	prostornina do 100 m ³	prostornina nad 2.000 m ³

Obrazložitev:

Vodnjak je ne glede na rabo vode trajen gradbeno inženirski podzemni objekt, s katerim neposredno posežemo v podtalje in v vodonosnik. Vodnjak predstavlja vertikalno drenažo, in je torej direkten medij za transport morebitnega onesnaženja neposredno v vodonosnik, zato so prisotna tveganja in nevarnosti za okolje. Zaradi tega ima vodnjak filtracijsko površino (filtre) nameščeno le v enem vodonosniku, filtracijska površina pa je hidravlično ločena od zgornjih plasti nad filtri ter se s tem preprečuje zatekanje zgornjih voda v telo vodnjak npr. visečih vodonosnikov, meteornih voda,...

Za uspešno načrtovanje ter s tem delovanje vodnjaka oz. njegovo funkcionalnost morajo biti izpolnjeni trije bistveni pogoji, in sicer:

- Hidravlične karakteristike vodonosnika (koeficient hidravlične prepustnosti (K), debelina vodonosnika (H, m), zrnavost vodonosnika, efektivna poroznost vodonosnika, zveznost, ugotovljena zapolnjenost ter pogostost razpok v razpoklinskem vodonosniku, itd.

- Napajalni pogoji vodonosnika, bilanca vodonosnika oz. razmerje napajanje/odvzem (gradient toka podzemne vode (i), hitrost toka podzemne vode (v), smer toka podzemne vode oz. določitev pozitivnih in negativnih hidrogeoloških mej,...
- Mikrobiološka in kemijska ustreznost vode glede na predvideno rabo.

Tak pristop je skladen tudi z evropskim standardom EN 18049-1 *Water wells – Part 1: Design*, ki projektiranje vodnjaka obravnava kot zaporedni inženirski proces od opredelitve ciljev, lokacijskih pogojev ter geološke in hidrogeološke karakterizacije do ocene tveganja in izdatnosti, dimenzioniranja konstrukcije vodnjaka, izbire materialov, filtrov, filtrskega zasipa in tesnitev ter določitve načina vrtanja, razvoja vodnjaka, črpalnega preizkusa, vzorčenja in prevzema. Vodnjak zato ni zgolj rezultat vrtalnih del, temveč projektiran in preverjen trajen gradbeno-inženirski objekt, katerega ustreznosti ni mogoče zagotoviti brez predhodnega strokovnega načrtovanja in kontrole izvedbe.

V kolikor so zgoraj navedeni bistveni pogoji izpolnjeni, na ustreznost izvedenega vodnjaka vplivajo zlasti tehnologija vrtanja, globina in premer vrtanja, izbira ter vgradnja cevi in permanizacija zaščitnih cevi, izbira materiala cevi, izbira tipa in položaj filtrskih odsekov ter filtrskega odseka, izvedba tesnjenja, ureditev ustja in način črpanja. Vsi ti parametri morajo biti analitično določeni v tehničnem poročilu načrta vrtine. Neustrezno izvedena vrtina lahko povzroči povezovanje različnih vodonosnih horizontov, vdor onesnažene meteorne ali površinske vode ob cevitvi, izpiranje materiala (ter s tem posedanje terena) in druge vplive na količinsko ali kemijsko stanje podzemne vode, ki predstavlja neprecenljiv in zaščiten naravni vir.

Posebnost vodnjaka je, da so njeni ključni elementi po končani izvedbi skriti, težko dostopni in jih praviloma ni več mogoče neposredno pregledati, kaj šele sanirati. Neustreznega položaja filtrov ali pomanjkljivega tesnjenja zato ni mogoče zanesljivo ugotoviti zgolj z naknadnim ogledom. Zagotavljanje kakovosti mora potekati med samo izvedbo, zato je nujen nadzor izvedbe skladno z GZ-1 s strani pooblaščenega inženirja. Izdelava načrta vrtine in izvedba vrtine mora biti torej v pristojnosti stroke, kar zahteva razvrščanje v manj zahtevne in zahtevne objekte.

Odločujoči faktor pri vodnjaku je njegova izdatnost in ne globina. V kolikor odmislimo hidravlične parametre vodonosnika, napajalne pogoje in bilanco vodonosnika, kemijsko stanje podzemne vode ter konstrukcijske zahteve, je izdatnost vodnjaka odvisna od filtracijske površine valja pravilno izbranih filtrov. Površina valja filtrov pa je odvisna od premera in dolžine filtrov. Posledično je izdatnost vodnjaka odvisna od premera in od dolžine produkcijske kolone.

Po zdaj veljavni Uredbi je npr. vodnjak globine nad 50 m uvrščen med zahtevne objekte. Npr. vodnjak cevljen s PVC konstrukcijo DN125 ali INOX $\Phi 114,3$ mm ($4\frac{1}{2}$ "), 127,0 mm (5") oz. $\Phi 139,7$ mm ($5\frac{1}{2}$ ") globine nad 50 m ima max. izdatnost ca. 5,5 l/s, kolikor je izdatnost potopne črpalke nazivnega premera 4". Vodnjak globine 29 m premera produkcijske kolone DN500, $\Phi 508,0$ mm (20") ali DN600, $\Phi 609,6$ mm (24") izdatnosti več, kot 50 – 60 l/s pa je manj zahtevni objekt. Merodajni parameter je projektni pretok (Q). V skladu z zaporedjem, ki ga predvideva EN 18049-1, se najprej določi zahtevani odvzem (Q_{min} , Q_{sr} , Q_{max}) in oceni izdatnost vodonosnika, šele nato se izbere črpalka in dimenzionira konstrukcija vodnjaka. Količino črpanja omejuje črpalka, ki jo je mogoče vgraditi, ta pa je odvisna od premera kolone. Vodnjak torej ni zahteven zato, ker je globok, ampak zato, ker je iz njega mogoče črpati veliko vode, zato ima večji vpliv na vodonosnik in predstavlja večje tveganje za stanje podzemne vode zaradi morebitnih napak pri načrtovanju in izvedbi.

- **črtanje 2. odstavka 5. točke 11. člena Uredbe**

To sicer ni del aktualnih sprememb uredbe, a smo opazili, da na to v naših preteklih pripombah še nismo opozorili, zato opozarjamo sedaj.

Obrazložitev:

Plitva geotermija je drugo področje kot geotermija (geotermični energetski viri), kot jo pozna ZRud-1. Pri plitvi geotermiji se črpa podzemna voda s temperaturo do 20°C, to nikakor ni topla voda in se ne enači z geotermijo in termalnimi vodonosniki. Slednje je eksplicitno domena ZRud-1. Ta Uredba določa vodnjake do globine 300 m, kjer je temperatura vode manj kot 20°C. Mejo, kdaj je vodonosnik termalni vodonosnik določa ZV-1, in sicer, ko je temperatura podzemne vode nad 20°C.

Že iz definicije vodnjaka, strokovne literature in standardov, predvsem EN 18049-1 *Water wells – Part 1: Design* je razvidno, da je vodnjak trajen inženirsko gradbeni objekt in kot takšen je vseeno, kakšna bo raba vode iz njega. Hidravlika vodnjaka mora biti ne glede na rabo vode vzdržna in enaka.

Ker so vodnjaki za zajem toplote in geosonde sedaj prosto prepuščeni vrtnalnim podjetjem, ki nimajo potrebnih strokovnih kompetenc o sedimentologiji, geologiji kvartarja, tektoniki, regionalni geologiji, hidrogeologiji, hidrodinamiki ter prenosu snovi in toplote v podtalju, materialih, geomehaniki, o statičnih in dinamičnih obremenitvah, itd. so tako izdelani vodnjaki v večini primerov izdelani v škodo investitorja, saj zaradi pomanjkljivega načrtovanja povzročijo tehnično neustrezno ali kratkotrajno rešitev ter povečane stroške vzdrževanja. Poleg tega so tudi okolju škodljivi, saj so vodnjaki izdelani brez uvodnih in/ali tehničnih kolon, cevljeni so pa po navadi s PVC konstrukcijo, ki je za dolgoročno rabo neprimerna (krhkost plastike se s časom poveča, slabša je mehanska odpornost izbranega materiala produkcijske kolone ter posledično je s tem onemogočeno predvideno čiščenje (ščetkanje, kemijsko čiščenje) in reaktivacija vodnjaka (batiranje), krajša je življenjska doba vodnjaka, poleg tega se med čiščenjem in aktivacijo izloča v vodo mikroplastika, itd.).

Vrtine za plitvo geotermijo so sedaj v celoti prepuščene obrtnikom in vrtalcem. Zaradi neznanja se dela velika škoda okolju, pa tudi investitorju. Še več, po FIDIC rumeni knjigi in klavzuli ključ v roke sedaj izvajalec sam sebi dela PZI dokumentacijo za vodnjake za zajem toplote in geosonde.

Lep pozdrav,

Vodja projektne skupine za zakonodajo
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str.

Generalna sekretarka IZS
mag. Barbara Škraba Flis, univ. dipl. inž. grad.

BARBARA
ŠKRABA
FLIS

Digitalno podpisal
BARBARA ŠKRABA
FLIS
Datum: 2026.10.22
15:50:10 +02'00'

Priloge:

1. Pripombe na Uredbo o razvrščanju objektov v javni razpravi (april 2022) z vsemi prilogami

*Projektna skupina za zakonodajo IZS:

- MSS: Mitja Lenassi, vodja projektne skupine
- MSG: dr. Samo Peter Medved, mag. Dejan Bogataj, mag. Bernardka Jurič, dr. Lidija Kegljevič Zagorc
- MSE: mag. Vinko Volčanjk, Ivan Leban, Aleš Resnik, Matic Narobe
- MST: Alenka Markun, mag. Aleš Glavnik, Franc Zemljič, Janez Balantič
- MSRG: Melhior Pregl
- MSGeo: Matej Hašaj
- Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, IZS: Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad.



Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

Naš znak: 0040-0007/2022-1
Datum: 8.4.2022

Zadeva: Uredba o razvrščanju objektov v javni obravnavi

Spoštovani,

Inženirska zbornica Slovenije ima v skladu s 27. členom ZAIID dolžnost nastopati kot posvetovalni organ državnim organom, jim podajati pobude in z njimi sodelovati. V skladu z istim členom ima tudi dolžnost zastopati stroko v razmerju do državnih organov. Tako podajamo tudi pripombe na predlog Uredbe o razvrščanju objektov, ki je v javni obravnavi. Pripombe smo pripravili v okviru Projektne skupine za zakonodajo*, v katero so vključeni pooblaščen inženirji različnih inženirskih strok – projektanti, nadzorniki in izvajalci.

Najprej naj povemo, da smo bili povabljeni k sodelovanju že pri pripravi trenutno veljavne Uredbe o razvrščanju objektov. S pripravljavci uredbe smo se večkrat sestali, v okviru tega procesa razvrstitve objektov podrobneje raziskali, se ob tem posvetovali tudi z raznoraznimi strokovnjaki, ki delujejo na posameznih specifičnih področjih in na osnovi tega pripravili tudi obsežne pripombe s pojasnili, ob tem pa opozorili na cel kup pomanjkljivosti. Eden od ključnih očitkov je bil, da uredba ne upošteva nekaterih primarnih kriterijev, predvsem zagotovitve varnosti ljudi in posledic odpovedi objektov.

Kljub vsemu našemu trudu in trudu vseh vključenih strokovnjakov so bile naše takratne pripombe praktično v celoti prezrte, zato smo že povedali, da **trenutno veljavne Uredbe o razvrščanju ne podpiramo**. Naše pripombe smo ponovili tudi februarja 2020, ko je bila Uredba o razvrščanju vnovič v javni razpravi, a se po tej javni obravnavi nato ni spreminjala.

Ker **ugotavljamo, da se kljub našemu večkrat izraženemu nestrinjanju z uredbo ta tudi z novim predlogom, ki je v javni obravnavi, v ključnih delih ne spreminja**, smo se odločili, da pripravimo pripombe na besedilo uredbe in pripombe na priložo 2, glede priloge 1 pa pripravimo le splošne pripombe, zraven pa priložimo naše stare pripombe na tabelo o razvrščanju, iz katerih je razvidno, kaj je potrebno popraviti.

Opozarjamo, da uredba v obliki, kot je objavljena v javni razpravi ne zagotavlja varnega grajenega okolja, saj **meje objektov močno podcenjujejo dejansko zahtevnost objektov oz. precenjujejo sposobnosti nestrokovnjakov za obvladovanje zahtevnih strokovnih problemov in aktivnosti**, hkrati pa ne upoštevajo posledic porušitev in drugih odpovedi objektov. **Nevključevanje ustreznih strokovnjakov, neizvedba tehničnega pregleda in opuščanje nadzora so nedvomno dejavniki, ki drastično vplivajo na varnost objektov in njihovih uporabnikov**. Pri določitvi mej zahtevnosti bi bilo

potrebno v obzir precej bolj vzeti tudi to, pri katerih objektih je to tveganje še upravičeno, kje pa so posledice v primeru odpovedi objekta prevelike in tega ne bi smeli dopustiti. **Menimo, da ta uredba postavlja meje na način, da so tveganja precej višja od koristi, ki bi jih prineslo opuščanje določenih postopkov.** Morda (a večinoma ne) bomo ob gradnji nekaj prihranili, a se bo to s precejšnjimi obrestmi vrnilo ob izrednih dogodkih, kot so npr. potres, požar, orkanski veter, izredna snežna obtežba, poplave, plazovi, strele, udari elektrike, druge nesreče itd., povsem jasno je tudi, da bomo davek take razvrstitve plačevali z delovnimi nesrečami, ki bi jih vsaj pri nekaterih objektih lahko in morali preprečiti z vključevanjem ustrezno usposobljenega osebja in potrebnimi postopki, ki bi to preprečevali. Naj opozorimo, da se bodo glede na kriterije, ki ste jih postavili, pri marsikaterih objektih, ki so po vašem predlogu razvrščeni v nižje stopnje zahtevnosti, izvajala tudi posebno nevarna dela, kjer je verjetnost poškodb ob delu, tudi s smrtnimi izzidi, še posebej velika.

Varnost objektov je v javnem interesu, varno in zdravo življenjsko okolje pa celo ustavna kategorija. Pooblaščen inženirji znotraj IZS menimo, da ta predlog uredbe tega javnega interesa ne zasleduje.

Pozivamo vas, da tokrat vendarle upoštevate naše utemeljene strokovne pomisleke s ciljem zagotovitve varnega grajenega okolja. Pri pripravi izboljšane uredbe smo pripravljeni aktivno sodelovati, zato predlagamo, da se čim prej sestanemo in pogovorimo ter poiščemo optimalne rešitve. Po uskladitvi rešitev smo vam pripravljeni pomagati tudi na način, da pripravimo čistopis uredbe, vključno s tabelo o razvrščanju iz priloge 1.

Lep pozdrav,

Vodja projektne skupine za zakonodajo
Ivan Leban, l. r.

Generalna sekretarka IZS
mag. Barbara Škraba Flis



Priloge:

- Priloga 1: Pripombe na besedilo Uredbe o razvrščanju v javni razpravi in na Prilogo 2 uredbe
- Priloga 2: Splošne pripombe na tabelo v zvezi z razvrščanjem objektov (Priloga 1 uredbe)
- Priloga 3: Pripombe IZS na predlog priloge 1 23.11.2016
- Priloga 4: Pripombe IZS na predlog priloge 1 z vidika požarne varnosti
- Priloga 5: Primer neustrezne klasifikacije za SN vode in SN objekte (klasifikacija 22241)

*Projektna skupina za zakonodajo IZS:

- MSG: dr. Samo Peter Medved, mag. Dejan Bogataj, dr. Lidija Kegljevič Zagorc, mag. Bernardka Jurič
- MSE: Ivan Leban, mag. Vinko Volčanjek,
- MSS: Mitja Lenassi,
- MST: Alenka Markun, mag. Aleš Glavnik, Franc Zemljč
- MSRG: dr. Dragotin Očepek,
- MSGeo: Matej Hašaj, Matjaž Grilc
- Svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, IZS: Dejan Prebil

Priloga 1: Pripombe na besedilo Uredbe o razvrščanju v javni razpravi in na Prilogo 2 uredbe

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO **o razvrščanju objektov**

1. člen **(vsebina in uporaba)**

(1) Ta uredba določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.

(2) Ta uredba določa podrobnejša merila (v nadaljnjem besedilu: merilo) za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov kot splošna podrobnejša merila (v nadaljnjem besedilu: splošna merila) in posebna podrobnejša merila (v nadaljnjem besedilu: posebna merila) ter merila za vzdrževanje in manjšo rekonstrukcijo.

(3) Ta uredba se uporablja pri projektiranju, dovoljevanju, za evidentiranje podatkov o gradnjah in objektih, pri označevanju tehničnih smernic in za statistične namene.

(4) Ta uredba se ne uporablja za razvrščanje enostavnih objektov ~~in ter vzdrževanje in vzdrževanje vzdrževalniha dela v javno korist objektov~~, ki jih določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav, upravljanja voda ter drugi predpisi, razen če so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše.

2. člen **(pomen izrazov)**

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi pomenijo:

1. fizična povezanost stavbe pomeni, da je stavba z grajenim elementom (npr. vrata, hodnik, dvigalo, tunel) povezana z drugo stavbo. Za fizično povezanost se ne šteje, če sta stavbi povezani samo z inštalacijami;

2. funkcionalna povezanost pomeni, da so posamezni objekti med seboj povezani z grajenimi elementi ali tehnološkimi sistemi ali so povezani glede na njihovo skupno uporabo, ki je predpisana s posebnim predpisom ali enotno uporabo;

3. funkcionalni kompleks je gradbeni inženirski objekt, znotraj katerega se nahaja več funkcionalno povezanih objektov (npr. kamp, odprta športna igrišča, betonarna, parkovna ureditev, pokopališče, visokonapetostna stikališča in industrijski gradbeni kompleksi);

4. glavni objekt je objekt, ki je osnovni namen gradnje;

5. nadstrešnica je stavba, ki nima določenega namena in nima nobene obodne stene;

6. zunanje naprave in zunanja oprema so zunanje tehnološke naprave in zunanja grajena oprema, ki se postavljata na objekt ali na zunanji ureditvi objekta in služijo za delovanje

Pripombe dodal [IZS1]: Dikcija naj se uskladi z drugo točko 1a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Pripombe dodal [IZS2]: Vsak objekt ima svoj namen

samega objekta.

7. zunanja ureditev objekta sta utrjena in zelena površina ob objektu, ki sta trajno namenjeni njegovi redni rabi.

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tej uredbi imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve in urejanja prostora.

3. člen (posamezen objekt)

(1) Enota za klasificiranje in razvrščanje je posamezen objekt.

(2) Posamezen objekt je objekt, ki je konstrukcijsko in funkcionalno samostojen. Posamezen objekt je tudi vsaka samostoječa stavba z vsemi vgrajenimi deli, inštalacijami, napravami in opremo v stavbi, ki skupaj zagotavljajo delovanje stavbe;

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se za posamezno stavbo šteje tudi stavba, ki se druge stavbe dotika, sta konstrukcijsko in požarno ločeni ter imata vsaka svoj vodovodni, kanalizacijski in elektro priključek, ne glede na fizično povezanost.

(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, se za posamezno stavbo šteje tudi posamezna stanovanjska stavba v verižni ali vrstni stavbi (v nadaljnjem besedilu: vrstna stavba) ali dvojčku, ki je konstrukcijsko povezana (npr. s skupno steno), če gre za stavbo, ki:

- ima ločen vhod, svoje temelje in streho, razen temelja skupne stene ali skupne temeljne plošče,
- je požarno ločena od druge stavbe in z njo ni fizično povezana,
- ima ločen priključke, in
- je razvrščena med zahtevne ali manj zahtevne objekte.

~~(5) Za posamezno stavbo se šteje tudi pomožna stavba, ki se dotika glavnega objekta, in je od njega požarno ločena ter z njim nima fizične povezanosti.~~

~~(6) Za posamezno stavbo se šteje tudi nadstrešnica, ki se dotika ne drugih stavb največ z dveh strani.~~

(7) Za posamezen gradbeni inženirski objekt se šteje tudi zunanje naprave in zunanja oprema, če imajo v prilogi 1 svojo klasifikacijo in se šteje za pomožni objekt.

(8) Za posamezen gradbeni inženirski objekt se šteje tudi funkcionalni kompleks. Ne glede na prejšnji stavek, se objekte znotraj funkcionalnega kompleksa, ki sestavljajo kompleks, ter zunanje naprave in zunanjo opremo iz prejšnjega odstavka, šteje za posamezne objekte po pravilih iz tega člena.

(9) Za posamezen gradbeni inženirski objekt se šteje objekt gospodarske javne infrastrukture, ki je sestavljen iz posameznih delov, določenih v posebnih zakonih ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona.

4. člen (pravila klasifikacije objektov)

Pripombe dodal [IZS3]: Manjka definicija konstrukcijske in požarne povezanosti. Definicija pomožnega objekta naj se povzame iz ZUreP-3

Pripombe dodal [IZS4]: Vse stanovanjske stavbe morajo biti manj zahtevne ali zahtevne. V nezahtevnih objektih varnost do te mere, da bi se zagotavljalo varovanje življenj, ni zagotovljena!

Pripombe dodal [IZS5]: Če se objekti stikajo je potrebno preveriti sovpliv tako s požarnega, kot tudi s potresnega vidika. Enostavni in nezahtevni objekti se brez strokovne preverbe ne smejo stikati z manj zahtevnimi ali zahtevnimi, saj lahko vplivajo na potresni odziv objekta katerega se dotikajo. Objekti pri potresu nihajo, od načina nihanja pa je odvisna njihova odpornost in razporeditev sil po konstrukcijskih elementih. Gre za zelo zahtevno strokovno vprašanje, ki se ga ne bi smelo prepuščati laikom. Razumemo, da je pripravljavec predpisa zavestno dopustil določeno tveganje pri manj pomembnih objektih, nerazumno pa je, da se s tem ogroža varnost nekaterih zelo pomembnih objektov. Predlagamo, da se lahko stikajo samo pod pogojem, če PI-G preveri statiko obstoječega objekta in izjavi, da se s tem raven zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti (vključno s potresno odpornostjo!) manj zahtevnega oz. zahtevnega objekta ne zmanjšuje.

Pripombe dodal [IZS6]: Nadstrešnica lahko predstavlja znaten statični vpliv na objekt, na katerega se opira (npr. v primeru večje obtežbe snega ali vetra, v nekaterih primerih lahko tudi bistveno spremeni potresni odziv objekta, na katerega se opira). Nadstrešnico in objekt, na katerega se nadstrešnica opira je v konstrukcijskem smislu nujno obravnavati skupaj, zato ne more biti govora o objektih, ki jih lahko obravnavamo ločeno.

Pripombe dodal [IZS7]: Funkcionalni kompleks naj se obravnava kot en objekt z vsemi deli, potrebnimi za funkcioniranje takega objekta, kot je to definirano v GZ-1. Uskladiti s 5. odstavkom 4. člena.

(1) Posamezne objekti so glede na namen njihove uporabe klasificirani na naslednje klasifikacijske ravni:

- področje (označeno z enomestno številko),
- oddelek (označen z dvomestno številko),
- skupina (označena s trimestno številko),
- razred (označen s štirimestno številko) in
- podrazred (označen s petmestno številko).

(2) Posamezni objekti so glede na namen njihove uporabe klasificirani v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Do ravni podrazreda se klasificira posamezen objekt kot celota. Če gre za večnamenski objekt se klasificira tudi njegove posamezne funkcionalne enote enake namembnosti, celoten objekt pa se klasificira po njegovem pretežnem namenu.

(4) Za namen dovoljevanja se klasificirajo vsi posamezni objekti in njihove funkcionalne enote enake namembnosti, razen gradbeni inženirski objekti, ki so razvrščeni med enostavne objekte.

(5) Funkcionalni kompleks se kot posamezen objekt klasificira kot celota. Znotraj njega se klasificira tudi vse posamezne objekte in njihove funkcionalne enote enake namembnosti, razen posameznih gradbeni inženirski objekti, ki so razvrščeni med enostavne objekte.

(6) Znotraj zunanje ureditve objekta se klasificira posamezne objekte po pravilu iz drugega stavka prejšnjega odstavka.

(7) Pomožnim posameznim objektom se poleg njihove klasifikacije doda tudi klasifikacija glavnega objekta.

(8) Posameznemu objektu, ki se mu namen njegove uporabe spreminja vsaj enkrat v vsakem letu in za spremenjeno uporabo ni treba izvesti nobenih gradbenih del (npr. uporaba stanovanja v večstanovanjski stavni za občasno uporabo kot nastanitveni objekt), se klasificira po obeh namenih uporabe.

5. člen **(pravila razvrščanja)**

(1) Razvršča se posamezen objekt. Objekt se glede na zahtevnost razvrsti po njegovi pretežni namembnosti. Če posamezna funkcionalna enota enake namembnosti izpolnjuje merilo za razvrstitev v višjo vrsto zahtevnosti, se v to vrsto zahtevnosti razvrsti celotni objekt.

(2) Objekt, ki zaradi prizidave ali spremembe namembnosti kot celota preseže merila za razvrstitev v posamezno vrsto zahtevnosti objekta, se glede na zahtevnost razvrsti v tisto vrsto zahtevnosti objekta, ki bi se uporabila pri razvrstitvi novega objekta.

(3) Funkcionalni kompleks se razvršča po pravilu iz prvega odstavka tega člena. Posamezni objekti, ki se naknadno gradijo znotraj funkcionalnega kompleksa, se razvrščajo samostojno.

(4) Zunanje naprave in zunanja oprema, ki nimajo svoje klasifikacije, se razvrščajo po splošnih merilih za gradbene inženirske objekte iz 7. do 10. člena te uredbe.

Pripombe dodal [IZS8]: Iz posameznih postavk v tabeli mora biti jasno razvidno, kaj vsebujejo brez vpogleda v TSG. TSG ni namenjena podajanju dodatnih objektov.
Primer: distribucijski vodi (pod 20 kV vode so vključene tudi transformatorske postaje, ki niso nujno enake zahtevnosti) - primer podrobneje pojasnjen v prilogi 1. Drugi primer - pod splošnim pojmom elektrarne ne morejo biti vključene vse elektrarne od nuklearne elektrarne do fotovoltaične elektrarne.

6. člen (pravila računanja velikosti)

(1) Za razvrščanje stavb glede na njihovo zahtevnost se uporabljajo naslednja pravila računanja:

- etaža pomeni prostor med talno in stropno konstrukcijo ali med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho. Za etažo po tem predpisu se šteje tudi prostor nad pohodno streho, ki se lahko uporablja (npr. za odprto pohodno teraso, prostor za skladiščenje ali parkiranje),
- površina je bruto tlorisna površina v skladu s predpisom, ki določa izračun površin in prostornin,
- prostornina je bruto prostornina v skladu s predpisom, ki določa izračun površin in prostornin,
- višina za razvrščanje (v nadaljnjem besedilu: višina) je največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže spodnje kote temelja do
- globina je največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže spodnje kote temelja do najvišje točke terena, s katerim se stavba stika.

(2) Za razvrščanje gradbenih inženirskih objektov glede na njihovo zahtevnost se uporabljajo naslednja pravila računanja:

- površina je bruto tlorisna površina izračunana s smiselno uporabo predpisa iz druge alineje prejšnjega odstavka,
- prostornina je bruto prostornina, izračunana ob smiselni uporabi predpisa iz prejšnjega odstavka,
- višina je razdalja od najnižje točke konstrukcije do njenega vrha,
- globina je razdalja od najnižje točke konstrukcije do terena in
- pri cevovodih je premer notranji (svetli) premer.

(3) Če je v merilu naveden nosilni razpon, se meri njegova svetla razpetina.

(4) Če je v preglednici iz priloge 1 te uredbe določena drugačna mejna vrednost istega merila kot v 7., 9. in 10. členu te uredbe, se upošteva vrednost iz preglednice iz priloge 1 te uredbe.

(5) Če je v preglednici iz priloge 1 te uredbe kot merilo določeno:

- »noben«, to pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 7., 9. in 10. člena v to vrsto zahtevnosti ne uvršča noben objekt,
- »vsi«, to pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 7., 9. in 10. člena v to vrsto zahtevnosti uvrščajo vsi objekti,
- »samo splošna merila«, to pomeni, da se upoštevajo samo splošna merila iz 7., 9. in 10. člena te uredbe.

7. člen (zahteven objekt)

(1) Zahtevni objekti so določeni v prilogi 1 te uredbe.

(2) Zahtevni objekt je poleg objektov iz prejšnjega odstavka tudi objekt, ki izpolnjuje eno

Pripombe dodal [IZS9]: To je sicer praktično za naknadno kontrolo, ni pa tehnično utemeljeno, saj je pomembno tudi to, kakšni so temelji in kakšni za to potrebni izkopi. Pri odločitvi o tem ali naj se z določenim posegom ukvarjajo strokovnjaki ali ne je globina izkopov zelo pomembna, saj v praksi zaradi nestrokovnih izkopov prihaja do velikih težav (smrti delavcev, poškodbe na sosednjih objektih, sprožanje plazov,...). Tudi ni omejeno, kako daleč od manj zahtevnih ali zahtevnih objektov ter kako globoko se lahko koplje, ko ni strokovne presoje. Ni zagotovljeno, da se zaradi takih pomanjkljivih določil zaradi gradnje manj pomembnih objektov ne bo nestrokovno spodkopal kak življenjsko pomemben, sicer skrbno strokovno zasnovan objekt.

Pripombe dodal [IZS10]: Dopolniti s kriteriji požarne varnosti

Pripombe dodal [IZS11]: Tako bi moralo biti tudi pri stavbah.

od naslednjih splošnih meril:

- je objekt s kesonskim temeljenjem,
- je objekt s pilotnim temeljenjem, če so piloti daljši od 15 m,
- njegovi podzemni deli so globlji od 15 m,
- ima tri ali več podzemnih etaž,
- višina objekta presega 25 m ali
- ima prednapet, na gradbišču izdelan konstrukcijski element, katerega nosilni razpon je večji od 10 m,
- njegova površina presega 30.000 m² ali
- najnižja točka konstrukcije objekta je več kot 5 m nad terenom.

Pripombe dodal [IZS12]: Napaka. To bi pomenilo, da je objekt 5 m v zraku.

Pripombe dodal [IZS13]: Ti kriteriji v povezavi s tistimi v tabelah so podcenjujoči do dejanske zahtevnosti objektov predvsem pa ne upoštevajo posledic odpovedi objektov, saj razvrstitev nižje stopnje zahtevnosti nedvomno povečuje tveganje po odpovedi objektov, t.j. vpliva na varnost takih objektov. Predlagamo drugačne meje.

1. imajo velike dimenzije:

- a. seštevek prostornine presega 5000 m³, razen pri linijskih objektih ali
- b. površina presega 1000 m², razen pri linijskih objektih ali
- c. višina presega 10 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije, ali
- d. nosilni razpon je večji od 8 m ali prednapeta konstrukcija razpona, večjega od 10 m,

ali

2. imajo globoko temeljenje:

- a. objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje med njihovo globino in širino večje od 4, ali
- b. objekt s pilotnim temeljenjem ali
- c. objekt s kesonskim temeljenjem ali

3. imajo podzemne dele, katerih globina presega 5 m, merjeno od terena, ali

4. imajo pomembne morebitne vplive na okolje, tako da je zanje predpisana obvezna presoja vplivov na okolje ali pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj,

5. objekt v katerem se nevarne snovi proizvajajo, shranjujejo ali uporabljajo. Objekt s proizvodnjo, skladiščenjem ali uporabo zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo, z letno zmogljivostjo več kot 100 m³ oziroma ton.

6. objekt, v katerem se zadržuje več kot 100 oseb

8. člen

(manj zahteven objekt)

Manj zahteven je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

9. člen

(nezahteven objekt)

(1) Stavba je nezahteven objekt, če izpolnjuje merila iz priloge 1 te uredbe in naslednja splošna merila:

- ima samo eno etažo,
- njena višina ne presega 6 m in
- njena globina ne presega 2 m.

(2) Gradbeni inženirski objekt je nezahteven objekt, če izpolnjuje merila iz priloge 1 te uredbe in naslednja splošna merila:

- njegova višina ne presega 10 m,

- njegova globina ne presega 4 m in
- njegov nosilni razpon ne presega 5 m.

Med nezahtevne objekte so lahko uvrščeni vsi objekti, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

1. imajo majhne dimenzije:

- a. tlorisna površina ne presega 30 m², razen pri linijskih objektih in kjer je to posebej določeno in
- b. višina ne presega 3,5 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije, razen kjer je to posebej določeno in

2. so konstrukcijsko nezahtevni objekti:

- a. nosilni razpon ni večji od 4 m in
- b. niso dvo ali večetažni in

3. nimajo podzemnih delov, katerih globina presega 2 m, merjeno od terena in

4. podzemni deli objekta so tlorisno oddaljeni vsaj za dvokratnik svoje globine od temeljev manj zahtevnih in zahtevnih objektov in

5. zanje ni predpisana presoja vplivov na okolje ali pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj ter niso namenjeni skladičenju in uporabi nevarnih snovi ali odpadkov,

6. nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke razen kjer je to posebej določeno in

7. niso namenjeni prebivanju, daljšemu zadrževanju ljudi v njih, v njih ne sme biti delovnih mest in

8. so konstrukcijsko neodvisni objekti, v kolikor pa posegajo v manj zahteven ali zahteven objekt, pa je potrebno pridobiti izjavo projektanta gradbenih konstrukcij in projektanta arhitekture, da s tem raven izpolnjevanja bistvenih zahtev ne bo zmanjšana in

9. ni stavba v javni rabi.

Pripombe dodal [IZS14]: Ti kriteriji v povezavi s tistimi v tabelah so močno podcenjujoči do dejanske zahtevnosti objektov in strokovnih problemov takih gradenj. Tudi ne upoštevajo posledic odpovedi objektov, saj razvrstitev nižje stopnje zahtevnosti nedvomno povečuje tveganje po odpovedi objektov, t.j. vpliva na varnost takih objektov. Predlagamo drugačne meje.

Pripombe dodal [IZS15]: npr. za nekatere objekte, ki niso stavbe, kot so žitni silosi in protihrupne ograje – drugačne meje podane v tabeli

Pripombe dodal [IZS16]: Mišljena globina do spodnje kote temelja in ne kot predlagano z predlogom uredbe

Pripombe dodal [IZS17]: V nezahtevnih objektih varnost do te mere, da bi se zagotavljalo varovanje življenj, ni zagotovljena!

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je stavba ali gradbeni inženirski objekt nezahteven objekt samo, če za njegovo izgradnjo ni treba izvesti nasipa ali izkopa terena višine oziroma globine več kot štiri metre.

Pripombe dodal [IZS18]: To je brez angažmaja ustreznih strokovnjakov absolutno preveč. Izredno nevarno!

(4) Nezahteven objekt je tudi oporni zid z ograjo, če oporni zid in ograja vsak zase ne presegata meril za nezahteven objekt iz tega člena.

(5) V primeru, da je stavba oddaljena manj kot 10 m od drugih stavb ali od sosednje meje, se mora zagotoviti ustrezno požarno odpornost zunanje stene (RAI).

10. člen (enostaven objekt)

(1) Stavba je enostaven objekt, če izpolnjuje merila iz priloge 1 te uredbe in naslednja splošna merila:

- ima samo eno etažo,
- njena višina ne presega 4 m in
- njena globina ne presega 1 m.

(2) Gradbeni inženirski objekt je enostaven objekt, če izpolnjuje merila iz priloge 1 te uredbe in naslednja splošna merila:

- njegova višina ne presega 5 m,

- njegova globina ne presega 2 m in
- njegov nosilni razpon ne presega 4 m.

Med enostavne objekte so uvrščeni vsi objekti, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

1. izpolnjujejo splošna merila za nezahtevne objekte

2. niso stavbe

3. imajo majhne dimenzije:

a. tlorisna površina ne presega 5 m², razen pri linijskih objektih in kjer je to posebej določeno in

b. višina ne presega 2,2 m, merjeno od terena do vrha konstrukcije, razen kjer je to posebej določeno in

4. nimajo podzemnih delov, katerih globina presega 1 m, merjeno od terena in

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je stavba ali gradbeni inženirski objekt enostaven objekt samo, če za njegovo izgradnjo ni treba izvesti nasipa ali izkopa terena višine oziroma globine več kot dva metra.

(4) Enostaven objekt je tudi oporni zid z ograjo, če oporni zid in ograja vsak zase ne presegata meril za enostaven objekt iz tega člena.

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se za enostaven objekt šteje tudi:

1. priključek,
2. vrtina za zajem toplote iz vode in zemljine,
3. ekološki otok,
4. objekt za oglaševanje in informacijski pano,
5. naprava za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja in
6. urbana oprema in spominska obeležja, ki se gradijo na obstoječih javnih površinah,
7. zunanja naprava in zunanja oprema s klasifikacijo CC-SI 23020 Elekترarne in drugi energetski objekti.

Pripombe dodal [IZS19]: Izkop globine 2 m je bistveno prevelik, da bi ga prepuščali laikom. Tako z vidika nevarnosti poškodb in izgube življenj pri izkopavanju, kot tudi z vidika nevarnosti destabilizacije okoliških objektov.

Pripombe dodal [IZS20]: Ni prav, da tu ni nobenih omejitev.

Pripombe dodal [IZS21]: Ni jasno, kaj je s tem mišljeno in pod kakšnimi pogoji.

11. člen (manjša rekonstrukcija)

(1) Z manjšo rekonstrukcijo se ne sme ogroziti stabilnosti konstrukcije in poslabšati gradbeno tehničnih lastnosti objekta.

(2) Manjša rekonstrukcija so naslednja gradbena dela:

1. statične ojačitve posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov,
2. zamenjava enega ali več posameznih konstrukcijskih elementov,
3. zamenjava lesenega ostrešja,
4. zamenjava lesene medetažne konstrukcije,
5. zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije,
6. dolbenje utorov in niš v nosilne konstrukcije,
7. rušenje nosilnih sten, vključno z vsemi armiranobetonskimi stenami in opečnimi stenami iz polne opeke debelejšje od 0,12 m,
8. večji preboji konstrukcije v objektu, ki ne presegajo 1/3 površine posameznega konstrukcije-konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m,
9. povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe,
10. novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade oddaljena od meje zemljišča

Pripombe dodal [IZS22]: Potrebno vključiti potrebne strokovnjake (npr. pri dvigalih tudi PI-E, pri prebojih sten med požarnimi sektorji PI-PV,...).

Pripombe dodal [IZS23]: Zakaj le polne opeke? Nosilne stene so tudi iz opečnih modularnih blokov, betona, križno lepljenih plošč in drugega.

drugega lastnika več kot 2 m, velikost preboja ne presega 1/3 površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m,

11. manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomenijo izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu kot npr. izvedbe frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, ter dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m,
12. vgradnja dvigal v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo,
13. prizidava zunanega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob oddaljen od sosednjega objekta več kot 4 m,
14. prizidava nakladalnih ramp in klančin,

15. izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m²,-

16. vrtanje izvrtin v linijske konstrukcijske elemente, v robna območja sten, v območja pod prekladami odprtin, več izvrtin blizu ena drugi in vseh tistih izvrtin v armiranobetonske elemente, s katerimi se bo prerezala jeklena armatura

17. vsa vzdrževalna dela iz priloge 2, s katerimi se povečuje obtežba na konstrukcijo.

(3) Dela na ovoju objekta se izvajajo tako, da se s posegi bistveno ne odstopa od originalne zasnove objekta.

12. člen **(vzdrževanje objekta)**

(1) Vzdrževanje objekta so dela, ki se izvajajo v ali na obstoječem objektu ali na območju njegove zunanje ureditve in so navedena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Vzdrževalna dela iz 4. točke priloge 2 te uredbe, ki se nanašajo na zunanje naprave in zunanjo opremo, so vzdrževalna dela, če njihova višina ne presega 5 m.

(3) Vzdrževalna dela iz 5. točke priloge 2 te uredbe se štejejo za vzdrževalna dela, če dela ne presegajo meril iz 8. člena te uredbe.

Pripombe dodal [IZS24]: Omogoča preveč interpretacij. Zapisati jasneje.

13. člen **(tehnična smernica)**

Tehnična smernica za razvrščanje objektov TSG-V-006 Razvrščanje objektov vsebuje pojasnjevalna pravila za klasificiranje objektov in za razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje, podrobnejšo razlago vzdrževalnih del in manjše rekonstrukcije ter vsebuje primere uporabe.

Pripombe dodal [IZS25]: Glej pripombo pri 4. členu.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen **(začetni postopki)**

(1) V postopkih, začeti pred uveljavitvijo Uredbe o razvrščanju objektov (37/18 in 199/21 – GZ-1; v nadaljnjem besedilu: URO), se objekti razvrstijo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13,

26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2), razen če je razvrstitev objektov v skladu s to uredbo za investitorja ugodnejša.

(2) V postopkih, začelih pred uveljavitvijo te uredbe, se objekti razvrstijo v skladu z URO, razen če je razvrstitev objektov v skladu s to uredbo za investitorja ugodnejša.

(3) Če je za objekt izdano gradbeno dovoljenje in gradnja še ni zaključena, se v času gradnje, pri prijavi začetka gradnje in za postopek izdaje uporabnega dovoljenja objekt razvrsti, kot je določeno v gradbenem dovoljenju.

(4) Objekti, ki so bili v skladu z URO razvrščeni med enostavne objekte in je investitor z njihovo gradnjo začel pred uveljavitvijo te uredbe, se razvrstijo v skladu z URO.

15. člen
(razvrstitev že zgrajenih objektov)

Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se glede na namen uporabe in zahtevnost gradnje razvrstijo v skladu s to uredbo, če je za investitorja to ugodneje.

16. člen
(izračun površin in prostornin do uveljavitev predpisa)

Do uveljavitve predpisa, ki določa izračun površin in prostornin stavb, se za izračun površin iz druge alineje prvega odstavka 4. člena te uredbe in prostornin iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena te uredbe uporablja standard SIST ISO 9836.

17. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati URO.

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-47/2022
Ljubljana, dne 4. marca 2022
EVA 2022-2550-0017

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga 2

Vzdrževanje objekta¹

Tč.	Vrsta del	Opis
1	Dela v objektu	Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba ali odstranitev lahkih nenosilnih sten.
2	Dela na ovoju objekta in zasteklitve	Sem med drugim spada: prenova fasade, zunanega stavbnega pohištva in strešne kritine na način, da se s posegi bistveno ne odstopa od originalne zasnove objekta. Sem spada tudi vgradnja strešnih oken, zasteklitev lož, balkonov in zunanjih stopnišč, namestitev senčil, nepohodnega konzolnega nadstreška nad vhodom površine do 2 m ² . <u>Kritino se ne sme zamenjati za težjo kritino od prvotno predvidene, sicer poseg spada pod manjšo rekonstrukcijo.</u>
3	Vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta	Sem med drugim spada: popravilo ali zamenjava naprav in z njimi povezanih napeljav na električnih, telekomunikacijskih, strelvodnih, vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih in prezračevalnih ter dimovodnih sistemih. Sem med drugim spada tudi popravilo ali zamenjava priključkov.
4	Namestitev novih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta	Sem med drugim spada: namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, tudi za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Sem med drugim spada tudi: namestitev novih električnih in telekomunikacijskih napeljav in strelvodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije in strojne opreme za delovanje objekta, namestitev dimniških tuljav.
5	Dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta	Sem med drugim spada: izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in drugih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.
6	Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta	Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov, in manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov premera do 16 cm, ki ne zmanjšujejo občutno njihove nosilnosti.
7	Druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih	Sem med drugim spada: vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih elementov, vzdrževanje drugih delov objekta in njegove izboljšave.

Pripombe dodal [IZS26]: Vključiti stroko – vpliva na več bistvenih zahtev (strelvoudi, požarna varnost, potresna odpornost, energetska učinkovitost – toplotni mostovi, plesen,...).

Pripombe dodal [IZS27]: Nekatere nove naprave predstavljajo znatno obtežbo objektov, zato bi moral biti pri vseh težjih napravah vključen PI-G, ki bi preveril nosilnost konstrukcije.

Pripombe dodal [IZS28]: Inštalacijski preboji takih dimenzij absolutno spadajo pod manjšo rekonstrukcijo, saj v primerih, da so izvedeni na kritičnih mestih lahko ogrozijo nosilnost celotnega objekta (v stebrih, nosilcih, na robnih območjih potresnih sten, ob kakršnemkoli rezanju armature v armiranobetonskih elementih, pod prekladami, problematične so tudi skupine več prebojev,...)

Pripombe dodal [IZS29]: Tu je preširoko polje interpretacije. Pri vsakem posegu gre za neko izboljšavo, sicer nima smisla, da se izvaja. To je luknja v predpisu, ki omogoča marsikaj.

¹ Investitor mora zagotoviti, da vzdrževalna dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter pridobiti mnenja oziroma soglasja in druga dovoljenja, če je to določeno z drugimi predpisi. Zagotoviti mora, da so tudi po zaključenem vzdrževanju objekta izpopolnjene vse bistvene zahteve oz. se te ne poslabšujejo.

	in drugi gradbeni posegi	
--	-----------------------------	--

Priloga 2: Splošne pripombe na tabelo v zvezi z razvrščanjem objektov - Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov v javni obravnavi do 14.4.2022

- Meje objektov močno podcenjujejo dejansko zahtevnost objektov oz. precenjujejo sposobnosti nestrokovnjakov za obvladovanje zahtevnih strokovnih problemov in aktivnosti.
- Meje ne upoštevajo posledic porušitev in drugih odpovedi objektov. Nevključevanje ustreznih strokovnjakov, neizvedba tehničnega pregleda in opuščanje nadzora so nedvomno dejavniki, ki drastično vplivajo na varnost objektov, ter posledično vseh, ki te objekte uporabljajo. Pri določitvi mej zahtevnosti bi bilo potrebno v obzir precej bolj vzeti tudi to, pri katerih objektih je to tveganje še upravičeno, kje pa so posledice v primeru odpovedi objekta prevelike in tega ne bi smeli dopustiti. Manimo, da ta uredba postavlja meje na način, da so tveganja precej višja od koristi, ki bi jih prineslo opuščanje določenih postopkov. Morda (a večinoma ne) bomo ob gradnji nekaj prihranili, a se bo to s precejšnjimi obrestmi vrnilo ob izrednih dogodkih, kot so npr. potres, požar, orkanski veter, izredna snežna obtežba, poplave, plazovi, strele, udari elektrike, druge nesreče itd. Strokovnjaki so izšolani, da taka tveganja obvladujejo, ostali pač ne.
- Meje uredbe ne upoštevajo zahtevnosti izvedbe, predvsem pa nevarnosti, ki pri tem pretijo (npr. varovanje izkopov, delo na višini, montaža težkih sestavnih delov, ...). Strokovnjaki so za njihovo obvladovanje usposobljeni, v ostali populaciji pa pri tem delu pričakovati precej presežnih poškodb in človeških žrtev.
- Kot kriterij zahtevnosti so povzeti le osnovni kriteriji velikosti, največkrat le površina. To je za kriterije razporeditve premalo. Potrebno je upoštevati število ljudi, ki se zadržujejo v stavbi ali inženirskih objektih in namen zgradbe. Upoštevati je potrebno tudi požarno ogroženost ter vplive na varnost, tako v objektu, kot na okolico. To smo nakazali v naših pripombah na splošne kriterije za zahtevne objekte. Dodajamo tabelo objektov z upoštevanjem teh kriterijev, ki bi jo bilo nujno upoštevati v skupni celoviti tabeli (ločeno po požarnih kriterijih in ostalih kriterijih).
- Tabela je glede na tabelo v do sedanji tehnični smernici pomanjkljiva saj prepušča določena pojasnjevalna besedila in interpretacije šele v smernici. Posledično so nekatere vrste objektov, ki se praviloma gradijo kot samostojni objekti izpuščeni oz. neustrezno klasificirani. Pri elektroenergetskih vodih, plinovodih, vodovodih so npr. izpadli pripadajoči objekti, npr. transformatorske postaje, kompresorske postaje, ki največkrat po svoji zahtevnosti spadajo v zahtevne objekte, sami vodi pa v manj zahtevne objekte. Predlagamo, da se to popravi in spisek objektov, ki spadajo pod eno številko klasifikacije dopolni, ali še bolje, da se dodajo nove klasifikacijske oznake (na zadnjem mestu).
- V tabeli so nekateri neprimerni kriteriji (npr. površina za ceste), v nasprotju s prejšnjo pripombo pa je nepotrebno drobljenje na dele objektov (ceste), pri železnicah in nekaterih drugih infrastrukturnih objektih pa tega ni.
- Tudi v osnovnih opombah k tabeli pojasniti, da tabela postavlja pogoje za zahtevne in nezahtevne objekte ter enostavne objekte, manj zahtevni pa so tisti, ki presegajo mejo za nezahtevne in ne dosega meje za zahtevne



RAZPREDELNICA 1(dopolnjena merila glede na splošne pogoje)

Opomba1: V praznih rubrikah veljajo omejitve iz splošnih pogojev

Opomba 2: Pri gradbenoinženirskih objektih se pri razvrščanju ne glede na zapisano v razpredelnici 1 upoštevajo tudi splošni pogoji, razen pogojev o tlorisni površini in višini objektov, pri gradbenoinženirskih objektih, ki niso jaški ali podobno ali niso objekti v katere bi bilo mogoče vstopiti v času uporabe ali gradnje pa se ne upoštevajo tudi splošni pogoji glede globine podzemnih delov .

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
1 Stavbe						
11 Stanovanjske stavbe						
111 Enostanovanjske stavbe						
1110 Enostanovanjske stavbe						
	1110 0	Enostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje ¹⁾ ,	~~noben~~	~~lahko namenjena stalnemu bivanju, površina do 25 m²~~ <i>noben</i>	~~noben~~
112 Večstanovanjske stavbe						
1121 Dvostanovanjske stavbe						
	1121 0	Dvostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji	~~noben~~	~~noben~~	~~noben~~
1122 Tri in večstanovanjske stavbe						

¹⁾Kjer ima vsako stanovanje svojo streho, lasten vhod iz pritličja in lastne priključke na infrastrukturo

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
				1122 0	Tri- in večstanovanjske stavbe	druge stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, kot so stanovanjski bloki, stolpnice in podobno	~~noben~~	~~noben~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m~~ 5 stanovanj+splošni pogoji
				113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine					
				1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine					
				1130 1	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb, v katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba	~~noben~~	~~noben~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m~~ več kot pet oskrbovanih stanovanj ali več kot 10 postelj ali kjer se lahko zadržuje več kot 50 ljudi + splošni pogoji
				1130 2	Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine	stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, kot so domovi za starejše osebe, študentski in dijaški domovi, internati, delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno	~~noben~~	~~noben~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m~~ kot 11301
				12 Nestanovanjske stavbe					
				121 Gostinske stavbe					
				1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe					

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
			1211 1	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez restavracij	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m več kakor 30 postelj ali kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji	
			1211 2	Gostilne, restavracije in točilnice	samostojne stavbe namenjene strežbi hrane in pijače: okrepčevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji in podobno	površina do 5 m²	površina do 25 m²	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji	
			1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev						
			1212 0	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje	noben	površina do 25 m²	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m kot 12111	
			122 Poslovne in upravne stavbe						
			1220 Poslovne in upravne stavbe						
			1220 1	Stavbe javne uprave	stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno, sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno	noben	površina do 25 m²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m kjer se lahko zadržuje več kot 50 ljudi, vključno z zaposlenimi+splošni pogoji	

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
				1220 2	Stavbe bank, pošt, zavarovalnic		noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
				1220 3	Druge poslovne stavbe	druge poslovne stavbe, konferenčne in kongresne stavbe	noben	noben	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
	123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti								
	1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti								
		1230 1	Trgovske stavbe	nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, samostojne prodajalne in butiki, pokrite tržnice, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m		
		1230 2	Sejemske dvorane, razstavišča	sejmišča, razstavišča in podobne stavbe	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201		
		1230 3	Bencinski servisi	stavbe in spremljajoči objekti za maloprodajo bencina in drugih motornih goriv	noben	noben	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201		
		1230 4	Stavbe za storitvene dejavnosti	frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe, kemične čistilnice, pralnice, popravilnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, fotostudii, avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali, stavbe za pripravo hrane (catering)	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201		
	124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij								

CC-SI			Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
					Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
			1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe ²⁾				
			1241 0	Postajno poslopje, terminal, stavba za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	stavbe in terminali na cestah, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe, stavbe žičniških naprav, oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih oddajniških centrov, stavbe telefonskih central in podobno, cestno vzdrževalne baze, javne telefonske govorilnice, remize za lokomotive, vagoni in tramvaje, letališki hangarji, kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, stavbe centrov za iskanje in reševanje zrakoplovov, stavbe letalskih informacijskih centrov, radarske in druge podobne radio-navigacijske stavbe, <i>svetilniki in druge signalizacijske stavbe,</i>	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m kot 12201~~
				~~svetilniki in druge signalizacijske stavbe,~~	~~noben~~	~~do višine 10 m~~		
			1242	Garažne stavbe				
			1242 0	Garažne stavbe	garaže in pokrita parkirišča, čolnarne, kolesarnice in podobno	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 50 m²~~	~~površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m ali dve ali več podzemnih etaž~~
125	Industrijske stavbe in skladišča							
		1251	Industrijske stavbe					

²⁾ Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			1251 0	Industrijske stavbe	stavbe za proizvodnjo, kot so tovarne, delavnice, klavnice, pekarnice, pivovarne, montažne hale, tiskarne avtomehane, mizarske in podobne delavnice	noben	površina do 25 m²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m ali je požarna obremenitev več kot 5000 Mj/m² ali več kakor 50 delovnih mest ali ki glede na vrsto in količino nevarnih snovi, spada med obrate manjšega oziroma večjega tveganja za okolje + splošni pogoji	
			1252 Rezervoarji, silosi in skladišča						
			1252 0	Rezervoarji, silosi in skladišča	rezervoarji in cisterne za vodo	prostornina do 20 10m³	prostornina do 100 50 m³	rezervoarji in silosi prostornine nad 1.000 m³200 m³za vodo in 100 m³ za ostale snovi vsi rezervoarji ali skladišča radioaktivnih ali nevarnih snovi3) nad X m² skladišča površine nad 4.000 m² +splošni pogoji	
					rezervoarji za nafto in plin	prostornina do 5 m³	prostornina do 10 m³		
					žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi	do višine 5 m	do višine 10 5m		
					hladilnice in specializirana skladišča	noben	površina do 25 m²		
					pokrite skladiščne površine	površina do 20 m²	površina do 50 m²		
			126 Stavbe splošnega družbenega pomena						

³⁾ Po zakonu o kemikalijah

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta				
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt		
			1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo					
			12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo	kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča in podobno,	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m kot 12201
					dvorane za družabne prireditve	noben	noben	
					paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih	površina do 5 m²	površina do 50 m²	
					igralnice, cirkusi, plesne dvorane in diskoteke, glasbeni paviljoni in podobno	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
			1262 Muzeji in knjižnice					
			12620	Muzeji in knjižnice	muzeji, galerije, namenjene izključno razstavi del, knjižnice, informacijska središča in podobno,	površina do 5 m2	površina do 25 m2	površina nad 2.000 m2 ali višine nad 25 m kot 12201
					stavbe za hrambo arhivskih gradiv	površina do 5 m2	površina do 50 m2	
			1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo					
			12630	Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo	stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m kot 12201
					stavbe za poklicno izobraževanje	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za neinstitucionalno izobraževanje	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami	noben	noben	

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						vremenske postaje, observatoriji	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo									
		1264 0	Stavbe za zdravstveno oskrbo		stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, univerzitetne bolnišnice, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulate, porodnišnice, zdravstvene posvetovalnice, bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice, zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske ambulate in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m več kakor 10 postelj ali kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji~~	
1265 Stavbe za šport									
		1265 0	Stavbe za šport		stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni zimski bazeni, telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko, drsališča, športna strelišča in podobno) s prostori za športnike in s prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune, balkoni) ali brez njih, pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m kot 12201~~	
127 Druge nestanovanjske stavbe									
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe									

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
				1271 1	Stavbe za rastlinsko pridelavo	rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe	površina do 50 m ²	površina do 150 m ²	~~površina nad 4.000 m²~~ ali višine nad 25 m kot 12201
				1271 2	Stavbe za rejo živali	perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne, čebelnjak in podobne stavbe za rejo živali	površina do 5 m ²	površina do 100 m ² :	~~površina nad 2.000 m²~~ ali višine nad 25 m za ribogojnice 300 m ³
						ribogojnica	noben	prostornina bazenov do ~~2000~~ 100 m ³	
				1271 3	Stavbe za spravilo in predelavo pridelka	kmetijski silosi	~~do višine 5 m~~	do višine ~~10~~ 5 m in do 100 m ³ prostornine	~~površina nad 2.000 m²~~ ali višine nad 25 m za kmetijske silose do 200 m ³ prostornine + splošni pogoji
						kleti, vinske kleti	~~noben~~	~~ena kletna etaža,~~ površina do 50 m ²	
						kašče seniki, skednji, kozolci, koruznjaki, in podobne stavbe za spravilo pridelka	~~površina do 50 m²~~	površina do 150 50 m ²	
						zidanice, pastirski stan	~~noben~~	~~površina do 50 m²~~	
						stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarna, sušilnica sadja sušilnica rib, oljarna, kisarna, mlin in podobno	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 50 m²~~	
				1271 4	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope in podobno).	~~površina do 50 m²~~	površina do 150 50 m ²	~~površina nad 2.000 m²~~ ali višine nad 25 m
				1272	Obredne stavbe				
				1272 1	Stavbe za opravljanje verskih obredov	cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in podobno	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 2.000 m²~~ ali višine nad 25 m kot 12201

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
				1272 2	Pokopališke stavbe	krematoriji, mrliške vežice, spremljajoče stavbe	~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m~~ <i>kot 12201</i>
			1273	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene					
			1273 0	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine		~~površina do 5 m²~~	~~površina do 50 m²~~	~~Noben~~ <i>kot 12201</i>
					spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe,		~~noben~~	~~površina do 50 m²~~	~~površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m~~ <i>kot 12201</i>
					druge stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo v druge namene		~~noben~~	~~površina do 50 m²~~	
			1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje					
			1274 0	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi		~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	~~površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m~~ <i>kot 12640</i>
					nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno,		~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	
					zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno,		~~površina do 5 m²~~	~~površina do 50 m²~~	
					pokrita strelišča		~~noben~~	~~površina do 25 m²~~	
					zaklonišča		~~ena kletna etaža, površina do 5 m²~~	~~ena kletna etaža, površina do 50 m²~~	
					letne kuhinje, ute in podobno		~~površina do 5 m²~~	~~površina do 25 m²~~	
2 Gradbenoinženirski objekti									
21 Objekti prometne infrastrukture									

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
	211	Ceste				
	2111	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste				
	21110	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) in regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3)	noben	noben	vsi, razen regionalnih cest
			cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča, npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča ob cesti, izogibališča	noben	Vsi na regionalnih cestah	površina nad 5.000 m² na AC in HC
			prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	Vsi, razen portalov in protihrupnih pregrad višine nad 2,2 m	Noben, razen protihrupnih pregrad višine do 3,5 m	noben
	2112	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice				
	21120	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice	ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce,	noben drevoredi	površina do 5.000 m² cone za pešce, trgi, peš poti	noben
			podeželske ceste in poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, dovozne, gozdne ceste, kolesarske in jahalne steze,	noben poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, dovozne, gozdne ceste, ,	vsi podeželske ceste, kolesarske in jahalne steze	noben
			pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno	vsi	noben	noben
			cestni priključki in križišča,	Noben priključki na javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	Vsi priključki na lokalne ceste	noben

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, pristop do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in	površina do ~~500~~ 100 m ²	površina do ~~5.000~~ 200 m ²	noben
						prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	vsi	noben	noben
212 Železniške proge									
2121 Glavne in regionalne železniške proge									
			2121 0	Glavne in regionalne železniške proge		glavne in regionalne železniške proge, s stranskimi tiri, kretnicami, železniškimi križišči, tiri za ranžiranje in razvrščanje vagonov, odstavnimi tiri,	noben	noben	vsi objekti, razen industrijske železniške proge
						objekti za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog	~~Vsi~~ višine do 3,5 m	višina ~~nad~~ do 10 m	noben
						tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	~~Vsi~~ višine do 3,5 m.	~~noben~~ višine 5 m.	noben
2122 Mestne železniške proge									
			2122 0	Mestne železniške proge		mestne železniške proge, podzemna železnica in podobno, železniški prehodi, tramvajske proge, mestne vzpenjače	noben	noben	vsi objekti
						naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog	~~noben~~ višine do 3,5 m.	~~Vsi~~ višine do 5 m.	noben
						tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	~~Vsi~~ višine do 3,5 m.	~~noben~~ višine 5 m.	Noben
213 Letališke steze									
2130 Letališke steze									
			2130 1	Letališke steze in ploščadi		vzletno pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi,	noben	noben	vsi objekti
						objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča,	površina do ~~500~~ 100 m ²	površina do ~~5.000~~ 200 m ²	noben

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
				2130 2	Letalski radio-navigacijski objekti	pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča, drugi objekti, namenjeni varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča	noben	Vsi	Noben	
						svetlobni navigacijski objekti ter objekti za nadzor prometa	~~Vsi~~ višine do 3,5 m	~~noben~~ višine 5 m	Noben	
						objekti varovanja	~~Vsi~~ višine do 3,5 m	~~noben~~ višine 5 m	noben	
						telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti	noben	višina do 10 m	noben	
						letalske meteorološke postaje	noben	višina do 10 m	noben	
	214	Mostovi, viadukti, predori in podhodi								
		2141	Mostovi in viadukti							
		2141 0	Mostovi in viadukti	mostovi in viadukti, ne glede na gradbeni material, vključno s podpornimi in opornimi konstrukcijami, ceste ali železnice na stebrih, nadvozi in nadhodi	noben	~~svetla razpetina med opornikoma do 5 m~~ noben	~~Svetlarazpetina med opornikoma nad 15 m~~ Svetli razpon nad 10 m			
	inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost,			vsi	noben	noben				
	dvižni ali vrtljivi mostovi in brvi			brv do 5 m	noben	svetla razpetina med opornikoma nad ~~15~~ 10 m				
		2142	Predori in podhodi							
		2142 1	Predori	cestni in železniški predori, podvozi, pokriti vkopi in galerije, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih.	noben	noben	vsi			
	cestni in železniški prepusti			~~dolžina do 10 m~~ cevni prepusti do fi 150	~~Noben~~ -vsi cevni prepusti nad fi 150	~~dolžina nad 100 m~~ nobeden (pri večjih prepustih gre za most)				
			Podhodi	podhodi, pokriti vkopi in galerije za pešce in kolesarje,	noben	noben	dolžina nad 100 m			

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			2142 2		inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost	vsi	noben	noben
215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti								
2151 Pristanišča in plovni kanali								
		2151 0	Pristanišča in plovni kanali	morska in rečna pristanišča (pomoli, valolomi, objekti za privezovanje in zasidranje ladij ter podobni objekti),	noben, ~~pomoli do 20 m²~~	noben, pomoli do ~~50~~ 10 m ²	vsi	
				plavajoči pomol-ponton	površina do 20 m ²	površina do 50 m ²	noben	
				plovni kanali. vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne namene, ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah	noben	noben	vsi	
				objekti na rekah in kanalih ali ob njih (zapornice, mostni kanali in kanalski predori), obale in obrežne poti za vleko	noben	noben	noben	
2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti								
		2152 0	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	jezovi, zadrževalniki, bazeni in podobni objekti za akumulacijo vode za hidroenergetiko, namakanje, urejanje vodotokov in podobno	prostornina razlivne vode do 250 m ³	prostornina razlivne vode do 2000 m ³	velike pregrade ⁴⁾	
				objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade	do dolžine 5 m in višine do 2m	do dolžine 20 m in višine do 3 m	višine nad 10 m	
2153 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt								
		2153 0	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt	akvadukti,	noben	noben	svetle razpetine med opornikoma nad ~~15~~ 10 m, objekt za namakanje: pretok nad 200 l/s	

⁴⁾ Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje vode za agromelioracijo,	vsi	noben	noben
						drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč	vsi	noben	Noben
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi									
221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi									
2211 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi									
		2211 0	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi		plinovodi, namenjeni za oskrbo vsakega mesta ali širšega območja, plinovodi med mesti ali širšimi območji ter merilno regulacijske postaje na tem omrežju, naftovodi, cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, črpališča plina in nafte	noben	noben	vsi naftovodi in vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, plinovod, tlak nad 16 bar	
2212 Daljinski vodovodi									
		2212 1	Daljinski vodovodi		objekti za transport vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije, daljinski cevovodi od črpališča ali zajetij do lokalnega vodovoda, povezovalni toplovodi in parovodi za daljinski prenos med večjimi proizvodnimi viri in porabniki ter naprave za transport in regulacijo na teh cevovodih	noben	noben	premer nad 500 mm ali tlak nad 8 bar	
		2212 2	Objekt za črpanje, filtriranje in zajem vode ⁵⁾		vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja,	noben	pretok do 5 l/s	pretok nad 100 l/s	
					filtrirne naprave oziroma naprave za čiščenje in pripravo vode, naprave za bogatenje podtalnice.	vsi	Noben		
2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje									
		2213 0	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje		daljinski (hrbtenični) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v hrbteničnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura hrbteničnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali	noben	noben	višina nad ~~40~~ 25m	

⁵⁾ Razen če gre za objekt v sklopu CC-SI 22121

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
	2214	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod					
		2214 0	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod	nadzemni in kabelski vodi napetosti 110 kV in več, transformatorske, razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti 110 kV in več.	noben	noben	napetost 110 kV in več vsi
	222	Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja					
	2221	Lokalni (distribucijski) plinovod					
		2221 0	Lokalni (distribucijski) plinovod	povezovalno omrežje do 16 bar, razdelilno omrežje do 16 bar, pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda.	noben	noben	tlak nad 16 bar
			priključki	vsi	noben	noben	
	2222	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo					
		2222 1	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo	omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje)	noben	premer do 100 mm	premer nad 500 250 mm ali dolžina nad 5 km ali tlak nad 8 barov
				omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), omrežje za vzdrževanje javnih površin	premer do 40 mm	premer do 100 mm	noben
				objekti naprav za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode	Vsi	Noben	Noben
				lokalni cevovodi od črpališč ali zajetij do lokalnega vodovodnega omrežja in vodohranov, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v poselitvenem območju (industrijskimi območji, manjšimi naselji), cevovodi za tehnološko vodo	noben	premer do 100 mm	premer nad 500 mm
				pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pomožni vodovodni objekt - revizijski in drugi jaški, črpališče, prečrpovalna postaja ter merilne in regulacijske postaje, priključki	Vsi	Noben	Noben

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta					
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt			
				2222 2	Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	razdelilno omrežje (do premera 250 mm), ki služi za dovod tople in vroče vode ter pare do priključkov porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje), tranzitni vodi (od vključno premera 250 mm do premera 500 mm), ki povezujejo prenosne z lokalnimi cevovodi za toplo in vročo vodo ter paro in ustrezne naprave, ki služijo za razdelitev in regulacijo na teh vodih, pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju	noben	noben	premer nad 500 mm ali temperatura nad 120 °C ali tlak nad ~~8~~ 4 bar			
						lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka	noben	tlak do 4 bar	tlak nad ~~8~~ 4 bar			
						priključki	vsi	noben	noben			
				2222 3	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	vodni stolpi	noben	noben	višina nad ~~25~~ 15 m			
						arteški in drugi vodnjaki	~~Nobeden~~ ~~globine do 10 m~~	globine do ~~30~~ 10 m	globina nad 50 m			
						vodohrani	noben	prostornina do ~~100~~ 50 m³	prostornina nad ~~2.000~~ 1000 m³			
						vodomet	do višine 3 m	do višine 5 m	višina nad ~~25~~ 15 m			
						hidrant	vsi	noben	noben			
				2223 Cevovodi za odpadno vodo								
				2223 1	Cevovodi za odpadno vodo	kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,	noben	premer do 200 mm	premer nad ~~1.000~~ 800 mm ali dolžina nad 5 km			
						črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, priključki	Vsi	Noben	Noben			
				2223 2	Čistilne naprave	vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke postopke čiščenja,	~~kapaciteta do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov~~ nobeden	kapaciteta do ~~200~~ 10 PE, ~~ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov~~	kapaciteta nad ~~30.000~~ 10.000 PE			

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						nepretočna greznica	prostornina do 30 m ³	prostornina do 50 m ³	
				2224	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja				
				2224 0	Lokalni (distribucijski ¹) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna ¹) komunikacijska omrežja	razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke napetosti (do 0,4 kV) za oskrbovanje posameznih stanovanjskih in drugih območij (industrijska območja, turistična območja, manjša naselja) z električno energijo, nadzemni vodi, kabelski vodi in razdelilni postroji, na katere se priključujejo posamezni objekti, objekti javne razsvetljave, če niso del ceste, ~~nadzemni vodi in kabelski vodi srednje napetosti (do 35 kV), s pripadajočimi razdelilno-transformatorskimi postajami, ki služijo za napajanje distribucijskih omrežij ter izjemoma za napajanje priključkov objektov večjih uporabnikov električne energije,~~ dostopovno komunikacijsko omrežje, lokalni (dostopovni) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, bazne postaje, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v dostopovnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali.	~~Vsi noben~~	~~Noben~~ Višine do 5 m	višina nad 40 25 m

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						nadzemni vodi in kabelski vodi srednje napetosti (nad 1 kV do 35 kV), s pripadajočimi razdelilno -transformatorskimi postajami, ki služijo za napajanje distribucijskih omrežij ter izjemoma za napajanje priključkov objektov večjih uporabnikov električne energije	noben	noben	višina nad 40-25 m
						elektroenergetski priključek, telekomunikacijski priključki	vsi	noben	Noben
23 Industrijski gradbeni kompleksi									
23 Industrijski gradbeni kompleksi									
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin									
			23010	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin		rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin, naprave za transport rude, rudarske železnice, objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne	noben	noben	višina nad 25 m
2302 Elektrarne in drugi energetske objekti									

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			23020	Elektrarne in drugi energetski objekt	energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne, toplotne in kotlovnice, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne, sončne elektrarne in podobno, objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi, sežigalnice odpadkov.	noben	noben	električna moč na pragu nad 5 1 MW , vsi jedrski energetski objekti, foto-napetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 1 MW, toplarne in hladilne naprave moči nad 350 kV in kogeneracija nad 50 kV ,
			2303	Objekti kemične industrije				
			23030	Objekti kemične industrije	proizvodni objekti v kemični in petrokemični industriji ali rafinerijah, terminali za ogljikovodike, koksarne, plinarne in podobno	noben	noben	vsi
			2304	Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje				
			23040	Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje	inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno	noben	noben	višina nad 25 15 m
			24	Drugi gradbeni inženirski objekti				
			241	Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas				
			2411	Športna igrišča				
			24110	Športna igrišča	igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, baseball, ragbi, vodni športi, bazenska kopališča na prostem, površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, smučišče na vodi, kajakaška proga na divjih vodah, trim steza, agility poligoni, adrenalinski in plezalni parki	do 100 m ² , višine do 3,5 m	do 1.000 m ² , višine do 5 m	zgrajene tribune ⁶⁾ za 5-000 1.000 obiskovalcev in več, pri pokritih tribunah upoštevati tudi

⁶⁾ S sedišči in stojišči

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
					tribune	~~zgrajene tribune do 50 obiskovalcev~~	~~nepokrite~~ zgrajene tribune do 100 obiskovalcev	~~dimenzije konstrukcij v splošnih pogojih~~	
					vadbena oprema	~~Vsi~~ Višine do 3,5 m	~~Noben~~ Višine do 5 m	višina nad ~~25~~ 15 m	
				2412 1	Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami ⁷⁾	športna pristanišča in marine, oprema za plaže	do ~~100~~ 50 m ² , višine do 3,5 m	do ~~1.000~~ 200 m ² , višine do 5 m	~~noben~~ nad 1000 m ²
						svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje marin, objekti in naprave za varovanje, privez, ograje, objekti pristaniške razsvetljave,	~~Vsi~~ Višine do 3,5 m	~~noben~~ Višine do 5 m	~~Noben~~ višina nad 15 m
				2412 2	Drug gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	otroška in druga javna igrišča, zabavišni parki, tudi vodni, in podobni objekti na prostem,	do višine 3,5 m	do višine ~~10~~ 5 m	površina nad 5.000 m ² in višina nad 25 m
						smučišča in žičniške naprave ⁸⁾	noben	noben	vse vzpenjače ali žičnice za prevoz oseb
						skakalnice	noben	noben	vsi
						igrišča za golf, vzletišča, jahališča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine, živalski in botanični vrtovi. kamp	površina do 100 m ²	površina do 1.000 m ²	~~Športna strelišča na prostem~~
						urbana oprema, grajena oprema v parkih, grajeno igralo	do višine 3,5 m	do višine ~~10~~ 5 m	višina nad ~~25~~ 15 m
						bazen za kopanje:	prostornina do ~~60~~ 10 m ³	prostornina do ~~100~~ 50 m ³	prostornina nad ~~1.000~~ 200 m ³
				242 Drugi gradbeni inženirski objekti					
				2420 Drugi gradbeni inženirski objekti					
				2420 1	Obrambni objekti	obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče in podobno.	do višine 3,5 m	do višine ~~10~~ 5 m	noben

⁷⁾ S pripadajočimi pristaniškimi napravami so mišljeni le grajene naprave, ki služijo za delovanje marine kot objekta

⁸⁾ Smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice - kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor	vsi	noben	noben
				2420 3	Objekti za ravnanje z odpadki	odlagališča odpadkov (npr. odlagališča za nevarne odpadke, nenevarne odpadke in inertne odpadke), odlagališča radioaktivnih odpadkov	noben	noben	odlagališče nevarnih odpadkov odlagališče radioaktivnih odpadkov odlagališča s kapaciteto nad 500 ton/dan
				2420 4	Pokopališče	pokopališče	noben	noben	noben
				2420 5	Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	ograje (varovalna, sosedska, igriščna, tovarniška, protihrupna, obora za pašo živine, gojenje divjadi, ograja in opora za trajne nasade)	do višine 2,2 m	do višine 3,5 m	~~Noben~~ višine nad 15 m
						oporni zid, škarpa (lahko skupaj z ograjo)	do višine 1 m	do višine 2 m	višina med spodnjim in zgornjim zemljiščem 10 m in več
						stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov	noben	noben	kombinacija več vrst geotehničnih del ⁹⁾ , kjer višina posega presega 10 m od raščenega terena
						meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	vsi	noben	višina nad 25 m
						objekt za oglaševanje	površine do 12 5 m ² in višine do 5 2,2 m	površine ~~od 12 m²~~ do 40 20 m ² in višine do 6 5 m	višina nad ~~25~~ 15 m

⁹⁾ npr. sidrana pilota stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						spomenik, kip, križ kapelica	površina do 10 m ² ali do višine ~~5~~ 2,2 m	površina do 25 m ² ali do višine ~~10~~ 3,5 m	višina nad ~~25~~ 15 m
						drug objekt	površina do 10 m ² ali do višine ~~5~~ 2,2 m	površina do 25 m ² ali do višine ~~10~~ 3,5 m	površina nad 5.000 m ² ali višina nad ~~25~~ 15 m



Priloga 1: Klasifikacijske ravni in razvrščanje objektov

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta po kriteriju POŽARNA VARNOST			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
1 Stavbe						
11 Stanovanjske stavbe						
111 Enostanovanjske stavbe						
1110 Enostanovanjske stavbe						
	11100	Enostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje ¹⁾ ,	noben	do 25 m²	noben
112 Večstanovanjske stavbe						
1121 Dvostanovanjske stavbe						
	11210	Dvostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji	noben	noben	noben
1122 Tri in večstanovanjske stavbe						
	11220	Tri- in večstanovanjske stavbe	druge stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, kot so stanovanjski bloki, stolpnice in podobno	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m več kot 10 stanovanj

¹⁾ Kjer ima vsako stanovanje svojo streho, lasten vhod iz pritličja in lastne priključke na infrastrukturo

		113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine					
		1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine					
		11301	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb, v katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba	noben	noben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 10 oskrbovancev oz. bolnikov. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m².
		11302	Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine	stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, kot so domovi za starejše osebe, študentski in dijaški domovi, internati, delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno	noben	noben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 10 oskrbovancev oz. bolnikov. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m².

12 Nestanovanjske stavbe						
121 Gostinske stavbe						
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe						
12111	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez restavracij	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 30 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.	
12112	Gostilne, restavracije in točilnice	samostojne stavbe namenjene strežbi hrane in pijače: okrepčevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 30 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.	

				1212	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev				
				12120	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	mladinska prenočišča, planinske koč, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje	noben	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 30 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.

122 Poslovne in upravne stavbe							
1220 Poslovne in upravne stavbe							
12201	Stavbe javne uprave	stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno, sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno	noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov večjo od 400 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.		
12202	Stavbe bank, pošt, zavarovalnic		noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov večjo od 400 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.		

				12203	Druge poslovne stavbe	druge poslovne stavbe, konferenčne in kongresne stavbe	noben	noben	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov večjo od 400 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
--	--	--	--	-------	-----------------------	--	-------	-------	--

		123	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti				
		1230	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti				
		12301	Trgovske stavbe	nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, samostojne prodajalne in butiki, pokrite tržnice, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
		12302	Sejemske dvorane, razstavišča	sejmišča, razstavišča in podobne stavbe	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.

				12303	Bencinski servisi	stavbe in spremljajoči objekti za maloprodajo bencina in drugih motornih goriv	noben	noben	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m Bencinski servisi s kapaciteto vseh rezervoarjev več kot 15 m³.
				12304	Stavbe za storitvene dejavnosti	frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe, kemične čistilnice, pralnice, popravilnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, fotostudii, avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali, stavbe za pripravo hrane (catering)	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 30 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.

		124	Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij				
		1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe ²⁾				
		12410	Postajno poslopje, terminal, stavba za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	stavbe in terminali na cestah, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe, stavbe žičniških naprav, oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih oddajniških centrov, stavbe telefonskih central in podobno, cestno vzdrževalne baze, javne telefonske govornice, remize za lokomotive, vagoni in tramvaje, letališki hangarji, kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, stavbe centrov za iskanje in reševanje zrakoplovov, stavbe letalskih informacijskih centrov, radarske in druge podobne radio-navigacijske stavbe,	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
			svetilniki in druge signalizacijske stavbe,	noben		do višine 10 m	

²⁾ Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

			1242	Garažne stavbe				
			12420	Garažne stavbe	garaže in pokrita parkirišča, čolnarne, kolesarnice in podobno	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m ali dve ali več podzemnih etaž Kletne garaže, s skupno parkirno površino več kot 350 m². Pritlične in nadstropne garaže ter pokrita parkirišča, s skupno površino več kot 1000 m².

125 Industrijske stavbe in skladišča							
1251 Industrijske stavbe							
12510	Industrijske stavbe	stavbe za proizvodnjo, kot so tovarne, delavnice, klavnice, pekarnice, pivovarne, montažne hale, tiskarne avtomehانيčne, mizarske in podobne delavnice			noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m ali je požarna obremenitev več kot 5000 Mj/m² Stavbe s proizvodnjo in uporabo zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo, z letno zmogljivostjo več kot 100 m³ oziroma ton. Stavbe za proizvodnjo in uporabo dizelskega goriva in ELKO z letno zmogljivostjo več kot 200 m³. Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot 400 m².

				1252	Rezervoarji, silosi in skladišča					
				12520	Rezervoarji, silosi in skladišča	rezervoarji in cisterne za vodo	prostornina do 20 m ³	prostornina do 100 m ³	rezervoarji in silosi prostornine nad 1.000 m ³ vsi rezervoarji ali skladišča radioaktivnih ali nevarnih snovi ³⁾ nad X m ³ skladišča površine nad 4.000 m ² Skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo več kot 100 m³ oziroma ton. Skladišča dizelskega goriva in ELKO z zmogljivostjo več kot 100 m³. Skladišča z bruto tlorisno površino več kot 400 m². Visoko regalna skladišča z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 100 m².	
						rezervoarji za nafto in plin	prostornina do 5 m ³	prostornina do 10 m ³		
						žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi	do višine 5 m	do višine 10 m		
						hladilnice in specializirana skladišča	noben	površina do 25 m ²		
						pokrite skladiščne površine	površina do 20 m ²	površina do 50 m ²		

³⁾ Po zakonu o kemikalijah

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

1261	Stavbe za kulturo in razvedrilo					
12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo	kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča in podobno,	noben	noben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.	
		dvorane za družabne prireditve	noben	noben		
		paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²		
		igralnice, cirkusi, plesne dvorane in diskoteke, glasbeni paviljoni in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²		
1262	Muzeji in knjižnice					
12620	Muzeji in knjižnice	muzeji, galerije, namenjene izključno razstavi del, knjižnice, informacijska središča in podobno,	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 100 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.	
		stavbe za hrambo arhivskih gradiv	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²		

1263	Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo					
	12630	Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo	stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno	noben	noben	površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje/usposablja 100 in več učencev/slušateljev. Stavbe za vzgojno varstveno dejavnost z več kot 50 otroki. Stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje ali usposablja več kot 50 otrok s posebnimi potrebami.
			stavbe za poklicno izobraževanje	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
			stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
			stavbe za neinstitucionalno izobraževanje	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
			stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
			stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami	noben	noben	
			vremenske postaje, observatoriji	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	

			1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo				
			12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo	stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, univerzitetne bolnišnice, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulate, porodnišnice, zdravstvene posvetovalnice, bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice, zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske ambulate in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 10 oskrbovancev oz. bolnikov. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m².

		1265	Stavbe za šport				
		12650	Stavbe za šport	stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni zimski bazeni, telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko, drsališča, športna strelišča in podobno) s prostori za športnike in s prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune, balkoni) ali brez njih, pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.

127	Druge nestanovanjske stavbe					
1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe					
12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe	površina do 50 m ²	površina do 150 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe z bruto tlorisno površino več kot 1000 m².	
12712	Stavbe za rejo živali	perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne, čebelnjak in podobne stavbe za rejo živali	površina do 5 m ²	površina do 100 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe za rejo živali z bruto tlorisno površino več kot 400 m².	
		Ribogojnica (če je stavba)	prostornina bazenov do 250 m ³	prostornina bazenov do 2000 m ³		
12713	Stavbe za spravilo in predelavo pridelka	kmetijski silosi	do višine 5 m	do višine 10 m	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe z bruto tlorisno površino več kot 1000 m². Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi.	
		kleti, vinske kleti	noben	ena kletna etaža, površina do 50 m ²		
		kašče seniki, skednji, kozolci, koruznjaki, in podobne stavbe za spravilo pridelka	površina do 20 m ²	površina do 150 m ²		
		zidanice, pastirski stan	noben	površina do 50 m ²		
		stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarna, sušilnica sadja sušilnica rib, oljarna, kisarna, mlin in podobno	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²		
12714	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope in podobno).	površina do 20 m ²	površina do 150 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe z bruto tlorisno površino več kot 1000 m².	

1272	Obredne stavbe					
	12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in podobno	površina do 5m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
	12722	Pokopališke stavbe	krematoriji, mrliške vežice, spremljajoče stavbe	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.

		1273	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene					
			12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	noben
					spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe,	noben	površina do 50 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
					druge stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo v druge namene	noben	površina do 50 m ²	

1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje					
	12740	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m² ali višine nad 25 m Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
			nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno,	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
			zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno,	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	
			pokrita strelišča	noben	površina do 25 m ²	
			zaklonišča	ena kletna etaža, površina do 5 m ²	ena kletna etaža, površina do 50 m ²	
			vratarne, letne kuhinje, ute in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	

2 Gradbenoinženirski objekti

21 Objekti prometne infrastrukture

211 Ceste

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21110	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) in regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3)	noben	noben	vsi, razen regionalnih cest
		cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča, npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča ob cesti	noben	vsi	Do 1000 m ali površina nad 5.000 m ²
		prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	vsi	noben	noben

2112 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne prometnice

21120	Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne prometnice	ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce,	noben	do dolžine 1000 m ali površina do 5.000 m ²	noben
		podeželske ceste in poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, dovozne, gozdne prometnice, kolesarske poti in jahalne steze, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno,	vse	noben	noben
		cestni priključki in križišča,	noben	vsi	noben
		prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča,	površina do 500 m ²	površina do 5.000 m ²	noben
		prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	vsi	noben	noben

212 Železniške proge

2121 Glavne in regionalne železniške proge

21210	Glavne in regionalne železniške proge	glavne in regionalne železniške proge, s stranskimi tiri, kretnicami, železniškimi križišči, tiri za ranžiranje in razvrščanje vagonov, odstavnimi tiri,	noben	noben	vsi objekti, razen industrijske železniške proge
		objekti za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog,	vsi	višina nad 10 m	noben
		tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	vsi	noben	noben

2122 Mestne železniške proge

		21220	Mestne železniške proge	mestne železniške proge, podzemna železnica in podobno, železniški prehodi, tramvajske proge, mestne vzpenjače	noben	noben	vsi objekti
				naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog,	noben	vsi	noben
				tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	vsi	noben	Noben
213	Letališke steze						
	2130	Letališke steze					
		21301	Letališke steze in ploščadi	vzletno pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi,	noben	noben razen heliportov na terenu	vsi objekti razen heliportov
				objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča,	površina do 500 m ²	površina do 5.000 m ²	noben
				pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča, drugi objekti, namenjeni varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča	noben	vsi	noben
		21302	Letalski radio-navigacijski objekti	svetlobni navigacijski objekti ter objekti za nadzor prometa	vsi	noben	noben
				objekti varovanja	vsi	noben	noben
				telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti	noben	višina do 10 m	noben
				letalske meteorološke postaje	noben	višina do 10 m	noben
214	Mostovi, viadukti, predori in podhodi						
	2141	Mostovi in viadukti					
		21410	Mostovi in viadukti	mostovi in viadukti, ne glede na gradbeni material, vključno s podpornimi in opornimi konstrukcijami, ceste ali železnice na stebrih, nadvozi in nadhodi	noben	svetla razpetina med opornikoma do 5 m	svetla razpetina med opornikoma nad 15 m
				inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost,	vsi	noben	noben
				dvižni ali vrtljivi mostovi in brvi	brv do 5 m	noben	svetla razpetina med opornikoma nad 15 m
	2142	Predori in podhodi					
		21421	Predori	cestni in železniški predori, podvozi, pokriti vkopi in galerije, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih.	noben	noben	vsi predori dolžine 300 m in več
				cestni in železniški prepusti	dolžina do 10 m	noben	dolžina nad 100 m predori dolžine 300 m in več

			21422	Podhodi	podhodi, pokriti vkopi in galerije za pešce in kolesarje,	noben	noben	dolžina nad 100 m-
					inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost	vsi	noben	noben podhodi dolžine 300 m in več
215	Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti							
	2151	Pristanišča in plovni kanali						
	21510	Pristanišča in plovni kanali	morska in rečna pristanišča (pomoli, valolomi, objekti za privezovanje in zasidranje ladij ter podobni objekti),	noben, pomoli do 20 m ²	noben, pomoli do 50 m ²	vsi		
			plavajoči pomol-ponton	površina do 20 m ²	površina do 50 m ²	noben		
			plovni kanali. vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne namene, ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah	noben	noben	vsi		
			objekti na rekah in kanalih ali ob njih (zapornice, mostni kanali in kanalski predori), obale in obrežne poti za vleko	noben	noben	noben		
	2152	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti						
	21520	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	jezovi, zadrževalniki, bazeni in podobni objekti za akumulacijo vode za hidroenergetiko, namakanje, urejanje vodotokov in podobno	prostornina vode do 250 m ³	prostornina vode do 2000 m ³	velike pregrade ⁴⁾		
			objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade	do dolžine 5 m in višine do 2 m	do dolžine 20 m in višine do 3 m	višine nad 10 m		
	2153	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt						
	21530	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt	akvadukti,	noben	noben	svetle razpetine med opornikoma nad 15 m, objekt za namakanje: pretok nad 200 l/s		
			namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje vode za agromelioracijo, vključno s črpališčem	vsi	noben	noben		
			drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč	vsi	noben	Noben		

⁴⁾ Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

2211 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi

22110	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	plinovodi, namenjeni za oskrbo vsakega mesta ali širšega območja, plinovodi med mesti ali širšimi območji ter merilno regulacijske postaje na tem omrežju, naftovodi, cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, črpališča plina in nafte	noben	noben	vsi naftovodi in vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, plinovod, tlak 16 bar in več vsi naftovodi plinovodi, če je delovni tlak višji od 1 bar
-------	---	---	-------	-------	---

2212 Daljinski vodovodi

22121	Daljinski vodovodi	objekti za transport vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije, daljinski cevovodi od črpališča ali zajetij do lokalnega vodovoda, povezovalni toplovodi in parovodi za daljinski prenos med večjimi proizvodnimi viri in porabniki ter naprave za transport in regulacijo na teh cevovodih	noben	noben	premer nad 500 mm ali tlak nad 8 bar
22122	Objekt za črpanje, filtriranje in zajem vode ⁵⁾	vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja, filtrirne naprave oziroma naprave za čiščenje in pripravo vode, naprave za bogatenje podtalnice.	noben	pretok do 5 l/s	pretok nad 100 l/s,
			vsi	noben	vsa vodna črpališča (vodohrami)

2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje

22130	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	daljinski (hrbtenični) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v hrbteničnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura hrbteničnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali	noben	noben	višina nad 40 m
-------	---	---	-------	-------	-----------------

2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod

22140	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod	nadzemni in kabelski vodi napetosti 110 kV in več, transformatorske, razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti 110 kV in več.	noben	noben	vsi razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti več kot 10 kV
-------	--	--	-------	-------	--

222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski⁴⁾ elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna⁴) komunikacijska omrežja

2221 Lokalni (distribucijski) plinovod

22210	Lokalni (distribucijski) plinovod	povezovalno omrežje do 16 bar, razdelilno omrežje do 16 bar, pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda.	noben	tlak do vključno 1 bar	noben
		priključki	vsi	noben	noben

⁵⁾ Razen če gre za objekt v sklopu CC-SI 22121

			2222 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo					
			22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo	omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje)	noben	premer do 250 mm	premer nad 500 mm	
				omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), omrežje za vzdrževanje javnih površin	premer do 40 mm	premer do 250 mm	noben	
				objekti naprav za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode	vsi	noben	noben	
				lokalni cevovodi od črpališč ali zajetij do lokalnega vodovodnega omrežja in vodohranov, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v poselitvenem območju (industrijskimi območji, manjšimi naselji), cevovodi za tehnološko vodo	noben	premer do 250 mm	premer nad 500 mm	
				pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pomožni vodovodni objekt - revizijski in drugi jaški, črpališče, prečrpovalna postaja ter merilne in regulacijske postaje, priključki	vsi	noben	noben	
			22222 Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	razdelilno omrežje (do premera 250 mm), ki služi za dovod tople in vroče vode ter pare do priključkov porabnikov pripadajoča infrastruktura	noben	do 250 mm	premer nad 500 mm ali temperatura nad 120 °C ali tlak nad 8 bar	
				Razdelilno omrežje za paro	noben	noben	Premer 500 mm	
				lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka	noben	tlak do 4 bar	tlak nad 8 bar	
				priključki	vsi	noben	noben	
			22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	vodni stolpi	noben	noben	višina nad 25 m	
				arteški in drugi vodnjaki	globine do 10 m	globine do 30 m	globina nad 50 m	
				vodohrani	noben	prostornina do 100 m³	prostornina nad 2.000 m³	
				vodomet	do višine 3 m	do višine 5 m	višina nad 25 m	
				hidrant	vsi	noben	noben	
			2223 Cevovodi za odpadno vodo					
			22231 Cevovodi za odpadno vodo	kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,	noben	premer do 200 mm	premer nad 1.000 mm	
				črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, priključki	vsi	noben	noben	
			22232 Čistilne naprave	vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke postopke čiščenja,	kapaciteta do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	kapaciteta do 200 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	kapaciteta nad 30.000 PE vse čistilne naprave	

					nepretočna greznica	prostornina do 30 m ³	prostornina do 50 m ³	noben
			2224	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja				
			22240	Lokalni (distribucijski ¹) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna ¹) komunikacijska omrežja	razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke napetosti (do 1 kV) nadzemni vodi, kabelski vodi in razdelilni postroji,	noben	vsi	noben
					nadzemni vodi srednje napetosti s pripadajočimi razdelilno - transformatorskimi postajami,	noben	do vključno 35 kV	110 kV in več
					kabelski vodi srednje napetosti,	noben	do vključno 35 kV	noben
					dostopovno komunikacijsko omrežje, lokalni (dostopovni) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali	*6	vsi	noben
					bazne postaje, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v dostopovnem omrežju, .	*7	noben	stolp višine nad 40 m vse bazne postaje vsi telekomunikacijski stolpi
					elektroenergetski priključek, telekomunikacijski priključki	vsi	noben	noben

⁶ Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah

⁷ Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah

23 Industrijski gradbeni kompleksi						
23 Industrijski gradbeni kompleksi						
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin						
23010	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	rudarski objekti za pridobivanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura zgrajena v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo,	noben	noben	višina nad 25 m vsi objekti	
2302 Elektrarne in drugi energetski objekt						
23020	Elektrarne in drugi energetski objekt	energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne, toplotne in kotlovnice, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne, sončne elektrarne in podobno, objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi, sežigalnice odpadkov.	noben	noben	električna moč na pragu nad 5 MW, vsi jedrski energetski objekti, foto-napetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 1 MW vsi objekti	
2303 Objekti kemične industrije						
23030	Objekti kemične industrije	proizvodni objekti v kemični in petrokemični industriji ali rafinerijah, terminali za ogljikovodike, koksarne, plinarne in podobno	noben	noben	vsi vsi objekti	
2304 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje						
23040	Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje	inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne	noben	noben	višina nad 25 m vsi objekti	

24 Drugi gradbeni inženirski objekti

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

2411 Športna igrišča

24110	Športna igrišča	igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, baseball, ragbi, vodni športi, bazenska kopališča na prostem, površine za avtomobilске, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, smučišče na vodi, kajakaška proga na divjih vodah, trim steza, agility poligoni, adrenalinski in plezalni parki	do 100 m ²	do 1.000 m ²	zgrajene tribune ⁸⁾ za 5.000 obiskovalcev in več objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več
		tribune	zgrajene tribune do 50 obiskovalcev	zgrajene tribune do 100 obiskovalcev	
		vadbena oprema	vsi	noben	
24121	Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami ⁹⁾	športna pristanišča in marine, oprema za plaže	do 100 m ²	do 1.000 m ²	noben marine z več kot 100 privezi
		svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje marin, objekti in naprave za varovanje, privez, ograje, objekti pristaniške razsvetljave,	vsi	noben	noben
24122	Drug gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	otroška in druga javna igrišča, zabavišni parki, tudi vodni, in podobni objekti na prostem	do 100 m ² ali do višine 4 m	do 1000 m ² ali do višine 10 m	površina nad 5.000 m ² in višina nad 25 m objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več
		smučišča in žičniške naprave ¹⁰⁾	noben	noben	vse vzpenjače ali žičnice za prevoz oseb vsi objekti
		skakalnice	do K ¹¹ 20 (HS ¹² 23m)	do K43 (HS 48m)	od K75 (HS85) m vsi objekti
		igrišča za golf, vzletišča, jahališča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine, živalski in botanični vrtovi, kamp, plaža,	površina do 100 m ²	površina do 1.000 m ²	noben objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več
		urbana oprema, grajena oprema v parkih, grajeno igralo	do višine 3,5 m	do višine 10 m	višina nad 25 m
		bazen za kopanje	prostornina do 60 m ³	prostornina do 100 m ³	prostornina nad 1.000 m ³ objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več

242 Drugi gradbeni inženirski objekti

2420 Drugi gradbeni inženirski objekti

⁸⁾ S sedišči in stojšči

⁹⁾ S pripadajočimi pristaniškimi napravami so mišljeni le grajene naprave, ki služijo za delovanje marine kot objekta

¹⁰⁾ Smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice - kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno

¹¹⁾ K = kalkulacijska točka

¹²⁾ HS = velikost skakalnice

				24201	Obrambni objekti	obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče in podobno.	do višine 3,5 m	do višine 10 m	noben vsi objekti
						zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor	vsi	noben	noben objekti, ki sprejmejo 100 vojakov /obiskovalcev ali več
				24203	Objekti za ravnanje z odpadki	odlagališča odpadkov (npr. odlagališča za nevarne odpadke, nenevarne odpadke in inertne odpadke), odlagališča radioaktivnih odpadkov	noben	noben	odlagališče nevarnih odpadkov odlagališče radioaktivnih odpadkov odlagališča s kapaciteto nad 500 ton/dan vsi objekti
				24204	Pokopališče	pokopališče	noben	noben	noben
				24205	Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	ograje (varovalna, sosedska, igriščna, tovarniška, protihrupna, obora za pašo živine, reja divjadi)	do višine 2,2 m	do višine 3,5 m	noben
						Opore za trajne nasade, mreže proti toči	do višine 5 m	do višine 10 m	noben
						oporni zid, škarpa	do višine 1 m	do višine 2 m	višina med spodnjim in zgornjim zemljiščem 10 m in več
						stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov	noben	noben	kombinacija več vrst geotehničnih del ¹³⁾ , kjer višina posega presega 10 m od raščenega terena
						meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	vsi	noben	višina nad 25 m
						objekt za oglaševanje	površine do 12 m ² in višine do 4 m	površine od 12 m ² do 40 m ² in višine do 6 m	višina nad 25 m
						spomenik, kip, križ, kapelica	površina do 10 m ² ali do višine 5 m	površina do 25 m ² ali do višine 10 m	višina nad 25 m

¹³⁾ npr. sidrana pilota stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider



						drug objekt	površina do 10 m ² ali do višine 5 m	površina do 25 m ² ali do višine 10 m	površina nad 5.000 m ² ali višina nad 25 m objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več
--	--	--	--	--	--	-------------	--	---	---

Priloga 2: Vzdrževanje objekta

Tč.	Vrsta del	Opis
1	Dela v objektu	Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten.
2	Dela na ovoju objekta in zasteklitve	Sem med drugim spada: prenova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih oken in izvedba frčad med konstrukcijske elemente, zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitve senčil. Stavbe z več kot 10 stanovanji. Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 30 ljudi. Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 400 m². Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 800 m². Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več.
3	Inštalacije in naprave v in na objektu	Sem med drugim spada: namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitve dimniške tuljave. Sem spada tudi namestitev naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, toploto okolja, geotermalno energijo in energijo vetra za potrebe delovanja objekta. Sem spada tudi vzdrževanja elektro strojne opreme obstoječih objektov. Vsi objekti, ki sprejmejo 30 obiskovalcev ali več.
5	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	Sem med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta. Vsi objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več.
6	Dela na konstrukcijskih elementih objekta ¹⁴	Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov (sanacija armature in betona, dilatacij, hidroizolacije, sidrnih glav,...), zamenjava dotrajanih konstrukcijskih elementov in preboji konstrukcijskih elementov,
7	Dela v zvezi z nekatégoriziranimi cestami in javnimi potmi	Sem med drugim spada: izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje, utrjevanje ...) nekatégoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih prometnic.

¹⁴ če taka dela ne povzročajo nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in se s temi deli raven izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti ne zmanjšuje

Priloga 5: Primer neustrezne klasifikacije za SN vodi in SN objekte (klasifikacija 22241)

Klasifikacija 22241 Srednje napetostni vodi s pripadajočimi objekti:

Elektro vodi in objekti srednje napetostnega nivoja morajo imeti status manj zahtevnega objekta in nikakor nezahtevnega.

Pripomba se nanaša na sedanjo opredelitev transformatorskih postaj in SN omrežja (podzemni vodi) do 35 kV, ki jih predlog Uredbe razvršča med NEZAHTEVNE objekte (transf. postaje s tem, ko ji ne navaja in opredeljuje).

Nesprejemljivo je, da se objekti, ki so življenjsko nevarni ter tudi strateško pomembni za celotno državo in gospodarstvo, razvrščajo pod nezahtevne objekte, ker pač tako ustreza splošno napisanim gradbenim (zgolj gradbenim) kriterijem. Gre za objekte, kjer bi moral prevladovati električni vidik zahtevnosti. Ne smejo biti podlaga za razvrščanje gradbeni kriteriji.

Argument 1:

Preteklo mnenje predstavnikov Elektro distribucije Ljubljana za umestitev omenjenih objektov med nezahtevne objekte NI MNENJE elektrotehniške stroke, ampak je to mnenje enega investitorja. Prav tako to mnenje ni reprezentativno mnenje pooblaščenih inženirjev (strokovnjakov) in ostalih elektro distribucij Slovenije.

Argument 2:

Pri objektih, v katerih so naprave ali tehnologija, ki se napaja oz. je priključena na napetostni nivo nad 1 kV, se mora upoštevati kot merilo tudi električna zahtevnost ter električna varnost objekta. Imamo tudi industrijske komplekse z lastnim SN omrežjem (proizvodnja ali transformacija, omrežje, porabniki). Gre namreč za objekte, ki niso v upravljanju elektrodistribucijskih podjetij, inštalacija in oprema pa so vsaj MANJ ZAHTEVNI.

Argument 3:

Tudi sistem nacionalne poklicne kvalifikacije za preglednika električnih inštalacij nedvoumno definira in podaja, da so električne inštalacije v objektih s transformatorskimi postajami zahtevne, torej so posledično tudi SN vodi in objekti vsaj manj zahtevni.

Argument 4:

Problem je tudi sicer v samem Gradbenem zakonu saj za NEZAHTEVNE objekte nista predvidena nadzor pri gradnji (v kolikor izvajalec izpolnjuje pogoj po 14. členu GZ) in zakoličba. Najbolj sporno pa je, da za take vrste objektov ni zahtevana izdelava dokumentacije za izvedbo (PZI).

Kako bo zagotovljeno upoštevanje bistvenih zahtev (varnost) za tako pomembne objekte, kot je električna infrastruktura?

Izdelava dokumentacije oz. strokovno preverjanje tako ni predvideno. Dokumentacijo lahko izdela, če se sploh izdela, praktično vsak, čeprav za to ni usposobljen oz. nima ustreznih znanj.

Takšna pravna ureditev ni sprejemljiva, saj gre za objekte, ki so ob nestrokovni izvedbi nevarni za življenje ljudi in živali. Prav tako gre pri gradnji srednje napetostnega distribucijskega električnega omrežja nivoja od 1 kV do 35 kV za hrbtenično omrežje električnega distribucijskega sistema od česa je odvisna zanesljiva, trajnostna in kakovostna oskrba vseh odjemalcev tako gospodinjstev kot industrijskih z električno energijo. Pri tem je treba zagotoviti varnost pri uporabi, omejiti vplive na okolje ter zagotoviti stabilnost elektroenergetskega (EE) omrežja.

Argument 5:

V industriji se pogosto srečujemo s transf. postajami s sistemom transformatorjev večjih moči. A je npr. sistem 3 ali 4 ali več transformatorjev posameznih moči 1250 in več kVA res nezahteven?

Predlog: Če zakonodajalec ne želi upoštevati argumentov stroke, naj potem vsaj postavi mejo, da je samo distribucijska transformatorska postaja do vključno 1x 1000 kVA nezahteven objekt, postaje večjih moči od tega pa so manj zahteven objekt.

Nezahteven:

prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV,

distribucijske transformatorske postaje moči do vključno 1000 kVA