



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 8450-2/2026-32 - DGZR
Datum: 13. 04. 2026

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) objavljamo naslednje

NAVODILO POOBLAŠČENIM IZVAJALCEM PREIZKUSOV VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE O USPOSABLJANJU TEHNIČNIH PREGLEDNIKOV V LETU 2026

Pooblaščen izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite mora zagotoviti, da so tehnični pregledniki iz njegovega pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, strokovno usposobljeni in poučeni za preizkušanje. V ta namen jim mora v letu 2026 zagotoviti vsaj udeležbo na strokovnih usposabljanjih, ki bodo izvedena v skladu z naslednjimi navodili:

1. STROKOVNA USPOSABLJANJA ZA TEHNIČNE PREGLEDNIKE ELEKTROTEHNIČNE STROKE

A. Usposabljanja s področja SISTEMOV ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

a. Vsebine usposabljanj

- **Preizkušanje naprav in opreme za pogon in krmiljenje evakuacijskih dvigal** po standardu SIST EN 81-76:2025 in s tem povezane ključne točke metodologije preizkušanja sistemov za odkrivanje in javljanje požara.
- **Sistemi z aspiracijskimi dimni javljalniki:**
Načrtovanje, vgradnja in preizkušanje po tehnični specifikaciji SIST-TS CEN/TS 54-14: 2018 in standardu SIST EN 54-20: 2006;
Usmeritve za načrtovanje vzorčevalnih delov sistema, za uporabo opreme za računalniško podprto načrtovanje in za vzdrževanje sistema, ki jih določajo javno dostopne tehnične specifikacije.

b. Trajanje usposabljanj:

Usposabljanji v skupnem obsegu najmanj 4 pedagoških ur.

c. Pogoji, ki jih mora (jo) izpolnjevati predavatelj (i):

Pooblaščen inženir, ki je pri Inženirski zbornici Slovenije vsaj od leta 2022 vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev elektro stroke z aktivnim poklicnim nazivom in / ali strokovnjak s stopnjo izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju elektrotehnike in z vsaj tremi leti delovnih izkušenj z vgrajenimi sistemi oziroma gradbenimi proizvodi, povezanimi z zahtevami normativnih dokumentov, opredeljenih v točki 1.A.a tega navodila.

B. Usposabljanja s področja DRUGIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE:

a. Vsebine usposabljanj

- **Evakuacijska dvigala po standardu SIST EN 81-76:2025:** Ključne točke metodologije za preizkušanje evakuacijskih dvigal v sklopu drugih sistemov aktivne požarne zaščite
 - razmejitev med nalogami tehničnega preglednika s področja elektrotehnike in nalogami strokovnega osebja pooblaščenega organa po predpisih o varnosti dvigal.
- **Sistem za rezervno oskrbo z energijo:** Zahteve za UPS naprave po SIST EN 50171: 2022, za rezervno napajanje sestavnih delov sistemov za odkrivanje in javljanje požara, sistemov za odvod dima in toplote, gasilnih sistemov in sestavnih delov drugih sistemov aktivne požarne zaščite, kot so gasilska in evakuacijska dvigala.

b. Trajanje usposabljanja:

Usposabljanje v obsegu najmanj 4 pedagoških ur.

c. Pogoji, ki jih mora (jo) izpolnjevati predavatelj (i):

Pooblaščen inženir, ki je pri Inženirski zbornici Slovenije vsaj od leta 2022 vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev elektro stroke z aktivnim poklicnim nazivom in / ali strokovnjak s stopnjo izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju elektrotehnike in z vsaj tremi leti delovnih izkušenj z vgrajenimi sistemi, skladnimi z zahtevami normativnih dokumentov, opredeljenih v točki 1.B.a tega navodila.

2. STROKOVNA USPOSABLJANJA ZA TEHNIČNE PREGLEDNIKE STROJNE STROKE

A. Usposabljanje s področja SISTEMOV ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA:

a. Vsebina usposabljanja:

- **Preizkušanje naprav in opreme za pogon in krmiljenje evakuacijskih dvigal** po standardu SIST EN 81-76:2025 in s tem povezane ključne točke metodologije preizkušanja sistemov za odkrivanje in javljanje požara
- **Preizkušanje požarnih loput** po SIST EN 15650: 2010

b. Trajanje usposabljanja:

Usposabljanje v skupnem obsegu najmanj 4 pedagoških ur.

c. Pogoji, ki jih mora (jo) izpolnjevati predavatelj (i):

Pooblaščen inženir, ki je pri Inženirski zbornici Slovenije vsaj od leta 2022 vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev strojne stroke z aktivnim poklicnim nazivom in / ali strokovnjak s stopnjo izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju strojništva, z vsaj tremi leti delovnih izkušenj s sistemi, skladnimi z zahtevami normativnih dokumentov, opredeljenih v točki 2.A.a tega navodila.

B. Usposabljanje s področja s področja GASILNIH SISTEMOV:

a. Vsebina usposabljanja:

- **Uporaba cevi iz umetnih mas v sprinklerskih sistemih** po SIST EN 12845 ali po NFPA 13

- **Preizkušanje gasilnih sistemov s kondenziranimi aerosoli** po SIST EN 15276-2: 2019

b. Trajanje usposabljanja:

Usposabljanje v skupnem obsegu najmanj 4 pedagoških ur.

c. Pogoji, ki jih mora (jo) izpolnjevati predavatelj (i):

Pooblaščen inženir, ki je pri Inženirski zbornici Slovenije vsaj od leta 2022 vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev strojne stroke z aktivnim poklicnim nazivom in / ali strokovnjak s stopnjo izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju strojništva, z vsaj tremi leti delovnih izkušenj s sistemi, skladnimi z zahtevami normativnih dokumentov, opredeljenih v točki 2.B.a tega navodila.

3. IZVEDBA USPOSABLJANJ IN OBVEZNA DOKUMENTACIJA O USPOSABLJANJU

Organizator mora usposabljanja izvesti v živo, usposabljanje na daljavo se ne šteje kot skladno s tem navodilom.

Izdelati mora programe usposabljanj z naslednjimi podatki:

- organizator usposabljanja (uradni naziv in sedež), datum in kraj izvedbe,
- navedbe posameznih vsebin usposabljanj iz točk 1 in 2 tega navodila s podatki o njihovem trajanju in izvajalcih/predavateljih (ime in priimek, podatek o organizaciji v kateri strokovno deluje ter kratek povzetek njegovih delovnih izkušenj s področja vsebine usposabljanja, ki jo bo izvedel).

Programe usposabljanj mora organizator najmanj 30 dni pred pričetkom izvedbe usposabljanj predložiti v potrditev Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Potrjene programe mora predložiti udeležencem pred začetkom usposabljanj. Na začetku mora preveriti istovetnost udeležencev in jim po zaključku izdati potrdila o udeležbi z naslednjimi podatki:

- podatek o organizatorju usposabljanja (uradni naziv in naslov),
- naziv usposabljanja po 1. ali 2. točki tega navodila, lokacija in termin izvedbe,
- ime in priimek udeleženca,
- sklic na program usposabljanja, ki mu ga je potrdila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- ime in priimek ter lastnoročni podpis odgovorne osebe organizatorja usposabljanja in datum ter kraj izdaje potrdila.

OPOMBA 1:

Tehničnemu pregledniku, ki na usposabljanju iz tega navodila sodeluje kot predavatelj, se vsebine, ki jih je predstavil po programu usposabljanja, štejejo kot opravljeno usposabljanje. V takšnem primeru se kot dokazilo o udeležbi upošteva program usposabljanja, izdelan v skladu s tem navodilom.

OPOMBA 2:

Pooblaščenim izvajalcem predlagamo, da tehničnim preglednikom v letu 2025 omogočijo tudi druga strokovna usposabljanja iz preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

OPOMBA 3:

Pooblaščen izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne mora zagotoviti, da njegovi tehnični pregledniki glede usposabljanj in izobraževanj izpolnjujejo tudi zahteve, ki jih določajo drugi veljavni predpisi.

Navodilo je objavljeno na spletni strani <https://www.gov.si/zbirke/storitve/pooblastilo-za-preizkusanje-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite/> .

Leon Behin
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- vsem pooblaščenim izvajalcem preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, priporočeno po pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v vednost, po e-pošti,
- Slovensko združenje za požarno varstvo, v vednost, po e-pošti,
- Inženirska zbornica Slovenije, v vednost, po e-pošti.